

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17767632-1
Сатып алудың атауы:	ЭМС баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен/кримпер
Лоттың нөмірі:	№ 87877715-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Кабель
Лоттың сипаттауы:	АПвПу маркасы, кернеуі 1000 В артық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	1х630 - 10кВ АПвПу кәбілі
Саны, көлемі:	150
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы Астана қ, І. Жансүгірұлы көшесі, 7
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтінім берген кезден бастап күнтізбелік 16 күн ішінде. Егер Өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, шарт бойынша тауарларды жеткізу мерзімі Тапсырыс беруші өтінім берген кезден бастап күнтізбелік 60 күнді құрайды.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"1х630/95 - 10кВ АПвПу кабелі: МЕМСТ 22483-2012 бойынша 2 сыныпқа сәйкес келетін номиналды қимасы 630 мм² бір көп сымды дөңгелек тығыздалған алюминий өткізгіш өзегі; номиналды қалыңдығы 0,9 мм полиэтиленнің электр өткізгіш тігілген құрамынан жасалған экструдталған экран; номиналды қалыңдығы 3,4 мм тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулау; ГОСТ 22483-2012 сәйкес келетін номиналды қалыңдығы 0,6 мм полиэтиленнің электр өткізгіш тігілген құрамын; жалпы қалыңдығы 0,2 мм кем емес электр өткізгіш қағаздан немесе электр өткізгіш полимерлі таспалардан жасалған орамалар түріндегі қабат; жалпы номиналды қимасы 120 мм², номиналды диаметрі 1,2 мыс сымдардан жасалған экран...Номиналды қалыңдығы кемінде 0,1 мм және ені кемінде 8,0 мм мыс таспамен бекітілген 3,0 мм; жалпы қалыңдығы кемінде 0,15 мм полипропилен таспасынан, кабельдік, крепирленген қағаз таспасынан немесе резеңкеленген матадан жасалған бөлу қабаты; номиналды қалыңдығы 3,2 мм полиэтиленнен жасалған күшейтілген қабық. Техникалық сипаттамалары: номиналды айнымалы кернеу 10 кВ жиілігі 50 Гц; сынақ айнымалы кернеуі 25 кВ жиілігі 50 Гц; сынау кезінде ұстау уақыты 10 мин; мыс экранының кедергісі 20 °С кезінде 0,158 Ом/км аспайды; ұзақ рұқсат етілген ток жүктемесі 954...1026 а ауада, 653...695 а жерде; бір секундтық КЗ кабелінің рұқсат етілген тогы 59,2 кА; бір секундтық КЗ мыс экранының рұқсат етілген тогы 18,1 кА; өткізгіштердің рұқсат етілген қыздыру температурасы 90 °С; КЗ тогында өткізгіштердің максималды қыздыру температурасы 250 °С; КЗ тогында мыс экранының максималды температурасы 350 °С; ең аз иілу радиусы 15 сыртқы диаметр; жұмыс температурасының диапазоны -60...+50 °С. "

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17767632-1
Наименование закупки:	ЭГЗ способом запроса ценовых предложений/кримпер
Номер лота:	№ 87877715-ЗЦП1
Наименование лота:	Кабель
Описание лота:	марка АПвПу, напряжение более 1000 В
Дополнительное описание лота:	Кабель АПвПу 1х630 - 10кВ
Количество:	150
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	711110000, г.Астана, район Алматы г. Астана, ул. И.Жансугурова 7
Срок поставки:	В течении 16 календарных дней с момента заявки Заказчика . В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки товаров по договору составляет 60 календарных дней с момента заявки Заказчика.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Кабель АПвПу 1х630/95 - 10кВ: одна многопроволочная круглая уплотнённая алюминиевая токопроводящая жила номинальным сечением 630 мм², соответствующая 2 классу по ГОСТ 22483-2012; экструдированный экран из электропроводящей сшитой композиции полиэтилена номинальной толщиной 0,9 мм; изоляция из сшитого полиэтилена номинальной толщиной 3,4 мм; экструдированный экран из электропроводящей сшитой композиции полиэтилена номинальной толщиной 0,6 мм; слой в виде обмотки из электропроводящих бумажных или электропроводящих полимерных лент суммарной толщиной не менее 0,2 мм; экран суммарным номинальным сечением 120 мм² из медных проволок номинальным диаметром 1,2...3,0 мм, скреплённых медной лентой номинальной толщиной не менее 0,1 мм и шириной не менее 8,0 мм; разделительный слой из полипропиленовой ленты, ленты кабельной, крепированной бумаги или прорезиненной ткани общей толщиной не менее 0,15 мм; усиленная оболочка из полиэтилена номинальной толщиной 3,2 мм. Технические характеристики: номинальное переменное напряжение 10 кВ частотой 50 Гц; испытательное переменное напряжение 25 кВ частотой 50 Гц; время выдержки при испытании 10 мин; сопротивление медного экрана при 20 °С не более 0,158 Ом/км; длительно допустимая токовая нагрузка 954...1026 А на воздухе, 653...695 А в земле; допустимый ток односекундного КЗ кабеля 59,2 кА; допустимый ток односекундного КЗ медного экрана 18,1 кА; допустимая температура нагрева жил 90 °С; максимальная температура нагрева жил 250 °С при токе КЗ; максимальная температура медного экрана 350 °С при токе КЗ; минимальный радиус изгиба 15 наружных диаметров; диапазон рабочих температур –60...+50 °С. "