

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17767976-1
Сатып алудың атауы:	Күзет-өрт сөндіру жабдығын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88159858-3ЦП1
Лоттың атауы:	Кәбіл-арна
Лоттың сипаттауы:	мини
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Көлемі 15х10 мм кабель-арна
Саны, көлемі:	60
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Азаттық 101а
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт жасасқан күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өлшемі 10×15 мм кабель-арна ғимарат ішінде электр сымдары мен кабельдерді төсеуге, қорғауға және реттелген түрде орналастыруға арналған. Бұйым берік, өздігінен сөнетін ПВХ-дан немесе осы мақсатқа арналған басқа материалдан жасалуы тиіс. Құрылымы негізден және алынбалы қақпақтан тұруы, кабель желісін орнату мен қызмет көрсетуді жеңілдетуі керек. Кабель-арнаның беті тегіс, жарықтарсыз, сынықтарсыз және басқа механикалық зақымдануларсыз болуы тиіс. Түсі — ақ, егер тапсырыс берушімен өзгеше келісілмесе. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы керек. Қимасының өлшемі — 10×15 мм.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17767976-1
Наименование закупки:	Приобрести охранно-пожарное оборудование
Номер лота:	№ 88159858-ЗЦП1
Наименование лота:	Кабель-канал
Описание лота:	мини
Дополнительное описание лота:	Кабель-канал размером 15х10 мм
Количество:	60
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау Азаттык 101а
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кабель-канал размером 10×15 мм предназначен для прокладки, защиты и упорядоченного размещения электрических проводов и кабелей внутри помещений. Изделие должно быть изготовлено из прочного самозатухающего ПВХ или другого материала, предназначенного для данного вида продукции. Конструкция должна состоять из основания и съемной крышки, обеспечивающей удобство монтажа и обслуживания кабельной линии. Кабель-канал должен иметь ровную поверхность, не иметь трещин, сколов и других механических повреждений. Цвет — белый, если иное не согласовано с заказчиком. Товар должен быть новым, ранее не использованным. Размер сечения — 10×15 мм.