

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17845239-1
Сатып алудың атауы:	Кондиционерлерді сатып алу (ДС Т)
Лоттың нөмірі:	№ 86072506-3ЦП1
Лоттың атауы:	кондиционер
Лоттың сипаттауы:	тұрмыстық, автономдық, суық өнімділігі 4500 Вт
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қабырғаға арналған кондиционер (ДС Т)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Тютчев к,22
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Салқындату/жылыту алаңы 50-55м² кем емес қабырғалық кондиционерлерді сатып алуға ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА Қабырғалық кондиционер-бұл екі блоктан тұратын және бөлмедегі оңтайлы микроклиматты сақтау үшін қолданылатын классикалық сплит жүйесі. Қабырғалық кондиционерлер шағын кеңістіктер үшін кеңінен қолданылады: қонақ бөлмелері, кеңселер, жұмыс бөлмелері, оқу аудиториялары. Көптеген модельдердің қуаты 2-ден 7 кВт-қа дейін. Салқындату немесе жылыту біркелкі және өте тегіс, тұруға ыңғайлы жағдай жасайды. (МЕМСТ 34345-2017) Кондиционердің түрі Бөлу жүйесі Ішкі блок түрі Қабырғалық Басқару түрі Инверторлы Жұмыс режимі Салқындату/ жылыту, автоматты режим, ұйқы режимі, жылдам салқындату режимі, ақаулықты өздігінен диагностикалау, желдету режимі, ылғалдандыру режимі Өнімділігі Салқындату режиміндегі қуаты кемінде – 18000 БТУ/сағ; Жылыту режиміндегі қуаты кемінде 19800 БТУ/сағ; Салқындату режимінде тұтынылатын қуат – 5270Вт аспайды; Жылыту режимінде тұтынылатын қуат – 5800Вт аспайды; Ауа шығыны кемінде – 850 текше метр/сағ; Электрлік параметрлері Қуат көзі – 220-240В/50 Гц артық емес, салқындату кезінде тұтынылатын қуат – 1,643кВт аспайды, қыздыру кезінде тұтынылатын қуат – 1,612 кВт аспайды, Энегия тиімділігі Энергия тиімділігі класы – А/А Функциялары Жаңа эстетикалық дизайн, оңай орнату және техникалық қызмет көрсету, on/off сплит жүйесі, А классы, Авторестарт, I Feel, Favor, өзін-өзі тазалау, көгеруге қарсы, жарықтандырылған қашықтан басқару пульті, төрт жақты ауа ағыны Орнату Кем дегенде орнату; мыс түтік d = 1/4" (6,35 мм), t=0,7 мм, кемінде 30 м, мыс түтік d = 5/8" (15,88мм), t=0,8 мм, кемінде 30 м, құбыр оқшаулау d = 1/2" (6,35 мм), t=6 мм, кемінде 30 м, құбыр оқшаулау d = 5/8" (15,88 мм), t=6 мм, кемінде 30 м, аралық кабель 4x4мм² кем емес 30 м, металл-пластикалық дренаждық түтік d = 15мм кемінде 30 м, шығыс материалы әр кондиционер үшін кемінде 1 жинақ. Екінші қабат деңгейінде, биіктігі 6 метр. Бұрғылау үшін 45-100 мм бұрғысы бар тескіш қолданылады. Тесіктер қасбетін бұзбай, сыртқы қабырғаға төмен қарай еніспен бұрғыланады. Өлшемдері Ішкі блок: Ішкі блоктың габариттері (Ш×В×Г) – 900x310x255мм артық емес, ішкі блоктың салмағы 9,5 кг артық емес. Сыртқы блок сыртқы блоктың габариттері (Ш×В×Г) 795x525x290 мм аспайды, сыртқы блоктың салмағы 33,5 кг аспайды Салқындату/жылыту аймағы Кемінде - 55м² Жұмыс температурасының диапазоны -25°С-тан +43°С-қа дейін салқындату -7°С-тан +24°С-қа дейін жылыту Корпус түсі Ақ Жинақтау Жеткізу жиынтығына мыналар кіруі керек: Пайдаланушы нұсқаулығы, Ф6,35/Ф15,88 фреон құбыр жолы кемінде – 30 метр, Кондиционерді қосуға арналған кабель кемінде – 30 метр, Сыртқы және ішкі блокты орнатуға арналған кронштейндер, Жылу оқшаулағыш материал, Дренажды шланг кемінде – 30 метр. Салқындатқыш сұйықтық (фреон, фреон) R410A Кепілдік мерзімі Кемінде 12 ай Кондиционерлерді орнату кезінде орын алатын саңылауларды жабу және құрылыс құрылымдарының зақымдалуын жөндеуді Жеткізуші өз күшімен және өз есебінен жүзеге асырады.Ұй-жайдың ішкі бөлігіне келтірілген залалды Өнім беруші өтейді. Ұйжайларда монтаждау жұмыстарын жүргізу кезінде шаңсорғыштар мен қорғаныс қақпақтары қолданылады. Монтаждау-монтаждау жұмыстары кезінде жинақталған кондиционерлердің қалдықтары, қаптамалары және құрылыс қалдықтары Жеткізушімен өз бетінше және оның есебінен тазалауға және шығаруға жатады. Балабаев Талгат – 8705 182 02 12

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17845239-1
Наименование закупки:	Приобретение кондиционеров (ДС Т)
Номер лота:	№ 86072506-ЗЦП1
Наименование лота:	Кондиционер
Описание лота:	бытовой, автономный, холодопроизводительность 4500 Вт
Дополнительное описание лота:	Настенный кондиционер (ДС Т)
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район ул.Тютчева,22
Срок поставки:	15 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ на приобретение и установка настенных кондиционеров, площадь охлаждения/обогрев не менее 50-55м2. Настенный кондиционер – это классическая сплит-система, состоящая из двух блоков и применяющаяся для поддержания оптимального микроклимата в помещении. Настенные кондиционеры широко используются для небольших помещений: жилых комнат, офисов, рабочих кабинетов, учебных аудиторий. Мощность большинства моделей колеблется от 2 до 7 кВт. Охлаждение или обогрев осуществляются равномерно и очень плавно, создавая комфортные условия для пребывания. (ГОСТ 34345-2017) Тип кондиционера Сплит-система Тип внутреннего блока Настенный Тип управления Инверторное Режим работы Охлаждение/обогрев, автоматический режим, режим сна, режим быстрого охлаждения, самодиагностика неисправностей, режим вентиляции, режим осушения Производительность Мощность в режиме охлаждения не менее – 18000 БТЕ/ч; Мощность в режиме обогрева не менее – 19800 БТЕ/ч; Потребляемая мощность в режиме охлаждения не более 5270Вт; Потребляемая мощность в режиме обогрева не более – 5800Вт; Расход воздуха не менее – 850 куб.м/ч; Электрические параметры Электропитание не более 220-240В/50Гц, потребляемая мощность при охлаждении не более – 1,643кВт, потребляемая мощность при обогреве не более – 1,612 кВт, Энергоэффективность Класс энергоэффективности – А/А Функции Новый эстетичный дизайн, Простая установка и обслуживание, Сплит-система on/off, Класс А, Авторестарт, IFeel, IFavor, Самоочистка, Антиплесень, Пульт с подсветкой, Четырехсторонний поток воздуха Установка Монтаж не менее; медная трубка d = 1/4” (6,35 мм), t=0.7 мм, не менее 30 м, медная трубка d = 5/8” (15,88мм), t=0.8 мм, не менее 30 м, трубоизоляция d = 1/4” (6,35мм), t=6 мм, не менее 30 м, трубоизоляция d = 5/8” (15,88мм), t=6 мм, не менее 30 м, кабель межблочный не менее 4x4мм2 не менее 30 м, трубка дренажная металлопластиковая d =15мм не менее 30 м, расходный крепежный материал не менее 1 комплект для каждого кондиционера. На уровне второго этажа, высота 6 метров. Для сверления используется перфоратор с буром 45-100 мм. Отверстия сверлятся с наклоном вниз к наружной стене без разрушения фасада. Габариты Внутренний блок: Габариты внутреннего блока (Ш×В×Г) не более – 900x310x255мм, вес внутреннего блока не более 9,5 кг. Наружный блок габариты наружного блока (Ш×В×Г) не более 795x525x290 мм, вес наружного блока не более 33,5 кг Рекомендуемый площадь охлаждения Не менее 50-55 м2 Диапазон рабочих температур Охлаждения -25°С до +43°С Нагрев не менее -7°С до +24°С Цвет корпуса Белый; Комплектация (монтажный комплект) В комплект поставки должно входить: Руководство пользователя, Фреонотрубопроводная трасса Ф6,35/Ф15,88- не менее 30 метра, Кабель для подключения кондиционера не менее– 30 метра, Кронштейны для установки наружного и внутреннего блока, Теплоизоляционный материал, Дренажный шланг не менее – 30 метра. Хладагент (Фреон, Хладон) R410A Срок гарантий не менее 12 месяцев Заделка отверстий устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при установке кондиционеров, Поставщик производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный интерьеру помещения, возмещается Поставщиком. При проведении монтажных работ в помещениях используют пылесосы и защитные чехлы. Отходы, упаковки от кондиционеров и строительный мусор, накапливаемые в процессе установочно-монтажных работ, подлежат уборке и вывозу Поставщиком собственными силами и за его счет. Балабаев Талгат 8705 182 02 12

