

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17769313-1
Сатып алудың атауы:	Өрт сөндіру жабдықтарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86903516-3ЦП1
Лоттың атауы:	Респиратор
Лоттың сипаттауы:	газаэрозольге қарсы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	"Dräger"тыныс алу аппаратына арналған жеке Маска
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	333649100, Жетісу облысы, Ескелді ауданы, Қоңыр а. Алматы – Өскемен тас жолы 283 км, 5 ғимарат.
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Dräger тыныс алу аппаратына арналған толық бет маскасы. 1. Мақсаты Маска тыныс алу үшін жарамсыз атмосферада сығылған ауада үйлесімді автономды тыныс алу аппаратымен жұмыс істеу кезінде, оның ішінде өрттерді сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізу кезінде пайдаланушының тыныс алу органдары мен көру қабілетін жеке қорғауға арналған. 2. Техникалық сипаттамалары мен талаптары 1. Өнімнің түрі-тыныс алу аппараттарына арналған бет маскасы. 2. Өндіруші-Dräger (Dräger) немесе баламасы, қолда бар тыныс алу аппаратымен толық үйлесімді болған жағдайда. 3. Өнім тиісті үлгідегі тыныс алу аппаратымен пайдалануға арналған болуы керек. 4. Маска дұрыс киінген және пайдаланылған кезде пайдаланушының бетіне герметикалық жанасуды қамтамасыз етуі тиіс. 5. Дизайн өнімнің мақсатына сәйкес Пайдаланушының тыныс алу және көру мүшелерін қорғауды қамтамасыз етуі керек. 6. Алдыңғы бөлігінде жұмыстарды орындау кезінде жеткілікті көріністі қамтамасыз ететін панорамалық қарау әйнегі болуы керек. 7. Корпустың және алдыңғы тығыздағыш бөліктің материалы ылғалдың әсеріне, температура факторларына және өндіруші қарастырған пайдалану жағдайларына төзімді болуы керек. 8. Маска пайдаланушының басына сенімді бекіту үшін бекіту және реттеу жүйесімен жабдыкталуы керек. 9. Тыныс алу аппаратына қосылу үйлесімді Dräger моделінің штаттық Түйініне сәйкес келуі керек. 10. Маска жаңа, жұмыс істемеген, механикалық зақымданусыз және ақаусыз болуы керек. 11. Егер Тапсырыс беруші өзгеше келіспесе, Шығарылған жылы жеткізу жылынан ерте емес. 12. Толықтығы-дайындаушы көздеген элементтері мен керек-жарақтары бар бет маскасы. 13. Жеткізуші паспортты немесе пайдалану жөніндегі нұсқаулықты, Өндіруші туралы мәліметтерді және қолданыстағы қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуы керек. 14. Кепілдік мерзімі-өндірушінің құжаттамасына және жеткізу шартының талаптарына сәйкес.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17769313-1
Наименование закупки:	Приобретение пожарного оборудования
Номер лота:	№ 86903516-ЗЦП1
Наименование лота:	Респиратор
Описание лота:	противогазоаэрозольный
Дополнительное описание лота:	Индивидуальная Маска для дыхательного аппарата «Dräger»
Количество:	15
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	333649100, область Жетісу, Ескельдинский район, с.Коныр трасса Алматы – Усть – Каменогорск 283 км, здание 5
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Маска лицевая полнолицевая для дыхательного аппарата Dräger. 1. Назначение Маска предназначена для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пользователя при работе с совместимым автономным дыхательным аппаратом на сжатом воздухе в непригодной для дыхания атмосфере, в том числе при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. 2. Технические характеристики и требования 1. Тип изделия — лицевая полнолицевая маска для дыхательного аппарата. 2. Производитель — Dräger (Драгер) либо эквивалент, при условии полной совместимости с имеющимся дыхательным аппаратом. 3. Изделие должно быть предназначено для использования с дыхательным аппаратом соответствующей модели. 4. Маска должна обеспечивать герметичное прилегание к лицу пользователя при правильном надевании и эксплуатации. 5. Конструкция должна обеспечивать защиту органов дыхания и зрения пользователя в соответствии с назначением изделия. 6. Лицевая часть должна иметь панорамное смотровое стекло, обеспечивающее достаточный обзор при выполнении работ. 7. Материал корпуса и лицевой уплотнительной части должен быть устойчивым к воздействию влаги, температурных факторов и условиям эксплуатации, предусмотренным изготовителем. 8. Маска должна быть оснащена системой крепления и регулировки для надёжной фиксации на голове пользователя. 9. Подключение к дыхательному аппарату должно соответствовать штатному соединительному узлу совместимой модели Dräger. 10. Маска должна быть новой, не бывшей в эксплуатации, без механических повреждений и дефектов. 11. Год выпуска — не ранее года поставки, если иное не согласовано заказчиком. 12. Комплектность — лицевая маска в сборе, с предусмотренными изготовителем элементами и принадлежностями. 13. Поставщик должен предоставить паспорт или руководство по эксплуатации, сведения о производителе и документы, подтверждающие соответствие применимым требованиям безопасности. 14. Гарантийный срок — согласно документации изготовителя и условиям договора поставки.