

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16600941-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84221056-3ЦП1
Лоттың атауы :	Тоқтетік
Лоттың сипаттауы:	ашалы, бір орынды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	розетка внутренняя
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Алматы қ., Медеу ауданы, Назарбаев даңғылы, 102
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде. Өнім беруші қазақстандық өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі 61 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА электр розеткаларын сатып алуға (ішкі қондырғы, Жерге тұйықталған) 1. Жалпы мәліметтер * Атауы: штепсельді электр розеткасы. * Орнату түрі: Ішкі (розеткаға жасырын орнату). • Конфигурация: бір (немесе бір розеткаға қосарланған, Тапсырыс берушімен келісу). 2. Техникалық сипаттамалары Біз штангенциркуль материалын және қысқыштардың түрін бекітеміз, өйткені жылу мен ұшқынның болмауы сымдарды бекітудің сенімділігіне байланысты. Техникалық талап параметрі Номиналды ток кем дегенде 16 А (тұрмыстық розеткаларға арналған стандарт). Номиналды кернеуі 220-250 В, 50 Гц. Жерге тұйықтау міндетті түрде жерге тұйықтау контактілерінің болуы. Қорғау дәрежесі IP20 (құрғақ бөлмелер үшін) немесе IP44 (ылғалды аймақтар үшін) төмен емес. 2.5 мм мм² до дейінгі қимасы бар мыс сымға арналған бұрандалы немесе бұрандасыз (өздігінен қысқыш) қысқыш түрі. Суппорт материалы мырышталған болат немесе ыстыққа төзімді поликарбонат (деформацияға төзімділік). Жақтау материалы соққыға төзімді, жанбайтын ABS пластик (ультракүлгін сәулеленуге төзімді). 3. Сапалық көрсеткіштер • Өрт қауіпсіздігі: Негізі розеткалар орындалуы тиіс жанбайтын материалдан жасалған емес, демеп жануы (полиамид немесе керамика). * Перделердің болуы: ток өткізгіш бөліктерге қол жеткізуді болдырмау үшін қорғаныс перделерінің болуы ("Балаларды қорғау"). * Байланыс тобы: сенімді жанасуды қамтамасыз ету үшін мыс мөлшері жоғары жезден немесе фосфорлы қоладан жасалған. * Монтаждау аяқтары: монтаждау қорабында мықтап бекіту үшін қорғаныш төсемдері бар (немесе онсыз) өткір тіреу аяқтарының болуы. 4. Орау және жинақтау * Толықтығы: Розетка (механизм + жақтау + жақтау) немесе жеке модульдермен бірге жеткізіледі. * Таңбалау: сертификаттау белгісінің болуы, механизм корпусында ток сипаттамаларын (16А 250V) көрсету.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16600941-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 84221056-ЗЦП1
Наименование лота:	Розетка
Описание лота:	штепсельная, одноместная
Дополнительное описание лота:	розетка внутренняя
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район г.Алматы, Медеуский район пр. Назарбаева, 102
Срок поставки:	В течении 16 календарных дней со дня заключения договора. В случае нахождения поставщика в Реестре Казахстанских производителей, срок поставки в течении 61 календарный день

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ на закупку розеток электрических (внутренняя установка, с заземлением) 1. Общие сведения • Наименование: Розетка электрическая штепсельная. • Тип установки: Внутренняя (скрытая установка в подрозетник). • Конфигурация: Одинарная (или двойная в один подрозетник, согласовать с заказчиком). 2. Технические характеристики Мы фиксируем материал суппорта и тип зажимов, так как от надежности фиксации проводов зависит отсутствие нагрева и искрения. Параметр Техническое требование Номинальный ток Не менее 16 А (стандарт для бытовых розеток). Номинальное напряжение 220–250 В, 50 Гц. Заземление Обязательное наличие заземляющих контактов. Степень защиты Не ниже IP20 (для сухих помещений) или IP44 (для влажных зон). Тип зажимов Винтовые или безвинтовые (самозажимные) для медного провода сечением до 2.5 мм². Материал суппорта Оцинкованная сталь или термостойкий поликарбонат (устойчивость к деформации). Материал лицевой панели Ударопрочный, негорючий ABS-пластик (устойчивый к УФ-излучению). 3. Качественные показатели • Пожаробезопасность: Основание розетки должно быть выполнено из негорючего материала, не поддерживающего горение (полиамид или керамика). • Наличие шторок: Наличие защитных шторок («защита от детей») для предотвращения доступа к токоведущим частям. • Контактная группа: Выполнена из латуни или фосфористой бронзы с высоким содержанием меди для обеспечения надежного контакта. • Монтажные лапки: Наличие острых распорных лапок с защитными накладками (или без них) для прочной фиксации в монтажной коробке. 4. Упаковка и комплектация • Комплектность: Розетка поставляется в сборе (механизм + лицевая панель + рамка) или отдельными модулями. • Маркировка: Наличие знака сертификации, указание характеристик тока (16А 250V) на корпусе механизма.
--	--