Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18002472-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 82426235-3ЦП2
Лоттың атауы:	Кәбіл
Лоттың сипаттауы:	маркасы АВБШв, кернеуі 1 000 В
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кабель АВБШв 4х240
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	615420100, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ., Исмаилов №115А
Жеткізу мерзімі:	Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Abshv 4×240 кабелінің техникалық сипаттамасы 1. Тауардың атауы Алюминий өткізгіш өткізгіштері бар, ПВХ-пластикат оқшаулағышы бар, мырышталған болат жолақтардан жасалған броньды, ПВХ-пластикат — АВБШв 4×240 қорғаныш шлангісі бар қуат кабелі. 2. Техникалық сипаттамалары № Параметр атауы талап етілетін сипаттама 1 аббшв кабелінің маркасы 2 тұрғын үй саны 4 3 көлденең қимасы 240 мм2 4 өткізгіш өзек материалы Алюминий 5 тұрғын үй нысаны секторлық немесе дөңгелек ГОСТ бойынша 6 сынып 1 немесе 2 7 номиналды кернеу 0,66 / 1 кВ 8 ПВХ талшықты оқшаулау материалы-пластик 9 оқшауланған өзектер саны 4 10 ПВХ аралық кеңістігін толтыру-пластикат немесе конструкцияда көзделген басқа материал 11 бронь түрі екі болат мырышталған таспа 12 ПВХ сыртқы қорғаныс қабығы-пластик 13 сыртқы қабықтың түсі қара 14 электр энергиясының мақсаты беру және тарату 15 пайдалану шарттары сақталған жағдайда жерге, кабельдік құрылыстарға, үй-жайларға төсеу тәсілі 16 Жұмыс температурасы +70 °C дейін өмір сүрді 17 максималды температура қысқа тұйықталу кезінде +160 °C дейін 18 өндірушінің паспортына сәйкес пайдалану кезіндегі қоршаған ортаның температурасы 19 тауардың жай-күйі Жаңа, пайдалануда болмаған 20 МЕМСТ 31996-2012 стандартына сәйкестігі немесе тиісті қолданыстағы нормативтік құжат 3. Сапаға қойылатын талаптар * Кабель зауытта жасалған болуы керек. * Өткізгіш өткізгіштер алюминийден жасалуы керек. * Тамырларды оқшаулау және сыртқы қабықта зақым, жарықтар мен ақаулар болмауы керек. * Сауыт кабельді механикалық қорғауды қамтамасыз етуі керек. * Кабель мәлімделген бренд пен қимаға сәйкес келуі керек. * Әрбір құрылыс ұзындығы өндірушінің сапа паспортымен бірге жүруі керек. 4. Жеткізу талаптары * Кабельді жеткізу ағаш барабандарда жүзеге асырылады. * Кабельдің ұзындығы тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес метрмен көрсетіледі. * Барабанда кабельдің маркасы, қимасы, кернеуі және ұзындығы көрсетілген таңбалау болуы керек. * Сапа паспорты және нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкестігі туралы құжат ұсынылады. * Өндірушінің кепілдігі. ГОСТ 31947-2012.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18002472-1
Наименование закупки:	Товары согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 82426235-3ЦП2
Наименование лота:	Кабель
Описание лота:	марка АВБШв, напряжение 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Кабель АВБШв 4х240
Количество:	200
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	615420100, Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, Исмаилова №115А
Срок поставки:	После заключение договора в течение 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация на кабель АВБШв 4×240 1. Наименование товара Кабель силовой с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в броне из стальных оцинкованных лент, с защитным шлангом из ПВХ-пластиката — АВБШв 4×240. 2. Технические характеристики № Наименование параметра Требуемая характеристика 1 Марка кабеля АВБШв 2 Количество жил 4 3 Сечение жил 240 мм² 4 Материал токопроводящей жилы Алюминий 5 Форма жилы Секторная или круглая 6 Класс жилы 1 или 2 по ГОСТ 7 Номинальное напряжение 0,66/1 кВ 8 Материал изоляции жил ПВХ-пластикат 9 Количество изолированных жил 4 10 Заполнение междужильного пространства ПВХ-пластикат или другой предусмотренный конструкцией материал 11 Тип брони Две стальные оцинкованные ленты 12 Наружная защитная оболочка ПВХ-пластикат 13 Цвет наружной оболочки Черный 14 Назначение Передача и распределение электрической энергии 15 Способ прокладки В земле, кабельных сооружениях, помещениях при соблюдении условий эксплуатации 16 Рабочая температура жил До +70 °C 17 Максимальная температура жил при коротком замыкании До +160 °C 18 Температура окружающей среды при эксплуатации Согласно паспорту производителя 19 Состояние товара Новый, не бывший в эксплуатации 20 Соответствие стандарту ГОСТ 31996-2012 или соответствующий действующий нормативный документ 3. Требования к качеству • Кабель должен быть заводского изготовления. • Токопроводящие жилы должны быть изготовлены из алюминия. • Изоляция жил и наружная оболочка не должны иметь повреждений, трещин и дефектов. • Броня должна обеспечивать механическую защиту кабеля. • Кабель должен соответствовать заявленной марке и сечению. • Каждая строительная длина должна сопровождаться паспортом качества производителя. 4. Требования к поставке • Поставка кабеля осуществляется на деревянных барабанах. • Длина кабеля указывается в метрах согласно заявке заказчика. • На барабане должна присутствовать маркировка с указанием марки, сечения, напряжения и длины кабеля. • Предоставляется паспорт качества и документ о соответствии требованиям нормативных документов. • Гарантия производителя. ГОСТ 31947-2012.