

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17377407-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86061933-3ЦП4
Лоттың атауы :	Кондиционер (сплит-система)
Лоттың сипаттауы:	настенный, площадь охлаждения более 50 м2
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кондиционер. Кондиционер түрі: қабырға (сплит жүйесі). Ішкі блок түрі: қабырға. Ауданы: кемінде 85 ш. м. суық өнімділік: кемінде 8,5 кВт. Жылу өнімділігі: кемінде 8,9 кВт. Ауа алмасу (макс): 1 200 текше метр / сағ Қуат көзі: 220/50/1 В/Гц/Ф. салқындатқыш түрі: R410A. ішкі Блок өлшемдері: 1075x246x333 ММ±2. Қуат тұтыну (салқындату): 2,62 кВт-тан аспайды. Қуат тұтыну (жылыту): 2,47 кВт-тан аспайды. Шу деңгейі: 39 дБ артық емес Салқындатқыштың сұйық құбырларының диаметрі: 6,35 ММ. салқындатқыштың газ құбырларының диаметрі: 15,88 ММ. Жұмыс температурасының диапазоны (ауа, Ohl): -18...43 °С. Жұмыс температурасының диапазоны (ауа, жылу): -7...24 °С. EER коэффициенті: 3.25. COP коэффициенті: 3.61 Салқындату кезінде ауаның минималды температурасы: -18. Салқындату кезінде ауаның максималды температурасы: 43. Жылыту кезінде ауаның минималды температурасы: -7. Жылыту кезінде ауаның максималды температурасы: 24. Қысқы жылыту жиынтығының болуы. Энергия тиімділігі класы А + кем емес. Орнату орны-1 қабат. Жабдық: ішкі блок. Сыртқы блок. Орнатуға арналған жинақ (орнату). Қашықтан басқару пульті. Нұсқаулық мемлекеттік және орыс тілдерінде. Жеткізуші кондиционерді орнату бойынша ілеспе қызметтерді көрсетуі керек. Орнату құны және онымен байланысты барлық үстеме шығындар Шарттың құнына кіреді (мыс түтікшесін, су төгетін түікті, мыс түтікшені оқшаулауды қоса алғанда). ГОСТ 26963-86
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Васильев көшесі 123
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтінім бергеннен кейін күнтізбелік 16 күннен аспайды.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Кондиционер. Кондиционер түрі: қабырға (сплит жүйесі). Ішкі блок түрі: қабырға. Ауданы: кемінде 85 ш. м. суық өнімділік: кемінде 8,5 кВт. Жылу өнімділігі: кемінде 8,9 кВт. Ауа алмасу (макс): 1 200 текше метр / сағ Қуат көзі: 220/50/1 В/Гц/Ф. салқындатқыш түрі: R410A. ішкі Блок өлшемдері: 1075x246x333 ММ±2. Қуат тұтыну (салқындату): 2,62 кВт-тан аспайды. Қуат тұтыну (жылыту): 2,47 кВт-тан аспайды. Шу деңгейі: 39 дБ артық емес Салқындатқыштың сұйық құбырларының диаметрі: 6,35 ММ. салқындатқыштың газ құбырларының диаметрі: 15,88 ММ. Жұмыс температурасының диапазоны (ауа, Ohl): -18...43 °С. Жұмыс температурасының диапазоны (ауа, жылу): -7...24 °С. EER коэффициенті: 3.25. COP коэффициенті: 3.61 Салқындату кезінде ауаның минималды температурасы: -18. Салқындату кезінде ауаның максималды температурасы: 43. Жылыту кезінде ауаның минималды температурасы: -7. Жылыту кезінде ауаның максималды температурасы: 24. Қысқы жылыту жиынтығының болуы. Энергия тиімділігі класы А + кем емес. Орнату орны-1 қабат. Жабдық: ішкі блок. Сыртқы блок. Орнатуға арналған жинақ (орнату). Қашықтан басқару пульті. Нұсқаулық мемлекеттік және орыс тілдерінде. Жеткізуші кондиционерді орнату бойынша ілеспе қызметтерді көрсетуі керек. Орнату құны және онымен байланысты барлық үстеме шығындар Шарттың құнына кіреді (мыс түтікшесін, су төгетін түтікті, мыс түтікшені оқшаулауды қоса алғанда). ГОСТ 26963-86.Жеткізуші техникалық реттеу жөніндегі Қазақстан Республикасы заңнамаларымен сәйкес жеткізілетін тауардың талаптарға, белгіленген техникалық регламенттерге, стандарттар ережелеріне немесе басқа да құжаттарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті. Тауарды жеткізу тікелей тапсырыс берушінің қоймасына өнім берушінің күшімен жүзеге асырылады. Тапсырыс берушінің жағынан жүк тасушылар берілмейді. Өнім беруші өкілінің қатысуы міндетті.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17377407-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 86061933-3ЦП4
Наименование лота:	Кондиционер (сплит-система)
Описание лота:	настенный, площадь охлаждения более 50 м2
Дополнительное описание лота:	Кондиционер. Тип кондиционера: настенный (сплит-система). Тип внутреннего блока: настенный. Площадь: не менее 85 кв.м. Холодопроизводительность: не менее 8,5 кВт. Теплопроизводительность: не менее 8,9 кВт. Воздухообмен (макс): 1 200 куб.м/ч Электропитание: 220/50/1 В/Гц/Ф. Тип хладагента: R410A. Размеры внутреннего блока: 1075x246x333 мм±2. Потребляемая мощность (охлаждение): не более 2,62 кВт. Потребляемая мощность (обогрев): не более 2,47 кВт. Уровень шума: не более 39 дБ Диаметр жидкостных труб хладагента: 6,35 мм. Диаметр газовых труб хладагента: 15,88 мм. Диапазон рабочих температур (воздух, охл): -18...43 °С. Диапазон рабочих температур (воздух, нагр): -7...24 °С. Коэффициент EER: 3.25. Коэффициент COP: 3.61 Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение: -18. Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение: 43. Минимальная температура воздуха при работе на обогрев: -7. Максимальная температура воздуха при работе на обогрев: 24. Наличие зимнего комплекта обогрева. Класс энергоэффективности не менее А+. Место установки - 1 этаж. Комплектация: Внутренний блок. Наружный блок. Набор для установки (инсталляция). Пульт ДУ. Инструкция на государственном и русском языке. Поставщик должен оказать сопутствующие услуги по монтажу кондиционера. Стоимость установки и всех накладных расходов связанных с ней входят в стоимость договора (включая медную трубку, сливную трубку, утеплитель для медной трубки). ГОСТ 26963-86
Количество:	1
Единица измерения:	Штука

Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск улица Васильева 123 (кардиологический центр)
Срок поставки:	не более 16 календарных дней после подачи заявки заказчиком.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кондиционер. Тип кондиционера: настенный (сплит-система). Тип внутреннего блока: настенный. Площадь: не менее 85 кв.м. Холодопроизводительность: не менее 8,5 кВт. Теплопроизводительность: не менее 8,9 кВт. Воздухообмен (макс): 1 200 куб.м/ч Электропитание: 220/50/1 В/Гц/Ф. Тип хладагента: R410A. Размеры внутреннего блока: 1075x246x333 мм±2. Потребляемая мощность (охлаждение): не более 2,62 кВт. Потребляемая мощность (обогрев): не более 2,47 кВт. Уровень шума: не более 39 дБ Диаметр жидкостных труб хладагента: 6,35 мм. Диаметр газовых труб хладагента: 15,88 мм. Диапазон рабочих температур (воздух, охл): -18...43 °С. Диапазон рабочих температур (воздух, нагр): -7...24 °С. Коэффициент EER: 3.25. Коэффициент COP: 3.61 Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение: -18. Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение: 43. Минимальная температура воздуха при работе на обогрев: -7. Максимальная температура воздуха при работе на обогрев: 24. Наличие зимнего комплекта обогрева. Класс энергоэффективности не менее А+. Место установки - 1 этаж. Комплектация: Внутренний блок. Наружный блок. Набор для установки (инсталляция). Пульт ДУ. Инструкция на государственном и русском языке. Поставщик должен оказать сопутствующие услуги по монтажу кондиционера. Стоимость установки и всех накладных расходов связанных с ней входят в стоимость договора (включая медную трубку, сливную трубку, утеплитель для медной трубки). ГОСТ 26963-86.Поставщик обязан представить документы, подтверждающие соответствие поставляемого товара требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Доставка товара осуществляется не посредственно на склад заказчика силами Поставщика. Со стороны Заказчика грузчики не предоставляются. Присутствие представителя поставщика обязательно.