

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17769313-1
Сатып алудың атауы:	Өрт сөндіру жабдықтарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86903515-3ЦП1
Лоттың атауы:	Баллон
Лоттың сипаттауы:	тыныс алу аппараттарына арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	"Dräger"тыныс алу аппаратына арналған резервтік Баллон
Саны, көлемі:	7
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	333649100, Жетісу облысы, Ескелді ауданы, Қоңыр а. Алматы – Өскемен тас жолы 283 км, 5 ғимарат.
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Dräger тыныс алу аппаратына арналған резервтік ауа цилиндрі. 1. Мақсаты: Баллон тыныс алуға жарамсыз атмосферада, оның ішінде өрттерді сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізу кезінде жұмыстарды орындау кезінде автономды тыныс алу аппаратына Сығылған тыныс алу ауасын сақтауға және беруге арналған. 2. Техникалық сипаттамалары мен талаптары 1. Өнімнің түрі-Сығылған тыныс алу ауасын сақтауға арналған цилиндр. 2. Мақсаты-Dräger дербес тыныс алу аппаратының немесе үйлесімді модельдің бөлігі ретінде пайдалану. 3. Жұмыс қысымы-тыныс алу аппаратын жасаушының талаптарына және баллонның паспортына сәйкес. 4. Баллонның сыйымдылығы-Тапсырыс берушінің техникалық талаптарына және тыныс алу аппаратының үйлесімді моделіне сәйкес. 5. Өндіріс материалы-композиттік материал, металл қорытпасы немесе цилиндрдің осы түріне дайындаушы қарастырған басқа материал. 6. Цилиндр Сығылған тыныс алу ауасын толтыруға және сақтауға арналған болуы керек. 7. Баллонның клапаны тыныс алу аппаратымен үйлесімділік талаптарына сәйкес келуі тиіс. 8. Бекіту жіптері мен клапанның түрі тыныс алу аппаратының штаттық қосылу жүйесінің дизайнына сәйкес келуі керек. 9. Цилиндр қысыммен жұмыс істейтін ыдыстар үшін қолданылатын қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі керек. 10. Өнім жаңа, пайдаланылмаған, зақымдалмаған және ақаусыз болуы керек. 11. Цилиндрде өндірушіні, сериялық нөмірді, сыйымдылықты, жұмыс қысымын және басқа да міндетті параметрлерді көрсететін зауыттық таңбалау болуы керек. 12. Техникалық куәландырудың қызмет ету мерзімі мен кезеңділігі дайындаушының құжаттамасына және қолданылатын нормативтік талаптарға сәйкес келуге тиіс. 13. Жеткізу жинағы-егер вентиль конструкцияда көзделсе және бұйымның құрамында жеткізілсе, вентилі бар баллон. 14. Өнім беруші өнімнің паспортын, бар болған жағдайда пайдалану жөніндегі нұсқаулықты, сәйкестік туралы құжаттарды және қызмет ету мерзімі мен техникалық куәландыру туралы мәліметтерді ұсынуы тиіс. 15. Кепілдік мерзімі-өндірушінің құжаттамасына және жеткізу шартының талаптарына сәйкес.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17769313-1
Наименование закупки:	Приобретение пожарного оборудования
Номер лота:	№ 86903515-ЗЦП1
Наименование лота:	Баллон
Описание лота:	для дыхательных аппаратов
Дополнительное описание лота:	Баллон резервный для дыхательного аппарата «Dräger»
Количество:	7
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	333649100, область Жетісу, Ескельдинский район, с.Коныр трасса Алматы – Усть – Каменогорск 283 км, здание 5
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Баллон воздушный резервный для дыхательного аппарата Dräger. 1. Назначение:Баллон предназначен для хранения и подачи сжатого дыхательного воздуха в автономный дыхательный аппарат при выполнении работ в непригодной для дыхания атмосфере, в том числе при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. 2. Технические характеристики и требования 1. Тип изделия — баллон для хранения сжатого дыхательного воздуха. 2. Назначение — использование в составе автономного дыхательного аппарата Dräger или совместимой модели. 3. Рабочее давление — согласно требованиям изготовителя дыхательного аппарата и паспорту баллона. 4. Вместимость баллона — согласно техническим требованиям заказчика и совместимой модели дыхательного аппарата. 5. Материал изготовления — композитный материал, металлический сплав или иной материал, предусмотренный изготовителем для данного типа баллона. 6. Баллон должен быть предназначен для заправки и хранения сжатого дыхательного воздуха. 7. Вентиль баллона должен соответствовать требованиям совместимости с дыхательным аппаратом. 8. Присоединительная резьба и тип вентиля должны соответствовать конструкции штатной системы подключения дыхательного аппарата. 9. Баллон должен соответствовать применимым требованиям безопасности для сосудов, работающих под давлением. 10. Изделие должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, без повреждений и дефектов. 11. Баллон должен иметь заводскую маркировку с указанием изготовителя, серийного номера, вместимости, рабочего давления и других обязательных параметров. 12. Срок службы и периодичность технического освидетельствования должны соответствовать документации изготовителя и применимым нормативным требованиям. 13. Комплект поставки — баллон с вентилем, если вентиль предусмотрен конструкцией и поставляется в составе изделия. 14. Поставщик должен предоставить паспорт изделия, руководство по эксплуатации при наличии, документы о соответствии и сведения о сроке службы и техническом освидетельствовании. 15. Гарантийный срок — согласно документации изготовителя и условиям договора поставки.