

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17811068-1
Сатып алудың атауы:	Ручной пожарный извещатель.извещатель пожарный ручной предназначен для ручной подачи сигнала "Пожар"(на казахском языке) в системах пожарной Ручной пожарный извещатель
Лоттың нөмірі:	№ 88198389-3ЦП2
Лоттың атауы:	Өрттік хабарлағыш
Лоттың сипаттауы:	түтіндік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қолмен өрт детекторы.қол өрт хабарлағышы өрт және күзет - өрт дабылы жүйелерінде "өрт"сигналын(қазақ тілінде) қолмен беруге арналған. Қуат кернеуі: 9-дан 30В-қа дейін; кезекші режимдегі тұтыну тогы 50мкА-дан аспайды; өрт режимінде хабарлағыштың кедергісі 500ом
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Индекс 060009, Атырау қаласы 4 мөлтек ауданы 4 В
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қолмен өрт детекторы.қол өрт хабарлағышы өрт және күзет - өрт дабылы жүйелерінде "өрт"сигналын(қазақ тілінде) қолмен беруге арналған. Қуат кернеуі: 9-дан 30В-қа дейін; кезекші режимдегі тұтыну тогы 50мкА-дан аспайды; өрт режимінде хабарлағыштың кедергісі 500ом

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17811068-1
Наименование закупки:	Ручной пожарный извещатель.извещатель пожарный ручной предназначен для ручной подачи сигнала "Пожар"(на казахском языке) в системах пожарной Ручной пожарный извещатель
Номер лота:	№ 88198389-3ЦП2
Наименование лота:	Извещатель пожарный
Описание лота:	дымовой
Дополнительное описание лота:	Ручной пожарный извещатель.извещатель пожарный ручной предназначен для ручной подачи сигнала "Пожар"(на казахском языке) в системах пожарной и охранно - пожарной сигнализаций. Напряжение питания: от 9 до 30В;ток потребления в дежурном режиме не более 50мкА; сопротивление извещателя в режиме пожар 500Ом
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау Индекс 060009 город Атырау, ул.Авангард 4 мкр, 4В
Срок поставки:	Со дня вступления силу договора в течений 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Ручной пожарный извещатель.извещатель пожарный ручной предназначен для ручной подачи сигнала "Пожар"(на казахском языке) в системах пожарной и охранно - пожарной сигнализаций. Напряжение питания: от 9 до 30В;ток потребления в дежурном режиме не более 50мкА; сопротивление извещателя в режиме пожар 500Ом