

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17758419-1
Сатып алудың атауы:	30217 ә/б қазандығы АПБ қазандығының ішкі жылыту жүйесі үшін жабдықтарды (айналым сорғыларын) сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88165641-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	жалпы қолданылатын, тегергіштік, берілуі 20 м3/с-қа дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ГОСТ EN 16297-3-2015. Циркуляциялық сорғы кемінде К80-65-160 7,5 кВт 2900 айн / мин. орталықтан тепкіш консольді сорғы. Түрі К 80-65-160. Орындау көлденең, бір сатылы, консоль. Номиналды беру кемінде 50 м3/сағ. номиналды қысым кемінде 32 м. электр қозғалтқышы air 112 м2. Қозғалтқыштың қуаты кемінде 7,5 кВт. Айналу жиілігі 2900 айн / мин кем емес. кернеуі 380 В кем емес, 50 Гц кем емес. Сорғының тиімділігі 73 % дейін. Сорғының қуатын тұтыну номиналды нүктеде кемінде 5,97 кВт құрайды. Кіріс келте құбырының диаметрі кемінде 80 мм. шығу келте құбырының диаметрі кемінде 65 мм. Жұмыс дөңгелегі номиналды диаметрі кемінде 160 мм. қадамдар саны кемінде 1. Айдалатын орта су, бейтарап сұйықтықтар. Максималды температура әдетте тығыздағышқа байланысты +80...+85 °С дейін болады. Кавитациялық қор кем дегенде 2,5–3 м. Тапсырыс берушімен алдын ала келісу керек!
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Семей қ., Западный промузел, 115
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГОСТ EN 16297-3-2015. Циркуляциялық сорғы кемінде К80-65-160 7,5 кВт 2900 айн / мин. орталықтан тепкіш консольді сорғы. Түрі К 80-65-160. Орындау көлденең, бір сатылы, консоль. Номиналды беру кемінде 50 м3/сағ. номиналды қысым кемінде 32 м. электр қозғалтқышы air 112 м2. Қозғалтқыштың қуаты кемінде 7,5 кВт. Айналу жиілігі 2900 айн / мин кем емес. кернеуі 380 В кем емес, 50 Гц кем емес. Сорғының тиімділігі 73 % дейін. Сорғының қуатын тұтыну номиналды нүктеде кемінде 5,97 кВт құрайды. Кіріс келте құбырының диаметрі кемінде 80 мм. шығу келте құбырының диаметрі кемінде 65 мм. Жұмыс дөңгелегі номиналды диаметрі кемінде 160 мм. қадамдар саны кемінде 1. Айдалатын орта су, бейтарап сұйықтықтар. Максималды температура әдетте тығыздағышқа байланысты +80...+85 °С дейін болады. Кавитациялық қор кем дегенде 2,5–3 м. Тапсырыс берушімен алдын ала келісу керек! Кепілдік - 12 ай Сапа сертификатымен Түпнұсқа шот-фактураны қамтамасыз ету Жеткізу және көлік шығындары жеткізуші тауарды сатып алушының қоймасына өз есебінен және өз күшімен (немесе үшінші тұлғаларды тарта отырып) жеткізуге міндеттенеді. Жүк тиеу-түсіру жұмыстарын және жүкті тасымалдау кезеңіне сақтандыруды қоса алғанда, көлік шығыстарын жеткізуші көтереді. Тауарды беру Сатып алушының тауар жүкқұжатына жеткізу қоймасындағы өкілі қол қойған сәттен бастап жүзеге асырылды деп есептеледі.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17758419-1
Наименование закупки:	Приобретение оборудования (циркуляционных насосов) для внутренней системы отопления котельной РЭЧ, котельной в/ч 30217
Номер лота:	№ 88165641-3ЦП1
Наименование лота:	Насос
Описание лота:	общего применения, шестеренный, подача до 20 м³/ч
Дополнительное описание лота:	ГОСТ EN 16297-3-2015. Насос циркуляционный не менее К80-65-160 7,5 кВт 2900 об/мин. Насос центробежный консольный. Тип К 80-65-160. Исполнение Горизонтальный, одноступенчатый, консольный. Подача номинальная не менее 50 м³/ч. Напор номинальный не менее 32 м. Электродвигатель АИР112М2. Мощность двигателя не менее 7,5 кВт. Частота вращения не менее 2900 об/мин. Напряжение не менее 380 В, не менее 50 Гц. КПД насоса до 73 %. Потребляемая мощность насоса не менее 5,97 кВт в номинальной точке. Диаметр входного патрубка не менее 80 мм. Диаметр выходного патрубка не менее 65 мм. Рабочее колесо номинальный диаметр не менее 160 мм. Количество ступеней не менее 1. Перекачиваемая среда вода, нейтральные жидкости. Максимальная температура обычно до +80...+85 °С, в зависимости от уплотнения. Кавитационный запас не менее 2,5-3 м. Предварительно согласовать с Заказчиком!
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей КАЗАХСТАН, область Абай, г.Семей, ул. Западный промзвезд, 115
Срок поставки:	15 календарных дней, после заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ EN 16297-3-2015. Насос циркуляционный не менее К80-65-160 7,5 кВт 2900 об/мин. Насос центробежный консольный. Тип К 80-65-160. Исполнение Горизонтальный, одноступенчатый, консольный. Подача номинальная не менее 50 м³/ч. Напор номинальный не менее 32 м. Электродвигатель АИР112М2. Мощность двигателя не менее 7,5 кВт. Частота вращения не менее 2900 об/мин. Напряжение не менее 380 В, не менее 50 Гц. КПД насоса до 73 %. Потребляемая мощность насоса не менее 5,97 кВт в номинальной точке. Диаметр входного патрубка не менее 80 мм. Диаметр выходного патрубка не менее 65 мм. Рабочее колесо номинальный диаметр не менее 160 мм. Количество ступеней не менее 1. Перекачиваемая среда вода, нейтральные жидкости. Максимальная температура обычно до +80...+85 °С, в зависимости от уплотнения. Кавитационный запас не менее 2,5-3 м. Предварительно согласовать с Заказчиком! Гарантия 12 месяцев С сертификатом качества Предоставить оригинал накладной Доставка и транспортные расходы Поставщик обязуется осуществить доставку товара на склад Заказчика, за свой счёт и своими силами (или с привлечением третьих лиц). Транспортные расходы, включая погрузо-разгрузочные работы и страхование груза на период транспортировки, несёт Поставщик. Передача товара считается осуществлённой с момента подписания товарной накладной представителем Заказчика на складе доставки.