

**Утверждаю**
ВрИО командира войсковой части 78460
подполковник **С.Исахов**
«8» октября 2026 года

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА РАБОТУ ПО ОБРАБОТКЕ
ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИИ ОГНЕЗАЩИТНОЙ СОСТАВОМ ЗДАНИЙ
ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 78460**

Наименование заказчика: РГУ «Войсковая часть 78460»

Наименование организатора: _____

Номер конкурса: _____

Наименование конкурса: _____

Номер лота: _____

Наименование лота: _____

Наименование: Работы по нанесению огнезащитный покрытий


Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	
Наименование услуги*	Работы по нанесению огнезащитный покрытий
Единица измерения*	работа
Количество (персонала)*	2984 м ²
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*	1 905 000,0 тенге
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	1 600 200,0 тенге
Срок оказания услуги*	Октябрь-ноябрь
Размер авансового платежа*	30%
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указывается требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	- СТ РК 615 – 1 - 2011

Гарантийный срок (в месяцах)	
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемых услуг	1. Средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе»; - ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний». 2. В местах проведения огнезащитных работ или испытаний должны быть установлены предупреждающие знаки, соответствующие требованиям технического регламента «Требования к сигнальным цветам, разметкам и знакам безопасности на производственных объектах». 3. Испытания по определению качества огнезащитной обработки объекта огнезащиты должны проводиться в целях контроля качества огнезащитной обработки (выполненных огнезащитных работ) объекта огнезащиты. 4. При выборе огнезащитного средства учесть условие эксплуатации огнезащитного средства. 5. Огнезащитные средства должны соответствовать требованиям закона РК «О безопасности химической продукции», технических регламентов «О безопасности лакокрасочных материалов» и «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов», нормативных и технических документов на конкретный вид огнезащитного средства. 6. После заключения поставщика должны предоставить сертификат соответствия продукции на огнезащитные средства. 7. Огнезащитное средство должно обладать I или II группой огнезащитной эффективности. 8. Огнезащитная обработка должна производиться только на подготовленную в соответствии с требованиями нормативной и (или) технической документации поверхность объекта огнезащиты с обеспечением установленных условий нанесения.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Потенциальный поставщик в случае определения его победителем и заключения с ним договора согласно технической спецификации поставщик должен иметь квалифицированных специалистов, необходимых для надлежащего выполнения работ, с приложением подтверждающих документов квалификацию (трудовые договора, лицензии, сертификаты и т.д.) 1). Направить письмо после составления договора о начале проведение услуги и работы; 2). Направить список после составления договора личного состава/рабочих и привлеченной техники для допуска на территорию войсковых частей/учреждений (прилагать копии удостоверение личности и технического паспорта); 3). Совместно с представителем Заказчика произвести контрольный обмер/осмотр объектов, составить первичный акт обмера/осмотра; 4). Составить акт оказанных услуг/акт –приемки выполненных работ; 5). В случаепривлечение субподрядной организации, иметь договор о перенаправлении услуги; 6). Обеспечение персонала необходимым механизмом, оборудованием и инструментом. Оборудование, инструменты и механизмы для опрыскивания деревянных конструкций огнезащитными средствами (опрыскиватели и емкости), стремянки высотой не более 6-х метров; 7). Обеспечение персонала необходимым средством индивидуальной защиты (спец. одежда и т.п.); 8). Комиссионно произвести испытание огнезащитного средства, проверить на возгорание ранее обработанных изделий и конструкции; 9). Предоставить протокол испытание и заключение на каждый (индивидуально) обработанные объекты; 10). Предоставить заключения лабораторного испытания на каждый

	объект. Адрес: Алматинская область, Илийский район, п. Мухаметжан Туймебаева, Военный городок 313А, Войсковая часть 78460. Телефон: 87273705378
--	--

**ВрИО заместителя командира войсковой части 78460 (по тылу) –
начальника отдела**

капитан



Е. Кабылбек

келісінді
2012 ж. 11 - желтоқсан. Б.