

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17761804-1
Сатып алудың атауы:	ОП өрт сөндіргіші с/с
Лоттың нөмірі:	№ 87854677-3ЦП1
Лоттың атауы:	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	ұнтақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ОП-2 өрт сөндіргіші
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Петропавл қ., Нұрсұлтан Назарбаев к-сі, 236
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1.Қысқаша сипаттама ТЖҚ. Атауы Мағынасы Атауы және қысқаша сипаттама Өрт сөндіргіш,ұнтақ. Саны 5 2. Сипаттама және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары Өрт сөндіргіш ОП-2 • А, В, С, Е сыныптағы өрттерді сөндіруге арналған (1000 В дейін); • Ұнтақты өрт сөндіргіш СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 талаптарына сәйкес болуы тиіс; • Ұнтақты өрт сөндіргіштің көлемі — 2 л (өрт сөндіруші заттың массасы — 2 кг); • Толық массасы 20 кг-нан аспайтын тасымалды өрт сөндіргіш; • Өрт сөндіруші затты беру ұзақтығы — кемінде 10 с; • ОТВ ағынының ұзындығы — кемінде 3,0 м; • Пайдалану температурасының диапазоны — -40 °С-тан +50 °С-қа дейін; • Тасымалды ұнтақты өрт сөндіргіштің құрылымы: 1. корпус; 2. ОТВ заряды (ұнтақ); 3. сифондық түтік; 4. ОТВ-ны ығыстыратын газ баллоны; 5. аэраторы бар газ түтігі; 6. манометр; 7. тасымалдау тұтқасы; 8. іске қосу-құлыптау тетігінің иінтірегі; 9. ОТВ беруге арналған иілгіш шланг және саптама; 10. сақтандырғыш чека; • Өрт сөндіргішті бекітуге арналған кронштейннің болуы міндетті; • Әрбір өрт сөндіргіш пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен қамтамасыз етілуі тиіс; • Жапсырма және пайдалану құжаттары орыс тілінде рәсімделуі тиіс (СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 талаптарына сәйкес); • Корпустың тірек немесе төменгі бөлігінде дайындалған жылы көрсетілуі (ойылып жазылуы) тиіс; • Корпус қызыл сигналдық түске боялуы тиіс ; • Өрт сөндіргіштер толық зарядталған және жұмысқа жарамды күйде, басқару торабы пломбаланған түрде жеткізілуі тиіс; • Құрылымдық элементтердің беріктік сипаттамалары пайдалану қауіпсіздігін қамтамасыз етуі тиіс; • Өрт сөндіргіштерді зарядтау өндіруші зауыттың техникалық құжаттамасына сәйкес жүргізілуі тиіс; Міндетті талаптар: Жеткізуші бұйым паспорты мен сәйкестік сертификатын ұсынуы тиіс. Кепілдік мерзімі: Тауарларды қабылдау беру актісіне қол қойғаннан кейін 12 ай. Қызмет көрсету орны: СҚО бойынша филиалы, Петропавл қ., Н. Назарбаев к-сі, 236 үй

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17761804-1
Наименование закупки:	Огнетушитель ОП с/с
Номер лота:	№ 87854677-3ЦП1
Наименование лота:	Огнетушитель
Описание лота:	порошковый
Дополнительное описание лота:	Огнетушитель ОП - 2
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск г. Петропавловск ул. Нұрсұлтан Назарбаев, 236
Срок поставки:	По заявке Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Краткое описание ТРУ. Наименование Значение Наименование и краткая характеристика Огнетушитель, порошковый. Количество 5 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики Огнетушитель ОП-2 • Предназначен для тушения пожаров классов А, В, С, Е (до 1000 В); • Порошковый огнетушитель должен соответствовать требованиям СТ РК ГОСТ Р 51057-2005; • Объем порошкового огнетушителя — 2 л (масса огнетушащего вещества — 2 кг); • Переносной огнетушитель с полной массой не более 20 кг; • Продолжительность подачи огнетушащего вещества — не менее 10 с; • Длина струи ОТВ — не менее 3,0 м; • Диапазон температуры эксплуатации — от -40 °С до +50 °С; • Конструкция переносного порошкового огнетушителя включает: 1. корпус; 2. заряд ОТВ (порошок); 3. сифонную трубку; 4. баллон с газом, вытесняющим ОТВ; 5. газовую трубку с аэратором; 6. манометр; 7. ручку для переноски; 8. рычаг запорно-пускового устройства; 9. гибкий шланг с насадкой для подачи ОТВ; 10. предохранительную чеку; • Наличие кронштейна для крепления огнетушителя обязательно; • Каждый огнетушитель должен быть обеспечен руководством по эксплуатации; • Этикетка и эксплуатационные документы должны быть выполнены на русском языке в соответствии с требованиями СТ РК ГОСТ Р 51057-2005. • На опорной или нижней части корпуса должен быть выбит год изготовления; • Корпус огнетушителя должен быть окрашен в красный сигнальный цвет. • Огнетушители должны поставляться в полностью заряженном и работоспособном состоянии, с опечатанным узлом управления; • Прочностные характеристики должны обеспечивать безопасность эксплуатации; • Зарядка огнетушителей должна производиться в соответствии с технической документацией завода-изготовителя; Обязательные требования: Поставщик обязан предоставить паспорт изделия и сертификат соответствия. Гарантийный период: 12 месяцев с момента подписания акта-приема передачи товаров. Место поставки: Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул.Н.Назарбаевав 236