

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17019335-1
Сатып алудың атауы:	КИП және А үшін материалдарды сатып алу (қайталау)
Лоттың нөмірі:	№ 84763369-3ЦПЗ
Лоттың атауы :	Газ қысымының реттегіші
Лоттың сипаттауы:	тура әсер ететін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Рдг-50-Н газ қысымын реттегіш (кип и а)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе қаласы, Санқибай батыр даңғылы, 24Г
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің сұранысына сәйкес 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Газ қысымын реттегіш РДГ-50-Н. тікелей әрекет ететін реттегіш түрі, пилоттық басқарумен, кіріктірілген пзк (сақтандыру-өшіру клапаны) бар реттелетін орта табиғи газ МЕМСТ 5542-2014 бойынша, сұйытылған газ МЕМСТ 20448-90 бойынша. Шартты өту диаметрі (Ду) 50 мм (кіріс және шығыс)максималды кіріс қысымы (P1max) 1,2 МПа (12 кгс/см² / 12 бар) Шығыс қысымын реттеу диапазоны (P2) 1-60 кПа (10-600 мбар) төмен қысым (Н) реттеудің біркелкі ±стігі ±10% - дан аспайды. Тығыздығы 0,8 кг/м³, м³/сағ газ бойынша Рвх=0,1 МПа кезінде өткізу қабілеті, кемінде 900(45 мм седла) пзк іске қосу шарты баптау диапазоны, кПа (МПа) P2 3-70 кПа (0,003-0,07 МПа) жоғарылағанда, P2 0,3-3 кПа (0,0003-0,003 МПа) төмендегенде, седла диаметрі 35 мм қосылу түрі ГОСТ 33259 (бұрын ГОСТ 12820) бойынша PN 1,6 МПа. Стандарттар : ГОСТ 5542-2014, ГОСТ 15150-69, ГОСТ 33259-2015, ТР КО 010/2011, ТР КО 012/2011, ТР КО 032/2013. 2026 жылы шығарылған (құжатталған) тауарды қабылдау комиссиялық түрде жүзеге асырылады. Өнім беруші тауар жеткізілімі туралы Тапсырыс берушіні 48 сағатқа дейін жазбаша хабардар етуге міндетті. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына түсіру өнім берушінің күшімен (жұмыс, көлік) орындалады. Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері өнім берушінің техникалық ерекшелікте (2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкестігі тұрғысынан бақылау мен тексеру жүргізетін болады. Егер тексеру нәтижелері техникалық ерекшеліктің (2-қосымша) талаптарына сәйкес келмейді деп танылса, өнім беруші тексеру сәтінен бастап 3 күн ішінде техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды. Техникалық ерекшелік талаптарына сәйкессіздіктер белгіленген мерзімдерде жойылмаған немесе тиісінше жойылмаған жағдайда, Тапсырыс беруші шартты бұзуды талап ететін және өнім берушіні мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану туралы талап-арызбен сотқа жүгінетін болады. Өнім беруші "тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы" Заңның 17-бабының 2-тармағында көзделген кепілдік міндеттемелерді орындауға міндетті.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17019335-1
Наименование закупки:	Приобретение материалов для КИП и А (повтор)
Номер лота:	№ 84763369-3ЦПЗ
Наименование лота:	Регулятор давления газа
Описание лота:	прямого действия
Дополнительное описание лота:	Регулятор давления газа РДГ-50-Н (кип и а)
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151011100, Актыбинская область, г.Актобе, район Астана г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 24Г
Срок поставки:	в течение 20-ти (двадцати) календарных дней по заявке Заказчика

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Регулятор давления газа РДГ-50-Н. Тип регулятора Прямого действия, с пилотным управлением, со встроенным ПЗК (предохранительно-запорный клапан) Регулируемая среда Природный газ по ГОСТ 5542-2014, сжиженный газ по ГОСТ 20448-90. Диаметр условного прохода (Ду) 50 мм (вход и выход) Максимальное входное давление (P1max) 1,2 МПа (12 кгс/см²/ 12 бар) Диапазон настройки выходного давления (P2) 1-60 кПа (10-600 мбар) Низкое давление (Н) Неравномерность регулирования Не более $\pm 10\%$ Показатель точности поддержания P2 Пропускная способность при Pвх=0,1 МПа по газу с плотностью 0,8 кг/м³, м³/ч, не менее 900 (седло 45 мм) Условие срабатывания ПЗК Диапазон настройки, кПа (МПа) При повышении P2 3-70 кПа (0,003-0,07 МПа) При понижении P2 0,3-3 кПа (0,0003-0,003 МПа) Диаметр седла 35мм Тип присоединения Фланцевое По ГОСТ 33259 (ранее ГОСТ 12820) на PN 1,6 МПа. Стандарты : ГОСТ 5542-2014, ГОСТ 15150-69, ГОСТ 33259-2015, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 012/2011, ТР ТС 032/2013. Год выпуска 2026г. (подтвердить документально) Приемка товара осуществляется комиссионно. Поставщик обязан письменно уведомить заказчика до 48 часов о поставки товара с указанием данных официального представителя поставщика. Выгрузка товара на склад Заказчика выполняется силами (рабочие, транспортные) Поставщика. Заказчик или его представители будут проводить контроль и проверку Поставщика на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2). Если результаты проверки будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации (приложение 2), Поставщик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации, в течение 3 дня с момента проверки. В случае не устранения или ненадлежащего устранения несоответствий требованиям технической спецификации в установленные сроки, Заказчик будет требовать расторжение договора и обратиться с иском в суд о признании Поставщика недобросовестным участником государственных закупок. Поставщик обязан выполнять гарантийные обязательства предусмотренные п.2 ст.17 Закона «О защите прав потребителей.
---	--