

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17766687-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес өрт түтін детекторын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87500186-3ЦП2
Лоттың атауы:	Өрттік хабарлағыш
Лоттың сипаттауы:	түтіндік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Оптикалық-электрондық түтін өрт дабылы IP 212-141 (немесе ұқсас) Бұл дабыл жабық үй-жайларда төмен концентрациялы түтіннің пайда болуымен жүретін өрттерді анықтауға және автоматты өрт сигнализациясының басқару пультіне «Өрт» сигналын беруге арналған.
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Абая 55
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өрт сөндіру түтін оптикалық-электронды ЖК 212-141 хабарлағышы (немесе ұқсас) Мақсаты Детектор жабық үй-жайларда аз шоғырланған түтіннің пайда болуымен қатар жүретін өрттерді анықтауға және автоматты өрт дабылы жүйесінің қабылдаубақылау аспабына "өрт" сигналын беруге арналған. Техникалық сипаттамалары Детектордың түрі - түтін, оптикалық-электронды, нүктелік. Орындау - екі сымды. Қуат кернеуі 9 - дан 30 в тұрақты токқа дейін. Кезекші режимдегі тұтыну тогы-45 мкА аспайды. Сезімталдық - 0,05-тен 0,2 дБ / м-ге дейін. Іске қосу инерциясы 9 секундтан аспайды. "Өрт" режиміндегі ішкі қарсылық-1000 Ом аспайды. "Кезекші" және "өрт" режимдерінің Жарық индикациясы. Қабықты қорғау дәрежесі IP30-дан төмен емес. Температураның жұмыс диапазоны -30 °С-тан +55 °С-қа дейін. Салыстырмалы ылғалдылық - +40 °С температурада 93% дейін, ылғалдың конденсациясы жоқ. Диаметрі-94 мм артық емес. Биіктігі-48 мм-ден аспайды. Орташа қызмет ету мерзімі-кем дегенде 10 жыл. Кепілдік мерзімі-кемінде 24 ай. Детектор монтаждау негізімен жеткізілуі және екі сымды шлейф бойынша жұмыс істейтін қолданыстағы өрт дабылы қабылдау-бақылау аспаптарымен үйлесімді болуы тиіс. Жеткізу талаптары * Тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы керек. * Шығарылған жылы-жеткізу жылынан ерте емес. * Жиынтықта бұйымның паспорты, пайдалану жөніндегі басшылық және техникалық регламенттердің талаптарына сәйкестігін және Қазақстан Республикасының аумағында қолдану мүмкіндігін растайтын құжаттар болуға тиіс. Қазақстан Республикасының талаптарына сәйкестігі Жабдық талаптарға сай болуы керек: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2021 жылғы 17 тамыздағы № 405 бұйрығымен бекітілген" Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар " техникалық регламенті. Өрт дабылы және өрт қауіпсіздігі жүйелері саласындағы Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17766687-1
Наименование закупки:	Приобретение пожарного дымового извещателя согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 87500186-3ЦП2
Наименование лота:	Извещатель пожарный
Описание лота:	дымовой
Дополнительное описание лота:	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-141 (или эквивалент) Извещатель предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях, и передачи сигнала «Пожар» на приемно-контрольный прибор системы автоматической пожарной сигнализации.
Количество:	8
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау Абая 55
Срок поставки:	В течении 16 календарных дней , со дня вступления в силу договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-141 (или эквивалент) Назначение Извещатель предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях, и передачи сигнала «Пожар» на приемно-контрольный прибор системы автоматической пожарной сигнализации. Технические характеристики Тип извещателя – дымовой, оптико-электронный, точечный. Исполнение – двухпроводное. Напряжение питания – от 9 до 30 В постоянного тока. Ток потребления в дежурном режиме – не более 45 мкА. Чувствительность – от 0,05 до 0,2 дБ/м. Инерционность срабатывания – не более 9 секунд. Внутреннее сопротивление в режиме «Пожар» – не более 1000 Ом. Световая индикация режимов «Дежурный» и «Пожар». Степень защиты оболочки – не ниже IP30. Рабочий диапазон температур – от -30 °С до +55 °С. Относительная влажность – до 93 % при +40 °С без конденсации влаги. Диаметр – не более 94 мм. Высота – не более 48 мм. Средний срок службы – не менее 10 лет. Гарантийный срок – не менее 24 месяцев. Извещатель должен поставляться с монтажным основанием и быть совместимым с существующими приемно-контрольными приборами пожарной сигнализации, работающими по двухпроводному шлейфу. Требования к поставке • Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. • Год выпуска — не ранее года поставки. • В комплекте должны быть паспорт изделия, руководство по эксплуатации и документы, подтверждающие соответствие требованиям технических регламентов и возможность применения на территории Республики Казахстан. Соответствие требованиям Республики Казахстан Оборудование должно соответствовать требованиям: Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденного приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405. Действующим нормативным документам Республики Казахстан в области систем пожарной сигнализации и пожарной безопасности.