

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17792382-1
Сатып алудың атауы:	Өрт клапаны (техникалық сипаттамаға сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 88129577-3ЦП1
Лоттың атауы:	Клапан
Лоттың сипаттауы:	тиекті, шойын, өлшемі 50-450 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өрт клапаны
Саны, көлемі:	219
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. СҚО. Петропавл қ. Пушкин көшесі 86
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ішкі өртке қарсы су құбыры үшін жабылатын өрт сөндіру клапаны, шартты өту DN 50 (Ду 50). Клапан ішкі өртке қарсы су құбырына орнатуға және өрт жеңін тиісті қосылым арқылы қосуға арналған. Өнім өрт сөндіру қранын пайдалану кезінде су ағынының сенімді ашылуын және жабылуын қамтамасыз етуі керек. Өнім түрі ішкі өртке қарсы су құбырына арналған жабылатын өрт клапаны Шартты өту (DN/du) 50 мм Номиналды қысым кемінде 1,6 МПа (PN16) Құрылымы бұрыштық, бұру бұрышы 90° Корпус материалы жез, пайдалану жағдайларына жарамды; материал тауардың паспортында көрсетілуі керек Бекіту ілінісу, номиналды өлшемі 2 дюймдік жіп; нақты орындау орнатылған өрт сөндіру қранына және жеңге сәйкес келуі керек жұмыс ортасы су Жұмыс ортасының ең жоғары температурасы +50 °С-тан кем емес қолмен басқару, маховик/вентиль герметикалығы дайындаушы құжаттамасының талаптары шегінде жабық жағдайда жол берілмейтін ағып кетусіз Жинақ клапан жинағы, зауыттық таңбалау және төлқұжат / өндіруші нұсқаулығы Тауардың жай-күйі жаңа, пайдаланылмаған, бүлінбеген және коррозия іздері жоқ тауар ішкі өртке қарсы су құбыры жүйелерінде қолдануға жарамды болуы тиіс. Жеткізуші үлгіні, DN, номиналды қысымды, корпус материалын және қосылу түрін көрсете отырып, дайындаушының паспортын немесе өзге құжатын береді. Өнімді таңбалау өндірушіні және негізгі параметрлерді анықтауға мүмкіндік беруі керек. Жеткізу кезінде клапандар мәлімделген сипаттамаларға сәйкес келуі және объектінің бекіту элементтерімен үйлесімді болуы керек. Жеткізу тасымалдау және сақтау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз ететін қаптамада жүзеге асырылады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17792382-1
Наименование закупки:	Пожарный клапан (согласно технической спецификации)
Номер лота:	№ 88129577-3ЦП1
Наименование лота:	Клапан
Описание лота:	запорный, чугунный, размер 50-450 мм
Дополнительное описание лота:	Пожарный клапан Ду50
Количество:	219
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск СКО.г. Петропавловск. ул Пушкина 86
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Клапан пожарный запорный для внутреннего противопожарного водопровода, условный проход DN 50 (Ду 50). Клапан предназначен для установки на внутреннем противопожарном водопроводе и подключения пожарного рукава через соответствующее соединение. Изделие должно обеспечивать надёжное открытие и перекрытие потока воды при эксплуатации пожарного крана. Тип изделия Клапан пожарный запорный для внутреннего противопожарного водопровода Условный проход (DN/Ду) 50 мм Номинальное давление не менее 1,6 МПа (PN16) Конструкция Угловая, угол отвода 90° Материал корпуса Латунь, подходящий для условий эксплуатации; материал должен быть указан в паспорте товара Присоединение Муфта-цапка, резьба номинального размера 2 дюйма; фактическое исполнение должно соответствовать установленному пожарному крану и рукаву Рабочая среда Вода Максимальная температура рабочей среды Не менее +50 °С Управление Ручное, маховиком/вентилем Герметичность Без недопустимой утечки при закрытом положении в пределах требований документации изготовителя Комплектность Клапан в сборе, заводская маркировка и паспорт/руководство изготовителя Состояние товара Новый, не бывший в эксплуатации, без повреждений и следов коррозии Товар должен быть пригоден для применения в системах внутреннего противопожарного водопровода. Поставщик передаёт паспорт или иной документ изготовителя с указанием модели, DN, номинального давления, материала корпуса и типа присоединения. Маркировка изделия должна позволять идентифицировать изготовителя и основные параметры. При поставке клапаны должны соответствовать заявленным характеристикам и быть совместимыми с присоединительными элементами объекта. Поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке и хранении.