Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17862766-1
Сатып алудың атауы:	Өрт сөндіргіштерді сатып алу. (техникалық ерекшелікке сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 43726041-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Өрт сөндіргіштерді сатып алу. (техникалық ерекшелікке сәйкес)
Лоттың сипаттауы:	Өрт сөндіргіштерді сатып алу. (техникалық ерекшелікке сәйкес)
Лоттың нөмірі :	88355573
Лоттың атауы :	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	ұнтақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Автомобильге арналған өрт сөндіргіш
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Жамбыл атындағы көшесі, 173
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 16 күн ішінде. Жеткізуші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі 60
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	1. Сатып алынатын тауардың атауы ОП-2(з) айдалатын тасымалданатын ұнтақты өрт сөндіргіш. 2. Саны 4 (төрт) дана. 3. Нормативтік-құқықтық реттеу және стандарттар Тауар Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының талаптарына, сондай-ақ мынадай нормативтік-техникалық құжаттарға қатаң сәйкес келуі тиіс: ЕАЭО ТР 043/2017 «Өрт қауіпсіздігі және өрт сөндіру құралдарына қойылатын талаптар туралы». ҚР СТ ГОСТ Р 51057-2005 / ГОСТ 51057-2001 «Өрт техникасы. Тасымалданатын өрт сөндіргіштер. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері». ҚР СТ 1174-2003 «Өрт техникасы. Өрт сөндіргіштер. Пайдалану талаптары». 4. Тауардың мақсаты Өндірушінің техникалық құжаттамасы мен төлқұжатында көзделген өрт кластары мен қолдану шарттары шегінде бастапқы сатыдағы өрттер мен жану ошақтарын сөндіруге арналған: A (қатты жанғыш заттар), B (сұйық заттар), C (газ тәрізді заттар) және E (кернеуі 1000 В-қа дейінгі электр қондырғылары). 5. Техникалық, функционалдық және пайдалану сипаттамалары Өрт сөндіргіш түрі: ұнтақты, тасымалданатын, айдалатын. Маркасы / Моделі: ОП-2(з) (қысым көрсеткіші/манометрі бар). Өрт сөндіргіш ұнтақтың массасы (ӨСЗ): 2,0 ± 0,1 кг. Өрт сөндіру қабілеті (үлгілік ошақтың рангі): 1A / 21B / C / E (1000 В-қа дейін) кем емес. Корпустағы жұмыс қысымы (+20 °C кезінде): 1,4 ± 0,2 МПа (қысым индикаторы шкаланың жасыл секторында болуы тиіс). ӨСЗ берілу ұзақтығы: 6 секундтан кем емес. ӨСЗ ағынының ұзындығы: 2,0 метрден кем емес. Пайдалану температурасының диапазоны: -40 °C-тан +50 °C-қа дейін. Жинақталған өрт сөндіргіштің толық массасы: 3,5 кг артық емес.

Конструкциялық орындалуы: зауытта дайындалған, қызыл түсті полимерлі немесе сырлы-лакты қорғаныш-сәндік жабыны бар металл дәнекерленген корпус. Корпуста зақымдар, ойықтар, сызаттар, коррозия іздері немесе деформациялар болмауы тиіс.

Жинақталуы: басу түріндегі іске қосу-бекіту құрылғысы (ІБҚ), шашыратқыш-саптама, сақтандырғыш чека, роторлық немесе чекалық типті пломба, қысым индикаторы (манометр).

Тауардың күйі: тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған/қолданыста болмаған, сақтауда тұрмаған, қалпына келтірілмеген, өрт сөндіргіш ұнтағының 100% бастапқы зарядталуы болуы тиіс.

6. Таңбалауға және этикеткаға қойылатын талаптар
Әрбір өрт сөндіргішке мемлекеттік (қазақ) және орыс тілдерінде анық, өшпейтін таңбалау (этикетка) жапсырылуы тиіс, онда мыналар көрсетілуі қажет:

Өндірушінің атауы мен тауар белгісі.

Өрт сөндіргіштің белгіленуі (ОП-2(з)-1А, 21В, С, Е).

Өрт сөндіргішті іске қосу жөніндегі нұсқаулық пиктограммалар/жазулар түрінде.

Сөндірілетін өрт кластары (А, В, С, Е).

Өрт сөндіргіш ұнтақ зарядының массасы және толық массасы.

Шығарылған күні (айы, жылы), зауыттық нөмірі, қайта зарядтау/куәландыру қажеттілігі туралы нұсқау.

7. Сапаға, қауіпсіздікке және құжаттамаға қойылатын талаптар

Тауар тасымалдау, сақтау және пайдалану кезінде адамдардың өмірі мен денсаулығы үшін, сондай-ақ қоршаған орта үшін толығымен қауіпсіз болуы тиіс.

Жеткізу кезіндегі ілеспе құжаттама:

Еуразиялық экономикалық одақтың ТР ЕАЭС 043/2017 Техникалық регламентінің талаптарына сәйкестік Сертификатының түпнұсқасы немесе нотариалды куәландырылған көшірмесі.

Әрбір өрт сөндіргішке қазақ және орыс тілдеріндегі өндіруші зауыттың бұйым паспорты және Пайдалану жөніндегі нұсқаулық.

8. Жиынтықтылық және жеткізу

Қаптамасы: өрт сөндіргіштер тасымалдау және тиеу-түсіру жұмыстары кезінде тауардың сыртқы түрінің сақталуын, корпустың, манометрдің, пломбалар мен ІБҚ тұтастығын қамтамасыз ететін зауыттық жеке немесе топтық қаптамада жеткізіледі.

Қабылдау кезіндегі күйі: әрбір өрт сөндіргіш жиналған және толық жұмысқа қабілетті күйінде жеткізіледі. Қабылдау кезінде манометрдің тілі шкаланың жасыл (жұмыс) аймағында болуы тиіс. Тауарды тілі ауытқыған (қызыл аймаққа), пломбалары жоқ, жарамдылық/зарядталу мерзімі өтіп бара жатқан немесе өткен күйде жеткізуге жол берілмейді.

9. Тауарды қабылдау тәртібі
Қабылдау Тапсырыс берушінің қоймасында жүзеге асырылады. Қабылдау процесінде Тапсырыс берушінің өкілдері мыналарды тексереді:

Сыртқы түрін, зақымдар мен коррозияның жоқтығын тексеру.

Санының сәйкестігін тексеру (4 дана).

Пломбалардың тұтастығын, сақтандырғыш чеканың бар-жоғын және манометр көрсеткіштерін тексеру.

Ілеспе техникалық құжаттама пакетінің (паспорттар, сертификаттар) бар-жоғын және толықтығын тексеру.

	10. Кепілдік міндеттемелері Кепілдік мерзімі: тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған сәттен бастап 12–24 айдан кем емес (немесе зауыт-дайындаушының техникалық паспортына сәйкес). Өрт сөндіргіштің қызмет еті мерзімі: шығарылған күннен бастап 10 жылдан кем емес. Бірінші қайта зарядтауға/куәландыруға дейінгі мерзім: 5 жылдан кем емес (сақтау шарттары сақталған жағдайда). Кепілдік мерзімі ішінде жасырын зауыттық ақау немесе газдың шығуы (қысымның нормадан төмен түсуі) анықталған жағдайда, Жеткізуші өзінің есебінен ақаулы тауарды ұқсас жаңа сапалы тауарға ауыстырып беруге міндетті.
Лоттың нөмірі :	88355495
Лоттың атауы :	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	ұнтақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ОП 10 өрт сөндіргіші
Саны, көлемі:	16
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Жамбыл атындағы көшесі, 173
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 16 күн ішінде. Жеткізуші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі 60
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	1. Сатып алынатын тауардың атауы ОП-10(з) айдалатын тасымалданатын ұнтақты өрт сөндіргіш. 2. Саны 16 (он алты) дана. 3. Нормативтік-құқықтық реттеу және стандарттар Тауар Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының талаптарына, сондай-ақ мынадай нормативтік-техникалық құжаттарға қатаң сәйкес келуі тиіс: ЕАЭО ТР 043/2017 «Өрт қауіпсіздігі және өрт сөндіру құралдарына қойылатын талаптар туралы». ҚР СТ ГОСТ Р 51057-2005 / ГОСТ 51057-2001 «Өрт техникасы. Тасымалданатын өрт сөндіргіштер. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері». ҚР СТ 1174-2003 «Өрт техникасы. Өрт сөндіргіштер. Пайдалану талаптары». 4. Тауардың мақсаты Өндірушінің техникалық құжаттамасы мен төлқұжатында көзделген өрт кластары мен қолдану шарттары шегінде бастапқы сатыдағы өрттер мен жану ошақтарын сөндіруге арналған: A (қатты жанғыш заттар), B (сұйық заттар), C (газ тәрізді заттар) және E (кернеуі 1000 В-қа дейінгі электр қондырғылары). 5. Техникалық, функционалдық және пайдалану сипаттамалары Өрт сөндіргіш түрі: ұнтақты, тасымалданатын, айдалатын. Маркасы / Моделі: ОП-10(з) (қысым көрсеткіші/манометрі бар). Өрт сөндіргіш ұнтақтың массасы (ӨСЗ): 10,0 ± 0,5 кг. Өрт сөндіру қабілеті (үлгілік ошақтың рангі): 4A / 144B / C / E (1000 В-қа дейін) кем емес. Корпустағы жұмыс қысымы (+20 °C кезінде): 1,4 ± 0,2 МПа (қысым индикаторы шкаланың жасыл секторында болуы тиіс). ӨСЗ берілу ұзақтығы: 15 секундтан кем емес. ӨСЗ ағынының ұзындығы: 4,0 метрден кем емес.

Пайдалану температурасының диапазоны: -40 °С-тан +50 °С-қа дейін.

Жинақталған өрт сөндіргіштің толық массасы: 13,0–15,0 кг артық емес (өндірушіге байланысты).

Конструкциялық орындалуы: зауытта дайындалған, қызыл түсті полимерлі немесе сырлы-лакты қорғаныш-сәндік жабыны бар металл дәнекерленген корпус. Корпуста зақымдар, ойықтар, сызаттар, коррозия іздері немесе деформациялар болмауы тиіс.

Жинақталуы: басу түріндегі іске қосу-бекіту құрылғысы (ІБҚ), шашыратқыш-саптамасы бар икемді шланг, сақтандырғыш чека, роторлық немесе чекалық типті пломба, қысым индикаторы (манометр).

Тауардың күйі: тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған/қолданыста болмаған, сақтауда тұрмаған, қалпына келтірілмеген, өрт сөндіргіш ұнтағының 100% бастапқы зарядталуы болуы тиіс.

6. Таңбалауға және этикеткаға қойылатын талаптар
Әрбір өрт сөндіргішке мемлекеттік (қазақ) және орыс тілдерінде анық, өшпейтін таңбалау (этикетка) жапсырылуы тиіс, онда мыналар көрсетілуі қажет:

Өндірушінің атауы мен тауар белгісі.

Өрт сөндіргіштің белгіленуі (ОП-10(з)-4А, 144В, С, Е).

Өрт сөндіргішті іске қосу жөніндегі нұсқаулық пиктограммалар/жазулар түрінде.

Сөндірілетін өрт кластары (А, В, С, Е).

Өрт сөндіргіш ұнтақ зарядының массасы және толық массасы.

Шығарылған күні (айы, жылы), зауыттық нөмірі, қайта зарядтау/куәландыру қажеттілігі туралы нұсқау.

7. Сапаға, қауіпсіздікке және құжаттамаға қойылатын талаптар

Тауар тасымалдау, сақтау және пайдалану кезінде адамдардың өмірі мен денсаулығы үшін, сондай-ақ қоршаған орта үшін толығымен қауіпсіз болуы тиіс.

Жеткізу кезіндегі ілеспе құжаттама:

Еуразиялық экономикалық одақтың ТР ЕАЭС 043/2017 Техникалық регламентінің талаптарына сәйкестік Сертификатының түпнұсқасы немесе нотариалды куәландырылған көшірмесі.

Әрбір өрт сөндіргішке қазақ және орыс тілдеріндегі өндіруші зауыттың бұйым паспорты және Пайдалану жөніндегі нұсқаулық.

8. Жиынтықтылық және жеткізу

Қаптамасы: өрт сөндіргіштер тасымалдау және тиеу-түсіру жұмыстары кезінде тауардың сыртқы түрінің сақталуын, корпустың, шлангілердің, манометрдің, пломбалар мен ІБҚ тұтастығын қамтамасыз ететін зауыттық қаптамада жеткізіледі.

Қабылдау кезіндегі күйі: әрбір өрт сөндіргіш жиналған және толық жұмысқа қабілетті күйінде жеткізіледі. Қабылдау кезінде манометрдің тілі шкаланың жасыл (жұмыс) аймағында болуы тиіс. Тауарды тілі ауытқыған (қызыл аймаққа), пломбалары жоқ, жарамдылық/зарядталу мерзімі өтіп бара жатқан немесе өткен күйде жеткізуге жол берілмейді.

9. Тауарды қабылдау тәртібі
Қабылдау Тапсырыс берушінің қоймасында жүзеге асырылады. Қабылдау процесінде Тапсырыс берушінің өкілдері мыналарды тексереді:

Сыртқы түрін, зақымдар мен коррозияның жоқтығын тексеру.

Санының сәйкестігін тексеру (16 дана).

Пломбалардың тұтастығын, сақтандырғыш чеканың, шлангінің бар-жоғын және манометр көрсеткіштерін тексеру.

	Ілеспе техникалық құжаттама пакетінің (паспорттар, сертификаттар) бар-жоғын және толықтығын тексеру. 10. Кепілдік міндеттемелері Кепілдік мерзімі: тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған сәттен бастап 12–24 айдан кем емес (немесе зауыт-дайындаушының техникалық паспортына сәйкес). Өрт сөндіргіштің қызмет ету мерзімі: шығарылған күннен бастап 10 жылдан кем емес. Бірінші қайта зарядтауға/куәландыруға дейінгі мерзім: 5 жылдан кем емес (сақтау шарттары сақталған жағдайда). Кепілдік мерзімі ішінде жасырын зауыттық ақау немесе газдың шығуы (қысымның нормадан төмен түсуі) анықталған жағдайда, Жеткізуші өзінің есебінен ақаулы тауарды ұқсас жаңа сапалы тауарға ауыстырып беруге міндетті.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17862766-1
Наименование закупки:	Приобретение огнетушителей. (согласно технической спецификации)
Номер лота:	№ 43726041-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Приобретение огнетушителей. (согласно технической спецификации)
Описание лота:	Приобретение огнетушителей. (согласно технической спецификации)
Номер пункта плана:	№ 88355573
Наименование пункта плана:	Огнетушитель
Описание пункта плана:	порошковый
Дополнительное описание пункта плана:	Огнетушитель для автомобиля
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск улица имени Жамбыла, 173
Срок поставки:	Срок поставки в течение 16 календарных дней со дня вступления договора в силу. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	1. Наименование закупаемого товара Огнетушитель порошковый переносной закачной ОП-2(з). 2. Количество 4 (четыре) штуки. 3. Нормативно-правовое регулирование и стандарты Товар должен строго соответствовать законодательству Республики Казахстан в сфере государственных закупок (Закон РК «О государственных закупках»), а также нормативно-техническим документам: ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения». СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 / ГОСТ 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний». СТ РК 1174-2003 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации». 4. Назначение товара Предназначен для тушения пожаров и локализации очагов возгорания на начальной стадии в пределах классов пожаров A (твердые горючие вещества), B (жидкие вещества), C (газообразные вещества) и E (электрооборудование, находящееся под напряжением до 1000 В), в соответствии с технической документацией и паспортом изготовителя. 5. Технические, функциональные и эксплуатационные характеристики Тип огнетушителя: порошковый, переносной, закачной. Марка / Модель: ОП-2(з) (с индикатором давления/манометром). Масса огнетушащего порошка (ОТВ): 2,0 ± 0,1 кг. Огнетушащая способность (ранг модельного очага): не менее 1A / 21B / C / E (до 1000 В). Рабочее давление в корпусе (при +20 °C): 1,4 ± 0,2 МПа (индикатор давления должен находиться в зеленом секторе шкалы). Продолжительность подачи ОТВ: не менее 6 секунд. Длина струи ОТВ: не менее 2,0 метров.

Диапазон температур эксплуатации: от -40 °С до +50 °С.

Полная масса огнетушителя в сборе: не более 3,5 кг.

Конструктивное исполнение: металлический сварной корпус заводского изготовления, с защитно-декоративным полимерным или лакокрасочным покрытием красного цвета. Корпус не должен иметь повреждений, вмятин, трещин, следов коррозии или деформаций.

Комплектация: запорно-пусковое устройство (ЗПУ) нажимного типа, насадок-распылитель, предохранительная чека, пломба роторного или чекового типа, индикатор давления (манометр).

Состояние товара: товар должен быть новым, не бывшим в употреблении/ эксплуатации, не с хранения, не восстановленным, со 100%-ным первичным зарядом огнетушащего порошка.

6. Требования к маркировке и этикетке
На каждый огнетушитель должна быть нанесена четкая, несмываемая маркировка (этикетка) на государственном (казахском) и русском языках, содержащая:

Наименование и товарный знак изготовителя.

Обозначение огнетушителя (ОП-2(з)-1А, 21В, С, Е).

Инструкцию по приведению огнетушителя в действие в виде пиктограмм/ надписей.

Классы тушимых пожаров (А, В, С, Е).

Массу заряда огнетушащего порошка и полную массу.

Дату изготовления (месяц, год), заводской номер, указание о необходимости перезарядки/освидетельствования.

7. Требования к качеству, безопасности и документации

Товар должен быть полностью безопасным для жизни и здоровья людей, а также окружающей среды при транспортировке, хранении и эксплуатации.

Сопроводительная документация при поставке:

Оригинал или нотариально заверенная копия Сертификата соответствия требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 043/2017.

Паспорт изделия и Руководство по эксплуатации (от завода-изготовителя) на каждый огнетушитель на казахском и русском языках.

8. Комплектность и поставка

Упаковка: огнетушители поставляются в заводской индивидуальной или групповой упаковке, обеспечивающей сохранность товарного вида, целостность корпуса, манометра, пломб и ЗПУ при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах.

Состояние при приемке: каждый огнетушитель поставляется в собранном и полностью работоспособном состоянии. Стрелка манометра при приемке должна находиться в зеленой (рабочей) зоне шкалы. Не допускается поставка товара со смещенной стрелкой (в красную зону), отсутствующими пломбами, с истекающим или истекшим сроком годности/зарядки.

9. Порядок приемки товара
Приемка осуществляется на складе Заказчика. В процессе приемки представителями Заказчика проводится:

Проверка внешнего вида, отсутствие повреждений и коррозии.

Проверка соответствия количества (4 шт.).

Проверка целостности пломб, наличия предохранительной чеки и показателей манометра.

Проверка наличия и полноты пакета сопроводительной технической

	документации (паспорта, сертификаты). 10. Гарантийные обязательства Гарантийный срок: не менее 12–24 месяцев (или согласно техническому паспорту завода-изготовителя) с момента подписания акта приема-передачи товара. Срок службы огнетушителя: не менее 10 лет с даты изготовления. Срок до первой перезарядки/освидетельствования: не менее 5 лет (при соблюдении условий хранения). При обнаружении скрытого заводского брака или утечки газа (падении давления ниже нормы) в течение гарантийного срока Поставщик обязан произвести замену бракованного товара на аналогичный новый качественный товар за свой счет.

Номер пункта плана:	№ 88355495
Наименование пункта плана:	Огнетушитель
Описание пункта плана:	порошковый
Дополнительное описание пункта плана:	Огнетушитель ОП 10
Количество:	16
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск улица имени Жамбыла, 173
Срок поставки:	Срок поставки в течение 16 календарных дней со дня вступления договора в силу. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	1. Наименование закупаемого товара Огнетушитель порошковый переносной закачной ОП-10(з). 2. Количество 16 (шестнадцать) штук. 3. Нормативно-правовое регулирование и стандарты Товар должен строго соответствовать законодательству Республики Казахстан в сфере государственных закупок (Закон РК «О государственных закупках»), а также нормативно-техническим документам: ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения». СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 / ГОСТ 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний». СТ РК 1174-2003 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации». 4. Назначение товара Предназначен для тушения пожаров и локализации очагов возгорания на начальной стадии в пределах классов пожаров A (твердые горючие вещества), B (жидкие вещества), C (газообразные вещества) и E (электрооборудование, находящееся под напряжением до 1000 В), в соответствии с технической документацией и паспортом изготовителя. 5. Технические, функциональные и эксплуатационные характеристики Тип огнетушителя: порошковый, переносной, закачной. Марка / Модель: ОП-10(з) (с индикатором давления/манометром). Масса огнетушащего порошка (ОТВ): 10,0 ± 0,5 кг. Огнетушащая способность (ранг модельного очага): не менее 4A / 144B / C / E (до 1000 В). Рабочее давление в корпусе (при +20 °C): 1,4 ± 0,2 МПа (индикатор давления должен находиться в зеленом секторе шкалы).

Продолжительность подачи ОТВ: не менее 15 секунд.

Длина струи ОТВ: не менее 4,0 метров.

Диапазон температур эксплуатации: от -40 °С до +50 °С.

Полная масса огнетушителя в сборе: не более 13,0–15,0 кг (в зависимости от производителя).

Конструктивное исполнение: металлический сварной корпус заводского изготовления, с защитно-декоративным полимерным или лакокрасочным покрытием красного цвета. Корпус не должен иметь повреждений, вмятин, трещин, следов коррозии или деформаций.

Комплектация: запорно-пусковое устройство (ЗПУ) нажимного типа, гибкий шланг с насадком-распылителем, предохранительная чека, пломба роторного или чекового типа, индикатор давления (манометр).

Состояние товара: товар должен быть новым, не бывшим в употреблении/эксплуатации, не с хранения, не восстановленным, со 100%-ным первичным зарядом огнетушащего порошка.

6. Требования к маркировке и этикетке
На каждый огнетушитель должна быть нанесена четкая, несмываемая маркировка (этикетка) на государственном (казахском) и русском языках, содержащая:

Наименование и товарный знак изготовителя.

Обозначение огнетушителя (ОП-10(з)-4А, 144В, С, Е).

Инструкцию по приведению огнетушителя в действие в виде пиктограмм/надписей.

Классы тушимых пожаров (А, В, С, Е).

Массу заряда огнетушащего порошка и полную массу.

Дату изготовления (месяц, год), заводской номер, указание о необходимости перезарядки/освидетельствования.

7. Требования к качеству, безопасности и документации

Товар должен быть полностью безопасным для жизни и здоровья людей, а также окружающей среды при транспортировке, хранении и эксплуатации.

Сопроводительная документация при поставке:

Оригинал или нотариально заверенная копия Сертификата соответствия требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 043/2017.

Паспорт изделия и Руководство по эксплуатации (от завода-изготовителя) на каждый огнетушитель на казахском и русском языках.

8. Комплектность и поставка

Упаковка: огнетушители поставляются в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товарного вида, целостность корпуса, шлангов, манометра, пломб и ЗПУ при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах.

Состояние при приемке: каждый огнетушитель поставляется в собранном и полностью работоспособном состоянии. Стрелка манометра при приемке должна находиться в зеленой (рабочей) зоне шкалы. Не допускается поставка товара со смещенной стрелкой (в красную зону), отсутствующими пломбами, с истекающим или истекшим сроком годности/зарядки.

9. Порядок приемки товара
Приемка осуществляется на складе Заказчика. В процессе приемки представителями Заказчика проводится:

Проверка внешнего вида, отсутствие повреждений и коррозии.

Проверка соответствия количества (16 шт.).

	Проверка целостности пломб, наличия предохранительной чеки, шланга и показателей манометра. Проверка наличия и полноты пакета сопроводительной технической документации (паспорта, сертификаты). 10. Гарантийные обязательства Гарантийный срок: не менее 12–24 месяцев (или согласно техническому паспорту завода-изготовителя) с момента подписания акта приема-передачи товара. Срок службы огнетушителя: не менее 10 лет с даты изготовления. Срок до первой перезарядки/освидетельствования: не менее 5 лет (при соблюдении условий хранения). При обнаружении скрытого заводского брака или утечки газа (падении давления ниже нормы) в течение гарантийного срока Поставщик обязан произвести замену бракованного товара на аналогичный новый качественный товар за свой счет.