

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17759990-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88159800-3ЦП2
Лоттың атауы:	Ток трансформаторы
Лоттың сипаттауы:	май толтырылған, номиналды кернеуі 27 кВ, номиналдық бастапқы ток 200 А
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Төмен вольтты өлшеуіш ток трансформаторы. Дәлдік сыныбы: 0,5-тен төмен емес. Номиналды кернеу ($U_{\text{ном}}$): 0,66 кВ. Ең үлкен жұмыс кернеуі: 0,72 кВ кем емес. Желінің номиналды жиілігі: 50 Гц. Номиналды бастапқы ток ($I_{1\text{ ом}}$): 100 А, Номиналды қайталама ток ($I_{2\text{ ом}}$): 5 А, Номиналды қайталама жүктеме (қуат): кемінде 5 ВА ($\cos \varphi = 0,8$). Оқшаулаудың сынау кернеуі: кемінде 3 кВ (1 минут ішінде). Аспаптар қауіпсіздігінің номиналды коэффициенті (K_6): 10 аспайды. Контактілі қысқыштарды/корпусты қорғау дәрежесі: рұқсатсыз қол жеткізуді болдырмау мақсатында екінші орамның шығуларын пломбалауға арналған IP00/қорғаныш мөлдір қақпақтан төмен емес. Қайталама шықпаларды қосу: бұрандалы қосылу. Салыстырып тексеру аралығы (тексеру кезеңі): кемінде 4-8 жыл (ҚР МӨЖ тізілімінде типті бекіту жылына байланысты). Аспап Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізілуі және қолданыстағы сертификаты болуы тиіс. Аспаптың орташа қызмет ету мерзімі: 25-30 жылдан кем емес. Кепілдік мерзімі: пайдалануға берілген сәттен бастап кемінде 12-36 ай. Ток трансформаторы, паспорты/бастапқы тексеруден өткені туралы белгісі бар пайдалану жөніндегі нұсқау (салыстырып тексерушінің таңбасы немесе мөртабаны), бекіту элементтері. Жабдық ГОСТ 7746-2015 (немесе ГОСТ 7746-2001) "Ток трансформаторлары. Жалпы техникалық шарттар".
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	391010000, Қостанай облысы, Қостанай қ. ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Қостанай қ., Майлина 2а
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Төмен вольтты өлшеуіш ток трансформаторы. Дәлдік сыныбы: 0,5-тен төмен емес. Номиналды кернеу ($U_{\text{ном}}$): 0,66 кВ. Ең үлкен жұмыс кернеуі: 0,72 кВ кем емес. Желінің номиналды жиілігі: 50 Гц. Номиналды бастапқы ток ($I_{1\text{ ом}}$): 100 А, Номиналды қайталама ток ($I_{2\text{ ом}}$): 5 А, Номиналды қайталама жүктеме (қуат): кемінде 5 ВА ($\cos \varphi = 0,8$). Оқшаулаудың сынау кернеуі: кемінде 3 кВ (1 минут ішінде). Аспаптар қауіпсіздігінің номиналды коэффициенті (K_6): 10 аспайды. Контактілі қысқыштарды/корпусты қорғау дәрежесі: рұқсатсыз қол жеткізуді болдырмау мақсатында екінші орамның шығуларын пломбалауға арналған IP00/қорғаныш мөлдір қақпақтан төмен емес. Қайталама шықпаларды қосу: бұрандалы қосылу. Салыстырып тексеру аралығы (тексеру кезеңі): кемінде 4-8 жыл (ҚР МӨЖ тізілімінде типті бекіту жылына байланысты). Аспап Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізілуі және қолданыстағы сертификаты болуы тиіс. Аспаптың орташа қызмет ету мерзімі: 25-30 жылдан кем емес. Кепілдік мерзімі: пайдалануға берілген сәттен бастап кемінде 12-36 ай. Ток трансформаторы, паспорты/бастапқы тексеруден өткені туралы белгісі бар пайдалану жөніндегі нұсқау (салыстырып тексерушінің таңбасы немесе мөртабаны), бекіту элементтері. Жабдық ГОСТ 7746-2015 (немесе ГОСТ 7746-2001) "Ток трансформаторлары. Жалпы техникалық шарттар".

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17759990-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных материалов
Номер лота:	№ 88159800-ЗЦП2
Наименование лота:	Трансформатор тока
Описание лота:	маслонаполненный, номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 200 А
Дополнительное описание лота:	Трансформатор тока измерительный низковольтный. Класс точности: не ниже 0,5. Номинальное напряжение ($U_{\text{ном}}$): 0,66 кВ. Наибольшее рабочее напряжение: не менее 0,72 кВ. Номинальная частота сети: 50 Гц. Номинальный первичный ток ($I_{1\text{ном}}$): 100 А. Номинальный вторичный ток ($I_{2\text{ном}}$): 5 А. Номинальная вторичная нагрузка (мощность): не менее 5 ВА (при $\cos \varphi = 0,8$). Испытательное напряжение изоляции: не менее 3 кВ (в течение 1 минуты). Номинальный коэффициент безопасности приборов ($K_{\text{б}}$): не более 10. Степень защиты контактных зажимов / корпуса: не ниже IP00 / защитная прозрачная крышка для пломбирования выводов вторичной обмотки в целях предотвращения несанкционированного доступа. Подключение вторичных выводов: винтовое соединение. Межповерочный интервал (период поверки): не менее 4–8 лет (в зависимости от года утверждения типа в реестре ГСИ РК). Прибор должен быть внесен в Реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан (ГСИ РК) и иметь действующий сертификат. Средний срок службы прибора: не менее 25–30 лет. Гарантийный срок: не менее 12–36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Трансформатор тока, паспорт/руководство по эксплуатации с отметкой о прохождении первичной поверки (клеймо поверителя или штамп), элементы крепления. Оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ 7746-2015 (или ГОСТ 7746-2001) «Трансформаторы тока. Общие технические условия».
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	391010000, Костанайская область, г.Костанай КАЗАХСТАН, Костанайская область, г.Костанай, Майлина 2а
Срок поставки:	15 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Трансформатор тока измерительный низковольтный. Класс точности: не ниже 0,5. Номинальное напряжение ($U_{\text{ном}}$): 0,66 кВ. Наибольшее рабочее напряжение: не менее 0,72 кВ. Номинальная частота сети: 50 Гц. Номинальный первичный ток ($I_{1\text{ном}}$): 100 А. Номинальный вторичный ток ($I_{2\text{ном}}$): 5 А. Номинальная вторичная нагрузка (мощность): не менее 5 ВА (при $\cos \varphi = 0,8$). Испытательное напряжение изоляции: не менее 3 кВ (в течение 1 минуты). Номинальный коэффициент безопасности приборов ($K_{\text{б}}$): не более 10. Степень защиты контактных зажимов / корпуса: не ниже IP00 / защитная прозрачная крышка для пломбирования выводов вторичной обмотки в целях предотвращения несанкционированного доступа. Подключение вторичных выводов: винтовое соединение. Межповерочный интервал (период поверки): не менее 4–8 лет (в зависимости от года утверждения типа в реестре ГСИ РК). Прибор должен быть внесен в Реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан (ГСИ РК) и иметь действующий сертификат. Средний срок службы прибора: не менее 25–30 лет. Гарантийный срок: не менее 12–36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Трансформатор тока, паспорт/руководство по эксплуатации с отметкой о прохождении первичной поверки (клеймо поверителя или штамп), элементы крепления. Оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ 7746-2015 (или ГОСТ 7746-2001) «Трансформаторы тока. Общие технические условия».