

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17850904-1
Сатып алудың атауы:	Ұнтақты және көмірқышқыл газын сөндіргіштерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88274393-3ЦП1
Лоттың атауы:	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	ұнтақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ұнтақты өрт сөндіргіш ОР-2
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	634061100, Шығыс Қазақстан облысы, Глубокое ауданы, Опытное поле а. Дачная көшесі, 5
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ШҚО білім басқармасы Глубокое ауданы бойынша білім бөлімінің «Опытное поле жалпы білім беретін мектебі» КММ өрт сөндіргіштерді сатып алуға ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК ШҚО, Глубокое ауданы, Опытное поле ауылы, Дачная көшесі, 5 1. Сатып алынатын тауардың атауы: мектеп ғимараты мен үй-жайларының өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған өрт сөндіргіштер. 2. Тауардың мақсаты: өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес өртті сөндірудің бастапқы құралдарын қамтамасыз ету, өрттің бастапқы кезеңінде жедел әрекет ету үшін мектеп үй-жайларын жарамды өрт сөндіргіштермен жабдықтау. 3. Тауарлардың тізбесі және техникалық сипаттамалары ОП-2 ұнтақты өрт сөндіргіші дана 2 Тасымалданатын ұнтақты өрт сөндіргіш. Өрт сөндіретін ұнтақ зарядының номиналды массасы — 2 кг. Өрт кластары және электр жабдықтарын сөндіру мүмкіндігі — таңбалау мен дайындаушының төлқұжатына сәйкес. 4. Тауардың сапасы мен сәйкестігіне қойылатын талаптар 4.1. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, пайдалануда болмаған, механикалық зақымданусыз, коррозия іздерінсіз және өзге де ақауларсыз, толық жиынтықталған, заряды толтырылған және пайдалануға дайын болуы тиіс. 4.2. Өрт сөндіргіштер ЕАЭС ТР ЕАЭС 043/2017 «Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету және өртті сөндіру құралдарына қойылатын талаптар туралы» техникалық регламентінің қолданылатын талаптарына және Қазақстан Республикасының техникалық реттеудің басқа да міндетті талаптарына және Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы өрт қауіпсіздігі саласындағы қолданылатын нормативтік құжаттарға сәйкес келуі тиіс. 4.3. Жеткізуші тапсырыс берушіге тауардың техникалық реттеу талаптарына сәйкестігін растайтын құжатты заңнамада көзделген нысанда, сондай-ақ бұйымның паспортын және пайдалану жөніндегі нұсқаулығын ұсынады. 4.4. Өрбір өрт сөндіргіште мыналар болуы тиіс: • түрін, моделін, дайындаушының атауын және негізгі техникалық сипаттамаларын көрсететін оқылатын зауыттық таңбалау: өрт сөндіргіштің түрі, заряд массасы, шығарылған күні, қызмет ету мерзімі және қолдану ережелері туралы мәліметтер; • шығарылған күні және қызмет ету мерзімі туралы мәліметтер; • пайдалану жөніндегі нұсқаулық; • төлқұжат немесе дайындаушы көздеген өзге де құжат; • пломба және конструкцияда көзделген сақтандыру элементтері; • егер олар осы бұйым үшін талап етілсе, жүргізілген тексерулер мен техникалық қызмет көрсету туралы мәліметтер. 4.5. Өрт сөндіргіште конструкцияда көзделген пломба, сақтандыру элементтері және тиісті түрдегі модельдер үшін қысым индикаторы болуы тиіс. 4.6. Корпустың зақымдануына, коррозияға, пломбаның бұзылуына, таңбалаудың немесе құжаттардың болмауына, сондай-ақ жұмыс қабілеттілігінің жоғалу белгілеріне жол берілмейді. 4.7. Жеткізілетін бұйымның техникалық сипаттамалары таңбалаумен және дайындаушының төлқұжатымен расталуы тиіс. Модельдің белгіленуі өзіндік мәні бойынша зарядтың нақты массасын тексеруді алмастырмайды. 4.8. Өрт сөндіргіштер дайындаушы көздеген жиынтықтылықта, қолданыстағы кепілдік мерзімімен жеткізілуі тиіс.

4.9. Жарамдылық мерзімі, қызмет ету мерзімі, техникалық қызмет көрсету кезеңділігі және сақтау шарттары дайындаушының құжаттамасына және белгіленген талаптарға сәйкес келуі тиіс.

5. Жеткізуге қойылатын талаптар

5.1. Жеткізу мерзімі: шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.

Жеткізу орны: «Опытное поле жалпы білім беретін мектебі» КММ, Шығыс Қазақстан облысы, Глубокое ауданы, Опытное поле ауылы, мекенжайы: Дачная көшесі, 5.

Егер шартта өзгеше көзделмесе, жеткізу жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.

5.2. Жеткізілетін тауар сапаны және белгіленген талаптарға сәйкестікті растайтын қажетті құжаттармен сүйемелденуі тиіс.

5.3. Тауарды қабылдау саны, жиынтықтылығы, сыртқы күйі және ілеспе құжаттары бойынша жүзеге асырылады.

5.4. Жеткізуші қабылдау кезінде ақаулары немесе мәлімделген сипаттамаларға сәйкессіздігі анықталған тауарды ауыстыруға міндетті.

6. Сатып алынатын тауардың саны

Жалпы саны — 33 (отыз үш) дана, оның ішінде:

- ОП-5 ұнтақты өрт сөндіргіші — 29 дана;
- ОУ-5 көмірқышқылды өрт сөндіргіші — 2 дана;
- ОП-2 ұнтақты өрт сөндіргіші — 2 дана.

7. Жоспарлы қайта зарядтаусыз пайдалану мерзіміне қойылатын талап:

жеткізілетін өрт сөндіргіштер сақтау, пайдалану және техникалық қызмет көрсету ережелері сақталған жағдайда, бұйым төлқұжатымен және пайдалану құжаттамасымен расталған, шығарылған күнінен немесе алғашқы зарядталған күнінен бастап жоспарлы қайта зарядтауға дейінгі дайындаушы белгілеген кемінде 3 (үш) жыл мерзімге ие болуы тиіс. Бұл ретте заңнамада және дайындаушының құжаттамасында көзделген жағдайларда міндетті қарап тексерулер, тексерулер және жоспардан тыс қайта зарядтау көрсетілген мерзімге қарамастан орындалуы тиіс.

8. Тауардың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар.

Тауарды жеткізу кезінде МЕМСТ немесе ТШ бойынша сәйкестік сертификаттарын (декларацияларын) ұсыну міндетті. Тауар шығарылған зауыттың тауардың шығу тегін растайтын сертификатына немесе басқа да құжаттарына сәйкес келуі тиіс. Тауарды ауыстыру мерзімдері Қазақстан Республикасының заңына сәйкес болуы тиіс.

9. Кепілдік: өндірушінің кепілдік міндеттемелеріне және жеткізу шарттарының талаптарына сәйкес. Қызмет көрсету мерзімі мен техникалық қызмет көрсетудің кезеңділігі өндірушінің құжаттамасымен және міндетті талаптармен анықталады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17850904-1
Наименование закупки:	Приобретение порошковых и углекислородных огнетушителей
Номер лота:	№ 88274393-ЗЦП1
Наименование лота:	Огнетушитель
Описание лота:	порошковый
Дополнительное описание лота:	Огнетушитель порошковый ОП-2
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	634061100, Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Опытное поле ул.Дачная, 5
Срок поставки:	В течении 15 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ на приобретение огнетушителей для КГУ «Опытнопольская общеобразовательная школа» отдела образования по Глубоковскому району управления образования Восточно-Казахстанской области. ВКО, Глубоковский район, с. Опытное поле, ул. Дачная, 5. 1. Наименование закупаемого товара: огнетушители для обеспечения пожарной безопасности здания школы и помещений. 2. Назначение товара: обеспечение первичных средств пожаротушения в соответствии с требованиями пожарной безопасности, оснащение помещений школы исправными огнетушителями для оперативного реагирования на начальной стадии возгорания. 3. Перечень и технические характеристики товара Огнетушитель порошковый ОП-2 - 2 шт Переносной порошковый огнетушитель. Номинальная масса заряда огнетушащего порошка — 2 кг. Классы пожаров и возможность тушения электрооборудования — согласно маркировке и паспорту изготовителя. 4. Требования к качеству и соответствию 4.1. Товар должен быть новым, ранее не использовавшимся, не бывшим в эксплуатации, без механических повреждений и следов коррозии, полностью укомплектованным, заряженным и готовым к эксплуатации. 4.2. Огнетушители должны соответствовать применимым требованиям технического регламента ЕАЭС ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» и другим обязательным требованиям технического регулирования Республики Казахстан и применимым нормативным документам в области пожарной безопасности действующим на территории Республики Казахстан. 4.3. Поставщик предоставляет документы, подтверждающие соответствие товара обязательным требованиям технического регулирования, в применимой форме, а также паспорт изделия и инструкцию по эксплуатации. 4.4. Каждый огнетушитель должен иметь: • Читаемую заводскую маркировку с указанием типа, модели, наименованием изготовителя и основных технических характеристик: тип огнетушителя, масса заряда, дата изготовления, сведения о сроке службы и правилах применения; • сведения о дате изготовления и сроке службы; • инструкцию по эксплуатации; • паспорт или иной предусмотренный изготовителем документ; • пломбу и предусмотренные конструкцией предохранительные элементы; • сведения о проведенных проверках и техническом обслуживании, если они требуются для данного изделия. 4.5. Огнетушитель должен иметь предусмотренные конструкцией пломбу, предохранительные элементы и, для моделей соответствующего типа, индикатор давления. 4.6. Не допускаются повреждения корпуса, коррозия, нарушение пломбировки, отсутствие маркировки или документов, а также признаки утраты работоспособности. 4.7. Технические характеристики поставляемого изделия должны подтверждаться маркировкой и паспортом изготовителя. Обозначение модели само по себе не заменяет проверку фактической массы заряда. 4.8. Огнетушители должны поставляться в комплектности, предусмотренной

изготовителем, с действующим гарантийным сроком.

4.9. Срок годности, срок службы, периодичность технического обслуживания и условия хранения должны соответствовать документации изготовителя и установленным требованиям.

5. Требования к поставке

5.1. Срок поставки: в течение _15 календарных дней с даты заключения договора.

Место поставки: КГУ «Опытно-полевая станция по изучению и использованию биологических ресурсов», Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, село Опытное поле, адрес: Дачная, 5.

Поставка осуществляется за счёт поставщика, если иное не предусмотрено договором.

5.2. Поставляемый товар должен сопровождаться необходимыми документами, подтверждающими качество и соответствие установленным требованиям.

5.3. Приемка товара осуществляется по количеству, комплектности, внешнему состоянию и сопроводительным документам.

5.4. Поставщик обязан заменить товар с выявленными при приемке дефектами или несоответствием заявленным характеристикам.

6. Количество товара: 33 (тридцать три) штуки, в том числе:

- ОП-5 — 29 штук;
- ОУ-5 — 2 штуки;
- ОП-2 — 2 штуки.

7. Требование к сроку эксплуатации без плановой перезарядки: поставляемые огнетушители должны иметь установленный изготовителем срок до плановой перезарядки не менее 3 (трёх) лет с даты изготовления или даты первичной зарядки, подтверждённый паспортом изделия и эксплуатационной документацией, при условии соблюдения правил хранения, эксплуатации и технического обслуживания. При этом обязательные осмотры, проверки и внеплановая перезарядка в случаях, предусмотренных законодательством и документацией изготовителя, должны выполняться независимо от указанного срока.

8. Требования к безопасности товара. При поставке Товара обязательное предоставление сертификатов (деклараций) соответствия по ГОСТУ или ТУ. Товар должен соответствовать сертификату или другим документам от завода изготовителя подтверждающие происхождение товара. Сроки замены товара должны соответствовать закону Республики Казахстан.

9. Гарантия: в соответствии с гарантийными обязательствами изготовителя и условиями договора поставки. Срок службы и периодичность технического обслуживания определяются документацией изготовителя и обязательными требованиями.