

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17770717-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес
Лоттың нөмірі:	№ 88071942-ОИ2
Лоттың атауы:	Өрт сөндіру құрылғысы дербес
Лоттың сипаттауы:	бау
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шнур
Саны, көлемі:	16.8
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Сырымбет, 39А
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК Автономды өрт сөндіргіш бауды жеткізуге 1. Сатып алудың атауы және мәні Сатып алу мәні: дайын тауар — электр қалқанын жергілікті өрттен қорғауға арналған автономды өрт сөндіргіш бау. Монтаждау, орнату және пайдалануға беру осы сатып алу шеңберінде өнім берушімен жүзеге асырылады. 2. Тауар саны № Тауардың атауы Саны 1 Автономды өрт сөндіргіш бау 1 дана 3. Тауарға қойылатын техникалық талаптар • тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған және қолдануға дайын болуы тиіс; • бау электр қалқанының ішінде автономды жергілікті өрт сөндіруге арналған болуы тиіс; • бұйым сыртқы электр қуат көзінсіз және адамның қатысуынсыз жұмыс істеуі тиіс; • бау икемді болуы және электр техникалық жабдықтың ішіне орналастыру мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс; • баудың сыртқы конструкциясы диэлектрлік қасиеттерге ие және электр жабдықтарында қолдануға жарамды болуы тиіс; • өрт сөндіргіш элемент өндіруші белгілеген параметрлер шегінде жылу әсері және/немесе ашық жалын әсері кезінде автоматты түрде іске қосылуы тиіс; • оған сәйкес келетін қорғалатын көлем өндірушінің техникалық құжаттамасымен және/немесе сынақ хаттамаларымен расталуы тиіс; • өрт сөндіргіш агент электр жабдықтарында қолдануға арналған болуы және қосымша қысқа тұйықталуға әкеп соғуы мүмкін электр тогын өткізетін қалдық түзбеуі тиіс; • сақтау және пайдалану шарттары сақталған жағдайда тауардың қызмет ету мерзімі кемінде 5 жыл болуы тиіс. 4. Тауарға ұсынылатын құжаттар жиынтығы • өнімнің міндетті талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттар; • өндірушінің құжаттары; • өнімнің техникалық сипаттамасы; • қауіпсіздік паспорты; • сынақ хаттамалары. 5. Жеткізу және қабылдау шарттары • тауар 1 дана, ұзындығы кемінде 8,4 м көлемінде жеткізілуі тиіс; • тауарда зақымданулар, пайдалану іздері және оны мақсаты бойынша пайдалануға кедергі келтіретін өзге де ақаулар болмауы тиіс; • тауарды қабылдау оның саны, ұзындығы, жиынтықтылығы, таңбалануы, сыртқы жай-күйі және көзделген ілеспе құжаттарының болуы бойынша жүзеге асырылады; • жеткізу күніне тауардың қалған қызмет ету мерзімінің кемінде 90%-ын құрауы тиіс

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17770717-1
Наименование закупки:	В соответствии с технической спецификацией
Номер лота:	№ 88071942-ОИ2
Наименование лота:	Устройство пожаротушения автономное
Описание лота:	шнур
Дополнительное описание лота:	Шнур
Количество:	16.8
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау Сырымбет, 39А
Срок поставки:	в течении 60 календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ на поставку автономного огнегасящего шнура 1. Наименование и предмет закупки Предмет закупки: готовый товар — автономный огнегасящий шнур для локальной противопожарной защиты электрического щита. Монтаж, установка и ввод в эксплуатацию осуществляются в рамках данной закупки поставщиком. 2. Количество товара № Наименование товара 1 Автономный огнегасящий шнур 3. Технические требования к товару • товар должен быть новым, ранее не использованным, готовым к применению; • шнур должен быть предназначен для автономного локального пожаротушения внутри электрического щита; • работа изделия должна осуществляться без внешнего источника электропитания и без участия человека; • шнур должен быть гибким и обеспечивать возможность размещения внутри электротехнического оборудования; • наружная конструкция шнура должна обладать диэлектрическими свойствами и быть пригодной для применения в электрооборудовании; • активация огнетушащего элемента должна происходить автоматически при тепловом воздействии и/или воздействии открытого пламени в пределах параметров, установленных производителем; • соответствующий ему защищаемый объем должны подтверждаться технической документацией производителя и/или протоколами испытаний; • огнетушащий агент должен быть предназначен для применения в электрооборудовании и не должен создавать токопроводящий остаток, способный вызвать дополнительное короткое замыкание; • срок службы товара — не менее 5 лет при соблюдении условий хранения и эксплуатации. 4. Комплект документов на товар • документы, подтверждающие соответствие продукции обязательным требованиям; • документы производителя; • техническое описание продукции; • паспорт безопасности; • протоколы испытаний; 5. Условия поставки и приемки • товар поставляется в количестве 1 шт., длиной не менее 8,4 м; • товар должен быть без повреждений, следов использования и иных дефектов, препятствующих применению по назначению; • приемка производится по количеству, длине, комплектности, маркировке, внешнему состоянию и наличию предусмотренных сопроводительных документов; • остаточный срок службы на дату поставки должен составлять не менее 90% заявленного производителем срока службы.