

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17771166-1
Сатып алудың атауы:	Жаңаарқа ауданы «Оқушылар үйі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны үшін шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88242374-3ЦП1
Лоттың атауы:	Кабель
Лоттың сипаттауы:	ВВГ-ХЛ маркасы, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ақ түсті көрнеуі типа ВВГнг-LS
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	623630100, Ұлытау облысы, Жаңаарқа ауданы, Жаңаарқа к. оспанова 36/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық ерекшелік (қазақ тілінде) Тауардың атауы: ВВГ-ХЛ маркалы күштік кабель Мақсаты: Жиілігі 50 Гц 0,66 кВ немесе 1 кВ номиналды айнымалы кернеуге арналған стационарлық қондырғыларда электр энергиясын беруге және таратуға арналған. Суық климаты (ХЛ) бар макроклиматтық аудандарда төсеу үшін әзірленген. Техникалық және сапалық сипаттамалары: • Таңбалануы және дешифрленуі: • В — Поливинилхлоридті (ПВХ) пластикаттан жасалған желілердің оқшаулауы. • В — ПВХ пластикаттан жасалған қабықша. • Г — Қорғаныс жабынының болмауы (жалаңаш). • ХЛ — Суыққа төзімді орындалуы. • Конструкциясы: • Тоқ өткізгіш желісі — МЕМСТ 31996-2012 стандартына сәйкес келетін, дөңгелек немесе секторлық пішінді, бір сымды немесе көп сымды мыс желі. • Оқшаулау және сыртқы қабықша — төмен температураның әсеріне жоғары төзімді ПВХ пластикатынан жасалған. • Есу (скрутка) — көп желілі кабельдердің оқшауланған желілері өзекке есілген. • Пайдалану шарттары: • Пайдалану температурасының диапазоны: -60 °С-тан +50 °С-қа дейін. • Алдын ала қыздырусыз монтаждау температурасы -15 °С-тан төмен емес жағдайда рұқсат етіледі. • Пайдалану кезіндегі желілердің максималды рұқсат етілген қыздыру температурасы: +70 °С-тан аспайды. • Сапа стандарттары: Тауар мемлекетаралық МЕМСТ 31996-2012 стандартына (немесе өндіруші зауыттың ТШ) қатаң сәйкес келуі, Кеден одағының сәйкестік сертификаты (КО ТР 004/2011) болуы тиіс. Қаптамаға және таңбалауға қойылатын талаптар: • Қаптама: Тасымалдау кезінде механикалық зақымданудан қорғалған ағаш/металл барабандарда немесе бухталарда (қимасы мен ұзындығына байланысты) жеткізіледі. Кабельдің ұштары ылғалдың кіруінен қорғалуы керек. • Таңбалау (маркировка): Кабель қабықшасының бетінде 1 метрден аспайтын қадаммен анық таңба қолданылуы тиіс: кабель маркасы, желілердің саны мен қимасы, номиналды кернеу, шығарылған жылы және өндіруші зауыттың атауы. Барабанда/бухтада ұзындығы (метрмен) және брутто салмағы көрсетілген мемлекеттік (қазақ) және орыс тілдеріндегі затбелгі бекітілуі тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17771166-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров для КГКП "Дом школьников" Жанааркинского района
Номер лота:	№ 88242374-3ЦП1
Наименование лота:	Кабель
Описание лота:	марка ВВГ-ХЛ, напряжение не более 1 000 В
Дополнительное описание лота:	кабель белого цвета типа ВВГнг-LS
Количество:	50
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	623630100, область Ылытау, Жанааркинский район, п.Жаңаарқа оспанова 36/1
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней с даты подписание договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация (на русском языке) Наименование товара: Кабель силовой марки ВВГ-ХЛ Назначение: Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ или 1 кВ частотой 50 Гц. Разработан для прокладки в макроклиматических районах с холодным климатом (ХЛ). Технические и качественные характеристики: - Маркировка и расшифровка: - В — Изоляция жил из поливинилхлоридного (ПВХ) пластика. - В — Оболочка из ПВХ пластика. - Г — Отсутствие защитного покрова (голый). - ХЛ — Хладостойкое исполнение. - Конструкция: - Токопроводящая жила — медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, соответствующая ГОСТ 31996-2012. - Изоляция и внешняя оболочка — выполнены из ПВХ пластика повышенной стойкости к воздействию низких температур. - Скрутка — изолированные жилы многожильных кабелей скручены в сердечник. - Условия эксплуатации: - Диапазон температур эксплуатации: от -60 °С до +50 °С. - Монтаж без предварительного подогрева допускается при температуре не ниже -15 °С. - Максимально допустимая температура нагрева жил при эксплуатации: не более +70 °С. - Стандарты качества: Товар должен строго соответствовать межгосударственному стандарту ГОСТ 31996-2012 (или ТУ завода-изготовителя), иметь сертификат соответствия Таможенного союза (ТР ТС 004/2011). Требования к упаковке и маркировке: - Упаковка: Поставляется на деревянных/металлических барабанах или в бухтах (в зависимости от сечения и длины), защищенных от механических повреждений при транспортировке. Концы кабеля должны быть защищены от проникновения влаги. - Маркировка: На поверхности оболочки кабеля с шагом не более 1 метра должна быть нанесена четкая маркировка: марка кабеля, число и сечение жил, номинальное напряжение, год выпуска и наименование завода-изготовителя. На барабане/бухте должна быть закреплена бирка на государственном (казахском) и русском языках с указанием длины (в метрах) и веса брутто.