

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17851406-1
Сатып алудың атауы:	Ұнтақты өрт сөндіргіш, әр түрлі
Лоттың нөмірі:	№ 88284338-3ЦП2
Лоттың атауы:	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	ұнтақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ұнтақты өрт сөндіргіш ОП-5
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Протозанов к., 43
Жеткізу мерзімі:	егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, Шарт заңды күшіне енген күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде / шарт заңды күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Жалпы мәліметтер ОП-5 ұнтақты өрт сөндіргіші А (қатты жанғыш заттар), В (жанғыш сұйықтықтар), С (жанғыш газдар) санатындағы өрттерді, сондай-ақ кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғыларын (қауіпсіз арақашықтықты сақтай отырып) сөндіруге арналған. Өрт сөндіргіш жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зауыттық дайындалған болуы тиіс. 2. Негізгі техникалық сипаттамалары- Түрі — тасымалды, ұнтақты;- Өрт сөндіргіш ұнтақ массасы — кемінде 5 кг;- Жалпы салмағы — 8 кг-нан аспауы тиіс;- Ұнтақ түрі — әмбебап (АВС);- Жұмыс қысымы — қолданыстағы стандарттарға сәйкес;- Ұнтақ беру қашықтығы — кемінде 3 м;- Ұнтақ беру ұзақтығы — кемінде 10 секунд;- Жұмыс температурасы диапазоны — -40°С-тан +50°С-қа дейін;- 1000 В дейінгі кернеудегі электр қондырғыларын сөндіру мүмкіндігі;- Сақтандырғыш штифті және пломбасы бар іске қосу-тосқауыл құрылғысы болуы тиіс;- Қысымды бақылауға арналған манометр болуы тиіс;- Иілгіш шлангі және шашыратқыш саптамасы болуы тиіс. 3. Құрылымдық талаптар- Корпусы коррозияға қарсы жабыны бар болаттан жасалуы тиіс;- Сыртқы беті қызыл түске боялуы тиіс;- Таңбалануы анық әрі мына ақпараттарды қамтуы тиіс:- бұйым атауы;- өрт сөндіргіш ұнтақ массасы;- дайындалған күні;- қызмет ету мерзімі;- қолдану жөніндегі нұсқаулық;- өрт санаты;- Өрт сөндіргіш толтырылған және пайдалануға толық дайын күйде жеткізілуі тиіс;- Қызмет ету мерзімі — кемінде 10 жыл (регламенттік қызмет көрсету сақталған жағдайда). 4. Жеткізу жиынтығы Жиынтық құрамына мыналар кіруі тиіс:- Бұйым паспорты — 1 дана;- Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана;- Қабырғаға бекітуге арналған кронштейн; 5. Сәйкестік талаптары Өнім Еуразиялық экономикалық одақтың өрт қауіпсіздігі және өрт сөндіру құралдарына қойылатын талаптар жөніндегі техникалық регламентіне және Қазақстан Республикасының қолданыстағы мемлекеттік стандарттарына сәйкес болуы тиіс. Өнім сәйкестік сертификатымен және (немесе) сәйкестік декларациясымен расталуы тиіс. 6.Кепілдік пайдалану мерзімі — орындалған жұмыстардың электрондық актісі бекітілген күннен бастап кемінде 12 ай. ҚР СТ ГОСТ Р 51057-2005.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17851406-1
Наименование закупки:	огнетушитель порошковый, разный
Номер лота:	№ 88284338-ЗЦП2
Наименование лота:	Огнетушитель
Описание лота:	порошковый
Дополнительное описание лота:	Порошковый огнетушитель ОП-5
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул. Протозанова, 43
Срок поставки:	в течение 60 календарных дней со дня вступления договора в законную силу, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей/ в течение 16 календарных дней со дня вступления договора в законную силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Общие сведения Порошковый огнетушитель ОП-5 предназначен для тушения пожаров классов А (твердые горючие вещества), В (горючие жидкости), С (горючие газы), а также электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В. Огнетушитель должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, заводского изготовления. 2. Основные технические характеристики- Тип огнетушителя — переносной, порошковый;- Масса огнетушащего вещества — не менее 5 кг;- Общая масса огнетушителя — не более 8 кг;- Тип огнетушащего порошка — универсальный (АВС);- Рабочее давление — в соответствии с требованиями действующих стандартов;- Длина струи огнетушащего вещества — не менее 3 м;- Продолжительность подачи огнетушащего вещества — не менее 10 секунд;- Диапазон рабочих температур — от -40°С до +50°С;- Возможность тушения электроустановок под напряжением до 1000 В (при соблюдении безопасной дистанции);- Наличие запорно-пускового устройства с предохранительной чекой и пломбой;- Наличие манометра для контроля давления;- Наличие гибкого шланга с насадкой (раструбом). 3. Конструктивные требования- Корпус огнетушителя должен быть изготовлен из стали с антикоррозионным покрытием;- Наружная поверхность корпуса должна быть окрашена в красный цвет;- Маркировка должна быть нанесена четко и содержать:- наименование изделия;- массу огнетушащего вещества;- дату изготовления;- срок службы;- инструкцию по применению;- класс пожара;- Огнетушитель должен быть заправлен и полностью готов к эксплуатации;- Срок службы — не менее 10 лет (при соблюдении регламентного обслуживания). 4. Комплект поставки В комплект поставки должно входить:- Паспорт изделия — 1 шт.;- Руководство по эксплуатации — 1 шт.;- Кронштейн для крепления; 5. Требования к качеству и соответствию Огнетушитель должен соответствовать требованиям технического регламента Евразийского экономического союза о требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, а также действующим государственным стандартам Республики Казахстан. Товар должен сопровождаться сертификатом соответствия и (или) декларацией о соответствии.

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — не менее 12 месяцев со дня утверждения электронного акта выполненных работ. СТ РК ГОСТ Р 51057-2005.