

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17386948-1
Сатып алудың атауы:	«2026 жылға арналған «Астана-Энергия» АҚ үшін электроматериалдар сатып алу»
Лоттың нөмірі:	№ 81695890-3ЦП1
Лоттың атауы :	Ұзартқыш
Лоттың сипаттауы:	электрлі, тұрмыстық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	1-ЖЭО арналған ұзартқыш кабель 10 м кем емес
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Өндіріс 4 ЖЭО-1 «Астана-Энергия» АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Кабель ұзындығы: 10 метр. Номиналды кернеу: 220-250 В (жиілігі 50 Гц). Максimalды жүктеме тогы: қуаты төмен құрылғылар үшін 10 А (2200 Вт-қа дейін) немесе қуаты жоғары құрылғылар үшін 16 А (3500-3680 Вт-қа дейін). Кабель түрі: ПВХ (винилді) немесе КГ (резеңкелі, суыққа төзімді). Өткізгіштің көлденең қимасы: 3 × 1,0 мм²-ден – 3 × 1,5 мм² - дейін. Розеткалар саны: 1-5 д. ГОСТ 31223-2012 стандартына сәйкес келеді.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17386948-1
Наименование закупки:	«Приобретение электроматериалов для АО «Астана-Энергия» на 2026 год»
Номер лота:	№ 81695890-ЗЦП1
Наименование лота:	Удлинитель
Описание лота:	электрический, бытовой
Дополнительное описание лота:	Удлинитель не менее 10 м для ТЭЦ-1
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Оңдирис 4 ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия"
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Длина кабеля: 10 метров.Номинальное напряжение: 220-250 В (частота 50 Гц).Максимальный ток нагрузки: 10 А (до 2200 Вт) для маломощных или 16 А (до 3500-3680 Вт) для мощных приборов.Тип кабеля (провода): ПВС (винил) или КГ (резина, морозостойкий).Сечение жил: от 3 × 1,0 мм ² до 3 × 1,5 мм ² .Количество розеток: 1-5 шт. Согласно ГОСТ 31223-2012.