

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17769313-1
Сатып алудың атауы:	Өрт сөндіру жабдықтарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86886259-3ЦП1
Лоттың атауы:	Өрт сөндіру қондырғысы
Лоттың сипаттауы:	біріктірілген
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Газды немесе ұнтақты сөндіруді орнату
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	333649100, Жетісу облысы, Ескелді ауданы, Қоңыр а. ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, Ескелді ауданы, Қоңыр а., Алматы - Өскемен тас жолы 283 км, ғимарат 5.
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Газ немесе ұнтақты өрт сөндіру қондырғысы. 1. Мақсаты: Қондырғы қорғалатын үй-жайларда, құрылыстарда немесе технологиялық аймақтарда газды өрт сөндіргіш затты не өрт сөндіргіш ұнтақты беру арқылы өртті автоматты немесе қолмен сөндіруге арналған. 2. Техникалық сипаттамалары мен талаптары 1. Орнату түрі-Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес газ немесе ұнтақты өрт сөндіру. 2. Қондырғы жобалық құжаттамаға сәйкес қорғалатын аймаққа өрт сөндіргіш затты беруді қамтамасыз етуі тиіс. 3. Жабдықтың құрамына қондырғының конструкциясында көзделген өрт сөндіргіш заты бар сыйымдылықтар немесе модульдер, іске қосу құрылғылары, құбырлар немесе бүріккіш элементтер, сондай-ақ қажетті басқару және бақылау элементтері кіруге тиіс. 4. Орнату қолмен іске қосу мүмкіндігін қамтамасыз етуі керек. Егер ол жобада және таңдалған жиынтықта көзделсе, автоматты түрде іске қосу көзделеді. 5. Газ қондырғысы үшін өрт сөндіргіш зат, жанармай құю көлемі, модульдер саны және беру параметрлері қорғалатын объект үшін өрт сөндіру есебіне сәйкес келуі керек. 6. Ұнтақ қондырғысы үшін ұнтақ түрі, заряд массасы, модульдер саны және беру параметрлері қорғалатын объект үшін өрт сөндіру есебіне сәйкес келуі керек. 7. Басқару және іске қосу жүйесі дайындаушының құжаттамасына сәйкес қондырғының жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз етуі тиіс. 8. Жабдық жаңа, пайдаланылмаған, зақымдалмаған және ақаусыз болуы керек. 9. Толықтығы жобалық құжаттамаға және дайындаушының техникалық құжаттамасына сәйкес болуы тиіс. 10. Жеткізуші жабдық паспорттарын, пайдалану жөніндегі нұсқаулықты, қолданыстағы талаптарға сәйкестік құжаттарын және кепілдік құжаттарын ұсынуы керек. 11. Қондырғы өрт қауіпсіздігі талаптарына және Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын нормативтік талаптарға сәйкес келуі тиіс. 12. Монтаждау, баптау және пайдалануға беру, егер мұндай жұмыстар сатып алуға енгізілген болса, жобаға және шарттың талаптарына сәйкес орындалады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17769313-1
Наименование закупки:	Приобретение пожарного оборудования
Номер лота:	№ 86886259-ЗЦП1
Наименование лота:	Установка пожаротушения
Описание лота:	комбинированная
Дополнительное описание лота:	Установка газового или порошкового тушения
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	333649100, область Жетісу, Ескельдинский район, с.Коныр КАЗАХСТАН, область Жетісу, Ескельдинский район, с.Коныр, трасса Алматы - Усть - Каменогорск 283 км, здание 5.
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Установка газового или порошкового пожаротушения. 1. Назначение: Установка предназначена для автоматического или ручного тушения пожара в защищаемых помещениях, сооружениях или технологических зонах посредством подачи газового огнетушащего вещества либо огнетушащего порошка. 2. Технические характеристики и требования 1. Тип установки — газового или порошкового пожаротушения, в соответствии с требованиями заказчика. 2. Установка должна обеспечивать подачу огнетушащего вещества в защищаемую зону в соответствии с проектной документацией. 3. Состав оборудования должен включать предусмотренные конструкцией установки ёмкости или модули с огнетушащим веществом, пусковые устройства, трубопроводы или распылительные элементы, а также необходимые элементы управления и контроля. 4. Установка должна обеспечивать возможность ручного запуска. Автоматический запуск предусматривается, если он предусмотрен проектом и выбранной комплектацией. 5. Для газовой установки огнетушащее вещество, объём заправки, количество модулей и параметры подачи должны соответствовать расчёту пожаротушения для защищаемого объекта. 6. Для порошковой установки тип порошка, масса заряда, количество модулей и параметры подачи должны соответствовать расчёту пожаротушения для защищаемого объекта. 7. Система управления и пуска должна обеспечивать работоспособность установки в соответствии с документацией изготовителя. 8. Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, без повреждений и дефектов. 9. Комплектность должна соответствовать проектной документации и технической документации изготовителя. 10. Поставщик должен предоставить паспорта оборудования, руководство по эксплуатации, документы о соответствии применимым требованиям и гарантийные документы. 11. Установка должна соответствовать требованиям пожарной безопасности и нормативным требованиям, применимым на территории Республики Казахстан. 12. Монтаж, наладка и ввод в эксплуатацию выполняются в соответствии с проектом и условиями договора, если такие работы включены в закупку.