

**Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын
жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Теплотранзит Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы:	"Қарағанды қаласының мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17761005-2
Конкурстың атауы:	А 315 М 4 315 кВт, 6 КВ электрқозғалтқышын күрделі жөндеу саны 1 дана
Лоттың нөмірі:	№ 82178258-OK1
Лоттың атауы	Электр қозғалтқыштарын/генераторларды және ұқсас жабдықтарды (көлікте қолданылатындардан басқа) жөндеу/жаңғырту бойынша жұмыстар
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	331411.100.000001
Жұмыстың атауы:	Электр қозғалтқыштарын/генераторларды және ұқсас жабдықтарды (көлікте қолданылатындардан басқа) жөндеу/жаңғырту бойынша жұмыстар
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	3900000
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	3900000

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Жұмыстарды орындау мерзімі	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	24

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	A315 M4 315 кВт, 6кВ электрқозғалтқышын күрделі жөндеу саны 1 дана. Жұмыс және материалдар тізімі: 1. Электр қозғалтқышының орамын толық ауыстыру арқылы жөндеу - 1 дана; 2. Статор орамын толық ауыстыру 2,2м секция ұзындығы - 24,0 (10 сек); 3. 35мм биіктіктегі статордың орамындағы секцияларды қалпына келтіру, ені 12,4мм K=1,4 2жұпты секция - 132 (1 м); 4. Гетинакстан жасалған саңылаулы сыналар жиынтығын дайындау - 1 жиынтық; 5. Статордың ойықтарын сыналау - 1 дана; 6. Престелген белсенді статор болатының әлсіз жеріне арналған тығыздама - 22 (5 тіс); 7. Статордың белсенді болатты теліміндегі зақымдалуын жою - 40 тел.; 8. Статор орамын құрғату - 1 дана; 9. Статордың белсенді болатын сынау - 2 сын.; 10. Баулы құрсауларды ауыстыру - 24 (10 құрс.); 11. Электрқозғалтқыштағы лак-бояу қаптамалы сыртын жөндеу - 0,4 (10ш.м). Жөндеуге арналған материалдар: 1. Изофлекс - 1,5 кг; 2. 6331-78 МС оттегі - 3 м3; 3. 8017-56 МС БТ-99 лак - 4 кг; 4. 2214-70 МС 0,2мм ЛХМ лакты мата - 9 м; 5. Литол - 2 кг; 6. Ұштық - 3 дана; 7. 2322 мойынтірек - 1 дана; 8. 322 мойынтірек - 1 дана; 9. ПОС дәнекер - 0,22 кг; 10. Қондырғылық сым - 6 м; 11. 20448-80 МС Пропан - 3 кг; 12. 5937-68 МС ТУ 1691 0,1*20 Ш ЛСП шынылы лента - 1400 м; 13. ТУ 1691 ТПЛ 0,1x220 ЛСЭП 934 Шыны слюдалы таспа - 40 кг; 14. МС 2718-66 4мм шынытекстолит - 8 кг; 15. Уайт-спирит - 5,0 л; 16. ТУ 17-09-302-90 Д 2-3мм лавсан бауы - 500 м; 17. 9466-75 МС МР-3 Электродтар - 0,10 кг; 18. 2824-75 МС 2мм АБ маркалы электрокартон - 6 кг; 19. 9151-59 МС ГФ-92 Эмаль - 4,5 кг; 20. ПФ - 115 Эмаль - 3,5 кг. A315 M4 315кВт 6кВ 1500 об/мин электрқозғалтқышын жұмыс аяқталған соң аккредиттелген электрлік зерханада сынаудан өткізуге және сынау хаттамасын ұсыну.
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Жұмысты орындау орны: Қарағанды қ. Жұмысты көрсету мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 20 (жиырма) күнтізбелік күн. Жұмыс нәтижелерінің сапасына кепілдік мерзімі Жабдықты қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 24 (жиырма төрт) айды құрауы тиіс.

**Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплотранзит Караганда"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Отдел государственных активов и закупок города Караганды"
№ конкурса:	№ 17761005-2
Наименование конкурса:	Капитальный ремонт электродвигателя А 315 М 4 315 кВт 6 КВ, в количестве 1 штуки
Номер лота:	№ 82178258-ОК1
Наименование лота:	Работы по ремонту/модернизации электродвигателей/генераторов и аналогичного оборудования (кроме применяемых на транспорте)
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	331411.100.000001
Наименование работы:	Работы по ремонту/модернизации электродвигателей/генераторов и аналогичного оборудования (кроме применяемых на транспорте)
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	3900000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	3900000
Срок выполнения работы:	По заявке Заказчика в течение 20 (двадцать) календарных дней с момента получения заявки от Заказчика

Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	24
Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Капитальный ремонт электродвигателя А315 М4 315 кВт 6 кВ, в количестве 1 штуки. Перечень работ и материалов: 1. Ремонт электродвигателя с полной заменой обмоток – 1 штука; 2. Полная замена обмотки статора длина секции 2,2м – 24,0 (10 сек); 3. Восстановление секций обмотки статора выс.35мм, шир. 12,4мм К=1,4 секции в 2 парал – 132 (1 м); 4. Изготовление комплекта пазовых клиньев из гетинакса – 1 комплект; 5. Переклиновка пазов статора – 1 штука; 6. Уплотнение местного ослабления прес. активной стали статора – 22 (5 зуб.); 7. Устранение поврежденного участка активной стали статора – 40 уч.; 8. Сушка обмотки статора – 1 штука; 9. Испытание активной стали статора – 2 исп.; 10. Замена шнуровых бандажей – 24 (10 банд.); 11. Ремонт лакокрасочного покрытия корпуса электродвигателя – 0,4 (10 кв.м). Материалы на ремонт: 1. Изофлекс – 1,5 кг; 2. Кислород ГОСТ 6331-78 – 3 м3; 3. Лак БТ-99 ГОСТ 8017-56 – 4 кг; 4. Лакоткань ЛХМ 0,2 мм ГОСТ 2214-70 – 9 м; 5. Литол – 2 кг; 6. Наконечник – 3 штука; 7. Подшипник 2322 – 1 штука; 8. Подшипник 322 – 1 штука; 9. Припой ПОС – 0,22 кг; 10. Провод установочный – 6 м; 11. Пропан ГОСТ 20448-80 – 3 кг; 12. Стеклолента ЛСП Ш 0,1*20 ГОСТ 5937-68 ТУ 1691 – 1400 м; 13. Стеклолюдинитовая лента ЛСЭП 934 ТПЛ 0,1х20 ТУ 1691 – 40 кг; 14. Стеклотекстолит т.4мм ГОСТ 2718-66 – 8 кг; 15. Уайт-спирит – 5,0 л; 16. Шнур лавсановый д 2-3 мм ТУ 17-09-302-90 – 500 м; 17. Электроды МР-3ГОСТ 9466-75 – 0,10 кг; 18. Электрокартон марки АБ 2мм ГОСТ 2824-75 – 6 кг; 19. Эмаль ГФ-92 ГОСТ 9151-59 – 4,5 кг; 20. Эмаль ПФ-115 – 3,5 кг. После выполнения работ провести испытание электродвигателя А315 М4 315кВт 6кВ 1500 об/мин в аккредитованной электролаборатории и предоставить протокол испытаний в присутствии представителя Заказчика.

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Место выполнения работ: г. Караганда. Срок выполнения работ: По заявке Заказчика 20 (двадцат) календарных дней. Гарантийный срок качества результатов работ должен составлять 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания Акта приемки оборудования в эксплуатацию.
---	--