

Техникалық сипаттама

«ҚР КМ Әскери-техникалық мектебі» РМҚК Алматы филиалының 2026-2027 жылғы жылыту маусымына дайындық актіерін ұсына отырып, «Алматы жылу желілері» ЖШС техникалық қадағалау және реттеу қызметі белімінің Нормативтік талаптарына сәйкес жылу тораптарын, жылу тұтыну жүйесін жуу, сығымдау және баптау жөніндегі қызметтерге. Жалпы жылытылатын ауданы 2 505 шаршы м.

1. Жылу тұтыну жүйелері мен жылу желілерінің (жылу тораптары, ішкі жылыту жүйелері мен ЫСЖ, калориферлік кондырғылар мен сыртқы құбырлар) беріктігіне (нығыздауға) сынау жүргізу)

2. Жылыту жүйесін, Тапсырыс берушінің жылу желілерін, жылыту бағандарын және жылу аспаптарын гидравликалық сынау және жуу энергиямен жабдықтаушы ұйымның нұсқаулығына және талаптарына сәйкес жүргізіледі.

3. Гидравликалық сынау және жуу жұмыстарды жүргізу сапасын және берілген параметрлерді сақтауды жүзеге асыратын энергиямен жабдықтаушы ұйым өкілінің және Тапсырыс беруші өкілінің катысуымен жүргізіледі (нұсқаулыққа сәйкес)

4. Сығымдау (гидравликалық сынау) Тапсырыс берушінің барлық жылу тұтыну жүйесінің гидравликалық сығымдағышымен жүргізіледі.

5. Жуу компрессорды пайдалану арқылы Гидропневматикалық тәсілмен жүргізіледі

6. Жұмыстарды Орындаушы Тапсырыс берушіге ұсынады:

а) жылыту жүйесіне гидравликалық сынақ жүргізу туралы Акт

б) жылу жүйесі мен желісін жууды орындау туралы Акт


в) 2026 - 2027 жыл жылыту маусымына жылу тұтыну жүйесінің 100% дайындық актісі.

Жұмыстар «Алматы жылу желілері» ЖШС және «ҚР КМ Әскери-техникалық мектебі» РМҚК Алматы филиалы жауапты тұлғалары қол қойған барлық құжаттар берілгеннен кейін орындалған болып саналады.

Өнім беруші қызмет құнына барлық салықтар мен бюджетке міндетті төлемдерді, сондай-ақ барлық қажетті материалдарды қосуы қажет.

Шаруашылық менеджері

Слямова А.Р.



Техническая спецификация

На услуги по промывке, опрессовке и наладке тепловых узлов, системы теплоснабжения, в соответствии с нормативными требованиями отдела технического надзора и службы наладки ТОО «Алматинские тепловые сети» с предоставлением актов готовности к отопительному сезону 2026-2027 года в Алматинском филиале РГКП «Военно-техническая школа МО РК». Общая отапливаемая площадь 2 505 кв.м.

1. Провести испытание на прочность (опрессовку) систем теплоснабжения и тепловых сетей (тепловые узлы, внутренние системы отопления и ГВС, калориферные установки и наружные трубопроводы)

2. Гидравлические испытания и промывка системы отопления, тепловых сетей Заказчика, стояков отопления и тепловых приборов производится в соответствии с инструкцией и требованиями Энергоснабжающей организации.

3. Гидравлические испытания и промывка производятся в присутствии представителя энергоснабжающей организации и представителя Заказчика, осуществляющие качество проведения работ и соблюдения заданных параметров (согласно Инструкции)

4. Опрессовка (гидравлические испытания) производится гидравлическим прессом всей системы теплоснабжения Заказчика.

5. Промывка производится гидропневматическим способом с использованием компрессора.

6. Исполнитель работ представляет Заказчику:

а) Акт о проведении гидравлического испытания системы отопления

б) Акт о выполнении промывки сети и системы отопления

в) 100% Акт готовности системы теплоснабжения к отопительному сезону 2026 - 2027 год.

Работы считаются, выполнены после предоставления всех документов подписанных ТОО «Алматинские тепловые сети» и ответственными лицами Алматинского филиала РГКП «Военно-техническая школа МО РК».

Поставщику необходимо включить в стоимость услуги все налоги и обязательные платежи в бюджет, а так же все необходимые материалы.

Заведующий хозяйством

Слямова А.Р.