

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17849009-1
Сатып алудың атауы:	Жылытуға арналған, лот
Лоттың нөмірі:	№ 87899069-3ЦПЗ
Лоттың атауы:	Циркуляциялық сорғы
Лоттың сипаттауы:	жылжымалы құрам үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жылытуға арналған 220В DN32 айналым сорғысы.
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Петропавл қ., Киров к.2
Жеткізу мерзімі:	Жазбаша өтінім бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Фланецті айналым сорғысы DN 50. Мақсаты: Жабық басқарылатын жылыту жүйелерінде, радиатор желілерінде және жүйелерінде салқындатқыш сұйықтықтың айналымы. Номиналды диаметрі (DN) 50 мм. Электр параметрлері: 1~220-230 В / 50 Гц. Өнімділігі: Ағын жылдамдығы, Q номиналды: 8-ден 15 м³/сағ дейін, Максималды: кемінде 20 м³/сағ. Қысым, Н Номиналды: кемінде 8-12 м. МЕМСТ Р 54806-2011 .

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17849009-1
Наименование закупки:	Насос циркульный, лот
Номер лота:	№ 87899069-3ЦПЗ
Наименование лота:	Насос циркуляционный
Описание лота:	для подвижного состава
Дополнительное описание лота:	Насос циркульный 220в DN32 для отопления .
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск г. Петропавловск, пр. Кировский,2
Срок поставки:	Согласно письменной заявке
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Насос циркуляционный фланцевый DN 50 Назначение Циркуляция теплоносителя в замкнутых регулируемых системах отопления, радиаторных сетях и системах Номинальный диаметр (DN) 50 мм Параметры электросети1~220-230 В / 50 Гц .Производительность Расход, Q номинальная: от 8 до 15 м³/ч , Максимальный не менее 20 м³/ч. Напор высота подъема, Н Номинальный: не менее 8-12 м. ГОСТ Р 54806-2011 .