Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17821825-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88132318-ОИ2
Лоттың атауы:	Гипс
Лоттың сипаттауы:	маркасы Г-4, баяу қататын, орташа тартылған ұн
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гипс
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Бір буда
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Есіл ауданы, Мәңгілік ел даңғылы 11/1
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасасқан күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы: Гипс. Кепілдік мерзімі: қабылдау актісіне қол қойылған сәттен бастап 12 ай. Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде Мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі: ГОСТ Р 58279-2018. Гипс өнімі модификациялаушы қоспалары бар гипс байланыстырғыш заттан тұруы және салмағы 25кг болатын қағаз қаптарда жеткізілуі тиіс. Гипстің түсі ақтан ашық сұрға дейінгі аралықта болуы қажет. Бөлшектердің ең үлкен өлшемі 1,2-1,25мм-ден аспауы тиіс. Гипс үй-жай ішінде қолдануға жарамды болуы керек. Қалыңдығы 10мм болатын қабат үшін құрғақ қоспаның шығыны кемінде 8-10 кг/м2 құрауы тиіс. Су шығыны 1кг құрғақ қоспаға шаққанда кемінде 0,5-0,63 л болуы керек. Қабырғаларға бір жүрісте жағу қалыңдығы 5-6мм мен 50мм аралығында болуы тиіс. Төбелерге жағу қалыңдығы 5мм мен 20мм аралығында болуы керек. Гипс ерітіндісінің жарамдылық мерзімі (қолдануға жарамды уақыты) араластырғаннан кейін шамамен 40-60 минутты құрауы тиіс. Қатаю процессінің басталуы араластырғаннан кейін 30-60 минуттан ерте басталмауы керек. Толық кебу уақыты қабат қалыңдығы мен желдету жағдайына байланысты 2 мен 7 күн аралығында болуы тиіс. Гипстің сығылуға төзімділік класы Г25 болуы керек (7 күннен кейін сығылуға төзімділік кемінде 2,5 МПа болуы тиіс). Негізге жабысу беріктігі (адгезия) кемінде 0,3 МПа болуы керек. Гипстің суды ұстап тұру қабілеті кемінде 95-98% болуы тиіс. Қолдану кезінде негіз бен ауа температурасы +5 градус С пен +30 градус С аралығында болуы қажет. Жеткізу кезінде тауарлар жаңа, зауыттан шығарылған болуы керек. Пайдалануда болған, қалпына келтіру жөндеуінен өткен, зақымдалған тауарды жеткізуге жол берілмейді. Өнім беруші тауарды жеткізу процесінде жеткізілетін тауарлардың техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17821825-1
Наименование закупки:	Государственные закупки товаров
Номер лота:	№ 88132318-ОИ2
Наименование лота:	Гипс
Описание лота:	марка Г-4, медленнотвердеющий, среднего помола
Дополнительное описание лота:	Гипс
Количество:	5
Единица измерения:	Одна пачка
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль г.Астана, район "Есиль" пр. Мангилик Ел 11/1
Срок поставки:	В течении 15 календарных дней со дня заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Гипс. Гарантийный срок: 12 месяцев с момента подписания акта приемки Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок: ГОСТ Р 58279-2018. Гипс должен состоять из гипсового вяжущего с модифицирующими добавками в бумажном мешке весом не менее 25кг. Цвет гипса должен быть от белого до светло-серого. Максимальный размер фракции гипса должен быть не более 1,2-1,25мм. Гипс должен быть для внутренних работ. Расход сухой смеси при толщине слоя 10мм должен быть не менее 8-10 кг/м2. Расход воды должен быть не менее 0,5-0,63 л на 1кг сухой смеси. Толщина нанесения на стены за один проход должна быть от 5-6мм до 50мм. Толщина нанесения на потолки должна быть от 5мм до 20мм. Жизнеспособность раствора гипса должна быть около 40-60 минут после затворения. Начало схватывания гипса должно быть не ранее 30-60 минут. Время полного высыхания должно быть от 2 до 7 суток в зависимости от толщины слоя и вентиляции. Марка гипса по прочности на сжатие Г25 (предел прочности гипса должен быть не менее 2,5 МПа или больше в возрасте 7 суток). Прочность сцепления гипса с основанием (адгезия) должна быть не менее 0,3 МПа или больше. Водоудерживающая способность гипса должна быть не менее 95-98%. Температура проведения работ для основания и воздуха должна быть от +5 градусов С до +30 градусов С. Товар при поставке должен быть новый, заводского изготовления. Не допускается поставка товара, бывшего в эксплуатации, прошедшего восстановительный ремонт, имеющего повреждения. Поставщик в процессе поставки товара должен предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.