

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17850639-1
Сатып алудың атауы:	Ұнтақты өрт сөндіргіш сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88365960-3ЦП1
Лоттың атауы:	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	ұнтақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ұнтақты өрт сөндіргіш ОП-2
Саны, көлемі:	18
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551610000, Павлодар облысы, Ақсу қ. Ақсу қаласы, Қамзин көшесі, 53
Жеткізу мерзімі:	Алып қою кезінде 60 күнтізбелік күн (шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн)
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ұнтақты өрт сөндіргіш ОП-2 (з) салмағы 7,5 тоннаға дейінгі автокөлік құралдарын жарақтандыруға арналған. Қатты жанғыш материалдардың (А класы), жанғыш сұйықтықтардың (В класы), жанғыш газдардың (С класы), сондай-ақ дайындаушының техникалық құжаттамасына сәйкес 1000 В дейінгі кернеудегі (Е класы) электр қондырғыларының жану ошақтарын сөндіруге арналған. Ұнтақты өрт сөндіргіш заты бар, аязға төзімді, көп рет қолданылатын металл өрт сөндіргіш. Өртүрлі климаттық температуралар жағдайында пайдалануға арналған. 1, Өрт сөндіргіштің түрі - ұнтақты, тасымалды, айдау түрі. 2, Корпус сыйымдылығы - 2,1 л, рұқсат етілген ауытқу $10\% \pm$. 3, Өрт сөндіргіш зат зарядының салмағы - $2,0 \pm 0,1$ кг. 4, Зарядталған өрт сөндіргіштің салмағы - 2,6-дан 2,9 кг дейін. 5, Жұмыс қысымы - $1,4 \pm 0,2$ МПа. 6, Сынау кезіндегі сынама қысым - 2,1 МПа. 7, Өрт сөндіргіш заттың шығу ұзақтығы - кемінде 6 секунд. 8, Өрт сөндіргіш зат ағынының ұзындығы - кемінде 2 метр. 9, А - 0,7 А класы бойынша өрт сөндіру қабілеті. 10, В - 21В класы бойынша өрт сөндіру қабілеті. 11, С класты өрттерді және Е класты электр қондырғыларын сөндіру мүмкіндігі - дайындаушының таңбалауы мен құжаттамасына сәйкес. 12, Өрт сөндіргіш зат - дайындаушының құжаттамасына сәйкес 40% көрсеткіші бар өрт сөндіргіш ұнтақ. 13, Жұмыс температурасының диапазоны - минус 50 °С-ден плюс 50 °С-ге дейін. 14, Габариттік өлшемдері - 365 × 140 × 100 мм. 15, Қысымды бақылау үшін манометрдің болуы міндетті. 16, Пломбаның болуы міндетті. 17, Бекіту-іске қосу құрылғысы - жез, пломбаланған. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, жарамды, толық жинақталған, өрт сөндіргіш зат құйылған және пайдалануға дайын болуы тиіс. Өрт сөндіргіш өнімнің осы түріне қолданылатын Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарының, сондай-ақ дайындаушының техникалық құжаттамасының талаптарына сәйкес болуы тиіс. Мәлімделген сипаттамаларға сәйкестігі, егер олардың болуы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген болса, бұйымның паспортымен және сәйкестік туралы құжаттармен расталуға тиіс. Өрт сөндіргіштің корпусы металл, механикалық зақымдалусыз, коррозиясыз және бұйымның қауіпсіздігі мен жұмыс қабілеттілігіне әсер ететін өзге де ақауларсыз болуы тиіс. Манометр жұмыс қысымын көзбен шолып бақылауды қамтамасыз етуі тиіс. Бекіту-іске қосу құрылғысы жарамды және пломбыланған болуы тиіс. Қызмет ету мерзімі - дайындаушының құжаттамасына сәйкес 10 жыл. Қайта зарядтау кезеңділігі - егер дайындаушының құжаттамасында және қолданыстағы талаптарда өзгеше белгіленбесе, 2 жылда бір рет. Техникалық қызмет көрсету кезеңділігі - дайындаушының белгіленген талаптары мен құжаттамасына сәйкес жылына бір рет. Жеткізу жиынтығына: Өрт сөндіру заты құйылған, пломбаланған жез бекіту-іске қосу құрылғысы және манометрі бар ұнтақты ОП-2 өрт сөндіргіш - 1 дана. Өрт сөндіргіштің паспортымен біріктірілген пайдалану жөніндегі басшылық - 1 дана. Өнімнің белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжат, егер оның болуы

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген болса - 1 жиынтық.
Кепілдік мерзімі - дайындаушы белгілеген пайдалану, сақтау және техникалық
қызмет көрсету ережелері сақталған жағдайда тауарды жеткізген күннен
бастап кемінде 2 жыл. Тауар Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізілуі тиіс

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17850639-1
Наименование закупки:	Приобретение огнетушитель порошковый
Номер лота:	№ 88365960-3ЦП1
Наименование лота:	Огнетушитель
Описание лота:	порошковый
Дополнительное описание лота:	Огнетушитель порошковый ОП-2
Количество:	18
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551610000, Павлодарская область, г.Аксу г.Аксу,ул.Камзина,53
Срок поставки:	60 календарных дней при изъятие, (15 календарных дней со дня подписания договора)
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Огнетушитель порошковый ОП-2(з) предназначен для оснащения автотранспортных средств массой до 7,5 тонн. Предназначен для тушения очагов возгорания твердых горючих материалов (класс А), горючих жидкостей (класс В), горючих газов (класс С), а также электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В (класс Е), в соответствии с технической документацией изготовителя. Огнетушитель металлический, переносной, многоразового использования, морозостойкого исполнения, с порошковым огнетушащим веществом. Предназначен для эксплуатации в условиях различных климатических температур. 1. Тип огнетушителя — порошковый, переносной, закачного типа. 2. Вместимость корпуса — 2,1 л, допустимое отклонение $\pm 10\%$. 3. Масса заряда огнетушащего вещества — $2,0 \pm 0,1$ кг. 4. Масса заряженного огнетушителя — от 2,6 до 2,9 кг. 5. Рабочее давление — $1,4 \pm 0,2$ МПа. 6. Пробное давление при испытании — 2,1 МПа. 7. Продолжительность выхода огнетушащего вещества — не менее 6 секунд. 8. Длина струи огнетушащего вещества — не менее 2 метров. 9. Огнетушащая способность по классу А — 0,7 А. 10. Огнетушащая способность по классу В — 21В. 11. Возможность тушения пожаров класса С и электроустановок класса Е — согласно маркировке и документации изготовителя. 12. Огнетушащее вещество — огнетушащий порошок с показателем 40% ВСЕ согласно документации изготовителя. 13. Диапазон рабочих температур — от минус 50 °С до плюс 50 °С. 14. Габаритные размеры — 365 × 140 × 100 мм. 15. Наличие манометра для контроля давления — обязательно. 16. Наличие пломбы — обязательно. 17. Запорно-пусковое устройство — латунное, опломбированное. Товар должен быть новым, ранее не использованным, исправным, полностью укомплектованным, заправленным огнетушащим веществом и готовым к эксплуатации. Огнетушитель должен соответствовать требованиям действующих нормативных документов Республики Казахстан, применимых к данному виду продукции, а также технической документации изготовителя. Соответствие заявленным характеристикам должно подтверждаться паспортом изделия и документами о соответствии, если их наличие предусмотрено законодательством Республики Казахстан. Корпус огнетушителя должен быть металлическим, без механических повреждений, коррозии и иных дефектов, влияющих на безопасность и работоспособность изделия. Манометр должен обеспечивать визуальный контроль рабочего давления. Запорно-пусковое устройство должно быть исправным и опломбированным. Срок службы — 10 лет согласно документации изготовителя. Периодичность перезарядки — один раз в 2 года, если иное не установлено документацией изготовителя и действующими требованиями. Периодичность технического обслуживания — один раз в год, согласно установленным требованиям и документации изготовителя. В комплект поставки должны входить: Огнетушитель порошковый ОП-2, заправленный огнетушащим веществом, с опломбированным латунным запорно-пусковым устройством и манометром — 1 шт.

	Руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом на огнетушитель, — 1 шт. Документ, подтверждающий соответствие продукции установленным требованиям, если его наличие предусмотрено законодательством Республики Казахстан, — 1 комплект. Гарантийный срок — не менее 2 лет с даты поставки товара, при условии соблюдения правил эксплуатации, хранения и технического обслуживания, установленных изготовителем. Товар должен быть доставлен на склад Заказчика
--	--