Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17921895-1
Сатып алудың атауы:	Тауалар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88487112-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Жең
Лоттың сипаттауы:	қысымды, синтетикалық жіптерден резеңкелеген, өрт сөндіру
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Диаметрі 65 мм басымен жинақта диаметрі 65 мм қысымды өрт сөндіру жеңі және оқпаны РС-70 мм. ішкі гидрооқшаулағыш камерасы бар өрт сөндіру жеңдері 65 мм.арнайы орындалған ішкі және сыртқы өрт крандары үшін 1,0 МПа сыртқы қорғаныш жабыны жоқ полимерлерден жасалған ішкі гидрооқшаулағыш жабыны бар жеңдер: майға төзімді. Ұзындығы кемінде 20 метр. Алюминий қорытпасынан жасалған тез босатылатын Богданов жеңінің басы. Бөшке-водыам су ағынын қалыптастыру және бағыттау үшін жеңнің соңына бекітілген алюминий қорытпасынан жасалған саптама. ҚР СТ 1714-2007 Өрт сөндіру техникасы. Өрт сөндіру жабдықтары қысымды өрт сөндіру жеңдері. Өрт қауіпсіздігінің техникалық талаптары. Сынақ әдістері
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Казахстанская правда көш., 233
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтінім бергеннен кейін күнтізбелік 16 күннен аспайды. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, Тапсырыс беруші өтінім бергеннен кейін күнтізбелік 60 күннен аспайды (растайтын құжат - КТП тізілімінен үзінді көшірме қоса берілсін)
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Диаметрі 65 мм басымен жинақта диаметрі 65 мм қысымды өрт сөндіру жеңі және оқпаны РС-70 мм. ішкі гидрооқшаулағыш камерасы бар өрт сөндіру жеңдері 65 мм.арнайы орындалған ішкі және сыртқы өрт крандары үшін 1,0 МПа сыртқы қорғаныш жабыны жоқ полимерлерден жасалған ішкі гидрооқшаулағыш жабыны бар жеңдер: майға төзімді. Ұзындығы кемінде 20 метр. Алюминий қорытпасынан жасалған тез босатылатын Богданов жеңінің басы. Бөшке-водыам су ағынын қалыптастыру және бағыттау үшін жеңнің соңына бекітілген алюминий қорытпасынан жасалған саптама. ҚР СТ 1714-2007 Өрт сөндіру техникасы. Өрт сөндіру жабдықтары қысымды өрт сөндіру жеңдері. Өрт қауіпсіздігінің техникалық талаптары. Сынақ әдістері.Жеткізуші техникалық реттеу жөніндегі Қазақстан Республикасы заңнамаларымен сәйкес жеткізілетін тауардың талаптарға, белгіленген техникалық регламенттерге, стандарттар ережелеріне немесе басқа да құжаттарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті. Тауарды жеткізу тікелей тапсырыс берушінің қоймасына өнім берушінің күшімен жүзеге асырылады. Тапсырыс берушінің жағынан жүк тасушылар берілмейді. Өнім беруші өкілінің қатысуы міндетті. Кепілдік 12 ай.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17921895-1
Наименование закупки:	Тауалар сатып алу
Номер лота:	№ 88487112-ЗЦП2
Наименование лота:	Рукав
Описание лота:	напорный, прорезиненный из синтетических нитей, пожарный
Дополнительное описание лота:	Рукав пожарный напорный диаметром 65мм в сборе с головкой диаметром 65 и ствол РС-70мм. Рукава пожарные с внутренней гидроизоляционной камерой 65 мм. Рукава с внутренним гидроизоляционным покрытием из полимеров без наружного защитного покрытия 1,0 МПа для внутренних и наружных пожарных кранов специального исполнения: маслостойкий. Длина составляет не менее 20 метров. Быстроразъемная рукавная головка Богданова из алюминиевого сплава. Ствол -насадка из алюминиевого сплава, которая закрепляется на конце рукава для формирования и направления компактной струи воды. СТ РК 1714-2007 Техника пожарная. Оборудование пожарное рукава пожарные напорные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний
Количество:	4
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск улица Казахстанской правды, 233 (перинатальный центр)
Срок поставки:	не более 16 календарных дней после подачи заявки заказчиком. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей то не более 60 календарных дней после подачи заявки заказчиком (прикрепить подтверждающий документ- выписку из реестра КТП)
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Рукав пожарный напорный диаметром 65мм в сборе с головкой диаметром 65 и ствол РС-70мм. Рукава пожарные с внутренней гидроизоляционной камерой 65 мм. Рукава с внутренним гидроизоляционным покрытием из полимеров без наружного защитного покрытия 1,0 МПа для внутренних и наружных пожарных кранов специального исполнения: маслостойкий. Длина составляет не менее 20 метров. Быстроразъемная рукавная головка Богданова из алюминиевого сплава. Ствол -насадка из алюминиевого сплава, которая закрепляется на конце рукава для формирования и направления компактной струи воды. СТ РК 1714-2007 Техника пожарная. Оборудование пожарное рукава пожарные напорные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний.Поставщик обязан представить документы, подтверждающие соответствие поставляемого товара требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Доставка товара осуществляется не посредственно на склад заказчика силами Поставщика. Со стороны Заказчика грузчики не предоставляются. Присутствие представителя поставщика обязательно. Гарантия 12 месяцев.