

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17850635-1
Сатып алудың атауы:	Жылуды жөндеуге арналған әртүрлі материалдар
Лоттың нөмірі:	№ 88304184-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Шарлы кран
Лоттың сипаттауы:	болат, шартты қысым 0-210 Мпа, диаметрі 2-18 мм, дроссельді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дәнекерленген кран 20
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	594230100, Солтүстік Қазақстан облысы, Есіл ауданы, Явленка а. А.Иманов к-сі, 78
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Атауы: Дәнекерленген шарлы кран Ду 20. Бұйымның түрі: шарлы тиекті кран. Шартты өту жолы: Ду 20 мм. Қосылу түрі: дәнекерлеу. Корпус материалы: болат. Бекіту элементінің материалы: болат. Номиналды қысым: PN 16 кем емес. Жұмыс ортасы: су. Басқару: қолмен, тұтқамен. Құрылымы: толық өтімді. Мақсаты: сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріндегі жұмыс ортасының ағынын жабу. Телефон арқылы келісу 7 705 211 8518

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17850635-1
Наименование закупки:	Разные материалы для ремонта отопления
Номер лота:	№ 88304184-ЗЦП2
Наименование лота:	Кран шаровой
Описание лота:	стальной, условное давление 0-210 Мпа, диаметр 2-18 мм, дроссельный
Дополнительное описание лота:	Кран приварной ду 20
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	594230100, Северо-Казахстанская область, Есильский район, с.Явленка ул. А.Иманова, 78
Срок поставки:	15 календарных дней с даты заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование: Кран шаровой приварной Ду 20. Тип изделия: кран шаровой запорный. Условный проход: Ду 20 мм. Тип присоединения: под приварку. Материал корпуса: сталь. Материал запорного элемента: сталь. Номинальное давление: не менее PN 16. Рабочая среда: вода. Управление: ручное, рукояткой. Конструкция: полнопроходной. Назначение: перекрытие потока рабочей среды в системах водоснабжения и отопления. Согласовать по телефону 7 705 211 8518