

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17802069-1
Сатып алудың атауы:	Кәсіпорын үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87559474-3ЦП1
Лоттың атауы:	Ернемек
Лоттың сипаттауы:	болат, тегіс дәнекерленген, диаметрі 50-150 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Фланец Д-150 РУ-16 МЕМСТ 12820-80 СТВС
Саны, көлемі:	150
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Ақтау қ-сы, 22 ш/а, 43 әкімшілік ғимараты «Каспий жылу, су арнасы» МКК
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу мерзімі кемінде 15 (он бес) күнтізбелік күн. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, шарт бойынша тауарларды жеткізудің ең аз мерзімі кемінде 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Фланец Құбырларды, бекіту арматурасын, сорғы жабдықтарын және сумен жабдықтау, жылумен жабдықтау және коммуналдық шаруашылықтың инженерлік желілерінің басқа элементтерін қосуға арналған. 2. Материалдың техникалық сипаттамалары мен құрамы Өнім түрі: жалпақ дәнекерленген болат фланец. Нормативтік құжат: ГОСТ 12820-80 " 0,1-ден 2,5 МПа-ға дейін дәнекерленген жалпақ болат фланецтер. Құрылыс және өлшемдер". Шартты өту: du 150 мм. Номиналды қысым: RU 16 (1,6 МПа). Дайындау материалы: өнімге арналған нормативтік құжаттаманың талаптарына және пайдалану шарттарына сәйкес келетін көміртекті құрылымдық болат. Фланецтің сыртқы диаметрі: 280 мм. Бекіту тесіктерінің орталықтарының орналасу диаметрі: 240 мм. Ішкі диаметрі: 161 мм. Фланецтің қалыңдығы: 24 мм. Бекіту тесіктерінің саны: 8 дана. Бекіту тесіктерінің диаметрі: 22 мм. Тығыздау беті: ГОСТ 12815-80 сәйкес орындалуы, жауап фланецімен үйлесімді. Орнату әдісі: құбырға дәнекерлеу. Қорғаныс жабыны: Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес жабынсыз немесе коррозияға қарсы өңдеумен. Өнімнің жағдайы: жаңа, бұрын қолданылмаған. Өндіріс сапасы: қосылыстың беріктігі мен тығыздығына әсер ететін жарықтар, стратификациялар, деформациялар және зақымданулар жоқ. Құжаттар: дайындаушы, материал және нормативтік құжат көрсетілген паспорт немесе сапа туралы құжат. 3. Сапаға қойылатын талаптар

Фланец ГОСТ 12820-80 талаптарына және белгіленген өлшемдерге сәйкес келуі керек.

Бекіту тесіктері біркелкі орналасуы және нормативтік өлшемдерге сәйкес келуі керек.

Тығыздау беті жауап фланецімен герметикалық қосылысты қамтамасыз етуі керек.

Өнімнің материалы белгіленген пайдалану жағдайларында RU 16 номиналды қысымында қажетті беріктікті қамтамасыз етуі керек.

Жарықтарға, стратификацияға, айтарлықтай коррозияға және механикалық зақымға жол берілмейді.

4. Жеткізу талаптары

Жеткізуші Шартта көзделген мөлшерде Ду 150, Ру 16 жаңа болат жалпақ дәнекерленген фланецтерді жеткізуге міндетті. Тауар осы техникалық ерекшелікке сәйкес келуі және сапасы мен мәлімделген сипаттамаларын растайтын құжаттармен бірге жүруі тиіс. Өнім беруші Тауар арналған пунктте Тапсырыс берушінің өкіліне мынадай құжаттарды ұсынады: 1) ақпарат Тауардың өзінде және/немесе орамасында көрсетілген не Тауар сапасы дайындаушы кәсіпорынның мөртаңбасымен немесе белгілерді таратып жаза отырып, басқа белгімен Тауардың өзінде және/немесе оның орамасында расталған жағдайларды қоспағанда, Тауардың жиынтығы, оның техникалық сипаттамасы, пайдалану қағидалары, кепілдігі туралы мәліметтерді және Тауардың сапасын және оның Қазақстан Республикасында танылған нормативтік-техникалық құжаттарға сәйкестігін айқындау үшін қажетті басқа да мәліметтерді қамтитын дайындаушы зауыт (жөнелтуші) берген зауыттың сапа сертификатының және/немесе техникалық паспортының түпнұсқалары немесе нотариалды куәландырылған көшірмелері; 2) сәйкестігін міндетті түрде растауға жатпайтын Тауарларды қоспағанда, өнім беруші растаған Тауардың сәйкестігін бағалау туралы құжаттың (сәйкестік сертификаты / сәйкестігі туралы декларация / мемлекеттік тіркеу туралы куәлік) көшірмесі; 3) Дайындаушының немесе Өнім берушінің (қажет болған кезде) кепілдік (міндеттеме) сертификаты. Тауардың құнына Тапсырыс берушінің қоймасынан тауарды түсіру кіреді. Шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша кемінде күнтізбелік 15 (он бес) күн шшінде. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, шарт бойынша тауарларды жеткізудің ең аз мерзімі кемінде 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды. жүзеге асырылады. Жеткізу кестесі болмайды, себебі өтінім ағымдағы жылдың кез-келген кезеңінде және кез-келген көлемде, Тапсырыс берушінің өндірістік қажеттілігіне байланысты беріледі. Өнім берушінің қатысуымен немесе сенімхат негізінде оның уәкілетті өкілі арқылы Тауарды жеткізу қажет. Тауарды жеткізгенге дейін тапсырыс берушілермен келісу қажет

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17802069-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для предприятия
Номер лота:	№ 87559474-ЗЦП1
Наименование лота:	Фланец
Описание лота:	стальной, плоский приварной, диаметр 50-150 мм
Дополнительное описание лота:	Фланец Д-150 Ру-16 Гост 12820-80 СТВС
Количество:	150
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау г. Актау, 22мкр., адм. зд. 43 ГКП «Каспий жылу, су арнасы»
Срок поставки:	Срок поставки после подписание договора по заявкам Заказчика не менее 15 (пятнадцати) календарных дней. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, минимальный срок поставки товаров по договору составляет не менее 60 (шестидесяти) календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Фланец предназначен для соединения трубопроводов, запорной арматуры, насосного оборудования и других элементов инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения и коммунального хозяйства. 2. Технические характеристики и состав материала Тип изделия: фланец стальной плоский приварной. Нормативный документ: ГОСТ 12820-80 «Фланцы стальные плоские приварные на Ру от 0,1 до 2,5 МПа. Конструкция и размеры». Условный проход: Ду 150 мм. Номинальное давление: Ру 16 (1,6 МПа). Материал изготовления: углеродистая конструкционная сталь, соответствующая требованиям нормативной документации на изделие и условиям эксплуатации. Наружный диаметр фланца: 280 мм. Диаметр расположения центров крепёжных отверстий: 240 мм. Внутренний диаметр: 161 мм. Толщина фланца: 24 мм. Количество крепёжных отверстий: 8 шт. Диаметр крепёжных отверстий: 22 мм. Уплотнительная поверхность: исполнение по ГОСТ 12815-80, совместимое с ответным фланцем. Способ монтажа: приварка к трубопроводу. Защитное покрытие: без покрытия либо с антикоррозионной обработкой в соответствии с требованиями заказчика. Состояние товара: новый, ранее не использованный. Качество изготовления: без трещин, расслоений, деформаций и повреждений, влияющих на прочность и герметичность соединения. Документы: паспорт или документ о качестве с указанием изготовителя, материала и нормативного документа. 3. Требования к качеству

Фланец должен соответствовать требованиям ГОСТ 12820-80 и установленным размерам.

Крепёжные отверстия должны быть равномерно расположены и соответствовать нормативным размерам.

Уплотнительная поверхность должна обеспечивать герметичное соединение с ответным фланцем.

Материал изделия должен обеспечивать требуемую прочность при номинальном давлении Ру 16 в установленных условиях эксплуатации.

Не допускаются трещины, расслоения, значительная коррозия и механические повреждения.

4. Требования к поставке

Поставщик обязан поставить новые стальные плоские приварные фланцы Ду 150, Ру 16 в количестве, предусмотренном договором. Товар должен соответствовать настоящей технической спецификации и сопровождаться документами, подтверждающими качество и заявленные характеристики. Поставщик предоставляет представителю Заказчика в пункте назначения Товара следующие документы: 1) оригиналы или нотариально заверенные копии заводского сертификата качества и/или технического паспорта Товара, выданного заводом-изготовителем (отправителем), или иной документ, выданный заводом-изготовителем, содержащий сведения о комплектности Товара, его технической характеристике, правилах эксплуатации, гарантии и другие сведения, необходимые для определения качества Товара и его соответствия нормативно-техническим документам, признанным в Республике Казахстан, за исключением случаев, когда информация указана на самом Товаре и/или его упаковке либо качество Товара подтверждается штампом предприятия-изготовителя или другим обозначением на самом Товаре и/или его упаковке с расшифровкой указанных обозначений; 2) копия документа об оценке соответствия Товара (сертификата соответствия/декларации о соответствии/свидетельства о государственной регистрации), заверенная поставщиком, за исключением Товаров, не подлежащих обязательному подтверждению соответствия; 3) гарантийный (обязательство) сертификат Изготовителя или Поставщика (при необходимости).

В стоимость товара входит разгрузка товара у склада Заказчика.

Поставка Товара производится в присутствии Поставщика, либо его уполномоченного представителя действующего на основании Доверенности. Заявка может быть подана в любое время текущего года и в любых объемах в зависимости от потребности Заказчика. График поставки отсутствует, так как заявка будет осуществляться по мере производственной необходимости приобретения товара. Срок поставки после подписания договора по заявкам Заказчика не менее 15 (пятнадцати) календарных дней. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, минимальный срок поставки товаров по договору составляет не менее 60 (шестидесяти) календарных дней. До поставки товара обязательно согласовать заказчиком