

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17755890-1
Сатып алудың атауы:	Вытяжной вентилятор для кухонной вытяжной системы. Производительность не менее 1000 м³/ч, напряжение 220 В, частота 50 Гц, мощность не менее 200 Вт, осевой/канальный тип, корпус металлический, диаметр подключения согласно существующему воздуховоду. Предназначен для удаления воздуха и паров из пищеблока.
Лоттың нөмірі:	№ 88077457-3ЦП2
Лоттың атауы:	Желдеткіш
Лоттың сипаттауы:	тартылатын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Вытяжной вентилятор для кухонной вытяжной системы. Производительность не менее 1000 м³/ч, напряжение 220 В, частота 50 Гц, мощность не менее 200 Вт, осевой/канальный тип, корпус металлический, диаметр подключения согласно существующему воздуховоду. Предназначен для удаления воздуха и паров из пищеблока.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	614633700, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Ордабасы а.
Жеткізу мерзімі:	В течении 15-ти календарных дней с даты подписания договора
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ас блогына арналған сору желдеткіші1. Атауы: Қолданыстағы желдету жүйесіне арналған сору желдеткіші. 2. Желдеткіш ас блогындағы қызған және ылғалды ауаны, буды, иістерді және тамақ дайындау кезінде пайда болатын қалдықтарды сыртқа шығаруға арналған. 3. Түрі — өнеркәсіптік сору желдеткіші. 4. Өнімділігі — кемінде 1000 м³/сағ. 5. Электрмен қоректендіру — 220 В, 50 Гц. 6. Электр қозғалтқышының қуаты — кемінде 0,25 кВт. 7. Корпусы — металлдан жасалған, берік, ылғалға және жоғары температура әсеріне төзімді. 8. Жұмыс дөңгелегі — металлдан жасалған, теңгерілген. 9. Желдеткіш қолданыстағы сору желдету жүйесінде сенімді және үздіксіз жұмыс істеуді қамтамасыз етуі тиіс. 10. Желдеткіш қолданыстағы сору қалқасына және металл ауа өткізгішке орнатылады және қосылады. 11. Желдеткіштің қосылу өлшемдері қолданыстағы ауа өткізгішке сәйкес болуы тиіс. Өлшемдері мен техникалық параметрлері жеткізу алдында Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісілсін. 12. Жеткізу жиынтығына монтаждау үшін қажетті бекіту элементтері кіруі тиіс. 13. Желдеткішті орнату, қосу және жұмысқа жарамдылығын тексеру құны тауардың бағасына кіреді. 14. Орнатылатын орны, моделі, техникалық сипаттамалары және конструкциялық орындалуы жеткізуге дейін Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісілсін. 15. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. 16. Кепілдік мерзімі — кемінде 12 ай.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17755890-1
Наименование закупки:	Вытяжной вентилятор для кухонной вытяжной системы. Производительность не менее 1000 м³/ч, напряжение 220 В, частота 50 Гц, мощность не менее 200 Вт, осевой/канальный тип, корпус металлический, диаметр подключения согласно существующему воздуховоду. Предназначен для удаления воздуха и паров из пищеблока.
Номер лота:	№ 88077457-3ЦП2
Наименование лота:	Вентилятор
Описание лота:	вытяжной
Дополнительное описание лота:	Вытяжной вентилятор для кухонной вытяжной системы. Производительность не менее 1000 м³/ч, напряжение 220 В, частота 50 Гц, мощность не менее 200 Вт, осевой/канальный тип, корпус металлический, диаметр подключения согласно существующему воздуховоду. Предназначен для удаления воздуха и паров из пищеблока.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	614633700, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Ордабасы
Срок поставки:	В течении 15-ти календарных дней с даты подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Вентилятор вытяжной для существующей системы вентиляции. 2. Вентилятор предназначен для удаления нагретого и влажного воздуха, пара, запахов и продуктов приготовления пищи из пищеблока. 3. Тип — промышленный вытяжной вентилятор. 4. Производительность — не менее 1000 м³/час. 5. Электропитание — 220 В, 50 Гц. 6. Мощность электродвигателя — не менее 0,25 кВт. 7. Корпус — металлический, прочный, устойчивый к воздействию влаги и повышенной температуры. 8. Рабочее колесо — металлическое, сбалансированное. 9. Вентилятор должен обеспечивать надёжную и непрерывную работу в системе вытяжной вентиляции. 10. Вентилятор устанавливается и подключается к существующему вытяжному зонту и металлическому воздуховоду. 11. Присоединительные размеры вентилятора должны соответствовать существующему воздуховоду. Размеры и технические параметры перед поставкой обязательно согласовать с Заказчиком. 12. В комплект поставки должны входить необходимые крепёжные элементы для монтажа. 13. Установка, подключение и проверка работоспособности вентилятора входят в стоимость поставки. 14. Место установки, модель, технические характеристики и конструктивное исполнение обязательно согласовать с Заказчиком до поставки. 15. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. 16. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев.