

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17778165-1
Сатып алудың атауы:	Дыбыстық ескерту сиренасы.Қолмен өрт детекторы.Қайта зарядталатын батарея."Гранит -3" қабылдау бақылау аспабы
Лоттың нөмірі:	№ 88197902-ОИ2
Лоттың атауы:	Қабылдау-бақылау аспабы
Лоттың сипаттауы:	өрт сөндіру мен ескертудің автоматтық құралдарын басқару үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	"Гранит-3" Қабылдау-бақылау аспабы "Гранит-3" Қабылдау-бақылау және күзет-өрт сөндіру аспаптары шағын үй-жайларды күзетуге арналған. Дабыл шлейфтерінің саны (ШС): 3 дана. Шлейфтердің мақсаты: күзет және өрт детекторларымен жұмыс (электр контактілі және Ток тұтынатын)қуат кернеуі:айнымалы ток желісінен: 220 В. Батареяның резервтік қуаты: 12 В.резервтік Батареяның түрі мен сыйымдылығы: 1 4,5 Ач немесе 7 Ач батарея (кернеу 12 В).Ақпараттылық (хабарлама түрлерінің саны): шлейфтердің жай-күйімен анықталады ("Норма", "назар", "дабыл / өрт", "ақау" қазақ тілінде). Жалпы өлшемдері: 285 × 210 × 95 мм
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Индекс 060009 город Атырау, ул.Авангард 4 мкр, 4В
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Гранит-3" Қабылдау-бақылау аспабы "Гранит-3" Қабылдау-бақылау және күзет-өрт сөндіру аспаптары шағын үй-жайларды күзетуге арналған. Дабыл шлейфтерінің саны (ШС): 3 дана. Шлейфтердің мақсаты: күзет және өрт детекторларымен жұмыс (электр контактілі және Ток тұтынатын)қуат кернеуі:айнымалы ток желісінен: 220 В. Батареяның резервтік қуаты: 12 В.резервтік Батареяның түрі мен сыйымдылығы: 1 4,5 Ач немесе 7 Ач батарея (кернеу 12 В).Ақпараттылық (хабарлама түрлерінің саны): шлейфтердің жай-күйімен анықталады ("Норма", "назар", "дабыл / өрт", "ақау" қазақ тілінде). Жалпы өлшемдері: 285 × 210 × 95 мм

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17778165-1
Наименование закупки:	Сирена звукового оповещения.Ручной пожарный извещатель.Аккумуляторная батарея.Прибор приемно контрольный "Гранит -3"
Номер лота:	№ 88197902-ОИ2
Наименование лота:	Прибор приемно-контрольный
Описание лота:	для управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями
Дополнительное описание лота:	Прибор приемно контрольный "Гранит -3" Приборы приемно-контрольные и управления охранно-пожарные «Гранит-3» предназначены для охраны небольших помещений. Количество шлейфов сигнализации (ШС): 3 шт. Назначение шлейфов: работа с охранными и пожарными извещателями (электроконтактными и токопотребляющими)Напряжение питания:От сети переменного тока: 220 В.Резервное питание от аккумулятора: 12 В.Тип и емкость резервного аккумулятора: 1 аккумулятор емкостью 4,5 Ач или 7 Ач (напряжение 12 В).Информативность (количество видов извещений): определяется состоянием шлейфов («Норма», «Внимание», «Тревога / Пожар», «Неисправность» на казахском языке). Габаритные размеры: 285 × 210 × 95 мм.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау Индекс 060009, Атырау қаласы 4 мөлтек ауданы 4 В
Срок поставки:	Со дня вступления силу договора в течений 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Прибор приемно контрольный "Гранит -3" Приборы приемно-контрольные и управления охранно-пожарные «Гранит-3» предназначены для охраны небольших помещений. Количество шлейфов сигнализации (ШС): 3 шт. Назначение шлейфов: работа с охранными и пожарными извещателями (электроконтактными и токопотребляющими)Напряжение питания:От сети переменного тока: 220 В.Резервное питание от аккумулятора: 12 В.Тип и емкость резервного аккумулятора: 1 аккумулятор емкостью 4,5 Ач или 7 Ач (напряжение 12 В).Информативность (количество видов извещений): определяется состоянием шлейфов («Норма», «Внимание», «Тревога / Пожар», «Неисправность» на казахском языке). Габаритные размеры: 285 × 210 × 95 мм.