

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16748165-1
Сатып алудың атауы:	№2 су құбыры желілері үшін материалдар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84314250-3ЦП1
Лоттың атауы :	Вентиль
Лоттың сипаттауы:	араластырғыш, муфталы, болат
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қола шар клапаны д-20мм (тек.ремонт вод.сети-5, водозабор-5)
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе қаласы, Санқибай батыр даңғылы, 24Г
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің сұранысына сәйкес 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Номиналды диаметрі: • 20 мм ($\approx 3/4$"). ♦♦♦♦ Номиналды қысым (PN): * Типтік мәндер: PN 10-PN 20 (20 бар). ♦♦♦♦ Жұмыс қысымы: * Шамамен 20 барға дейін (әр түрлі модельдерде); гидростатикалық сынақтар үшін корпусының сынақ қысымы ~25 бар және одан жоғары. ♦♦♦♦ Жұмыс ортасы: * Су, май, бу, ауа, газ ортасы (орындалуына байланысты). ♦♦♦♦ Температура диапазоны: * Шамамен -20 °C-тан +170...+220 °C-қа дейін (тығыздағыш материалдар мен құрылымға байланысты). ♦♦♦♦ Материалдар: * Корпус: RG5 қола / қола (Gunmetal). * Доп: модельге байланысты хроммен қапталған қола немесе тот баспайтын болат. * Седла/тығыздағыштар: PTFE(фторопласт). * Сабак: жез немесе қола; тұтқа әдетте қапталған болат болып табылады. ♦♦♦♦ Құрылыс: * Екі бөліктен тұратын корпус, ашық/жабық күйге арналған 90° айналмалы кран. ♦♦♦♦ Байланыс: * 20 мм орындау үшін бұрандалы (BSP/NPT) типтік. Действия әрекет принципі: * Басқару тетігі бар толық өту немесе стандартты өту шар механизмі. ♦♦♦♦ Қолдану саласы: * Суық су, ыстық су, ЖЭО, жылыту, мұнай-химия және басқа да технологиялық орта құбырлары. ГОСТ 21345-2005. 2026 жылы шығарылған (құжатталған) тауарды қабылдау комиссиялық түрде жүзеге асырылады. Өнім беруші тауар жеткізілімі туралы Тапсырыс берушіні 48 сағатқа дейін жазбаша хабардар етуге міндетті. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына түсіру өнім берушінің күшімен (жұмыс, көлік) орындалады. Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері өнім берушінің техникалық ерекшелікте (2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкестігі тұрғысынан бақылау мен тексеру жүргізетін болады. Егер тексеру нәтижелері техникалық ерекшеліктің (2-қосымша) талаптарына сәйкес келмейді деп танылса, өнім беруші тексеру сәтінен бастап 3 күн ішінде техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды. Техникалық ерекшелік талаптарына сәйкессіздіктер белгіленген мерзімдерде жойылмаған немесе тиісінше жойылмаған жағдайда, Тапсырыс беруші шартты бұзуды талап ететін және өнім берушіні мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану туралы талап-арызбен сотқа жүгінетін болады. Өнім беруші "тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы" Заңның 17-бабының 2-тармағында көзделген кепілдік міндеттемелерді орындауға міндетті.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16748165-1
Наименование закупки:	Приобретение материалов для водопроводных сетей №2
Номер лота:	№ 84314250-ЗЦП1
Наименование лота:	Вентиль
Описание лота:	смесительный, муфтовый, стальной
Дополнительное описание лота:	Вентиль бронзовый шаровой д-20мм (тек.ремонт вод.сети-5, водозабор-5)
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 24Г
Срок поставки:	в течение 20-ти (двадцати) календарных дней по заявке Заказчика

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Номинальный диаметр: • 20 мм ($\approx 3/4"$). ♦♦♦♦ Номинальное давление (PN): • Типичные значения: PN 10 – PN 20 (20 бар). ♦♦♦♦ Рабочее давление: • До примерно 20 бар (в разных моделях); давление испытания корпуса ~ 25 бар и выше для гидростатических испытаний. ♦♦♦♦ Рабочая среда: • Вода, масло, пар, воздух, газовые среды (в зависимости от исполнения). ♦♦♦♦ Температурный диапазон: • Около -20°C до $+170...+220^{\circ}\text{C}$ (зависит от материалов уплотнений и конструкции). ♦♦♦♦ Материалы: • Корпус: бронза / бронза RG5 (Gunmetal). • Шар: бронза с хромированным покрытием или нержавеющая сталь в зависимости от модели. • Седло/уплотнения: PTFE (фторопласт). • Шток: латунь или бронза; ручка обычно стальная с покрытием. ♦♦♦♦ Конструкция: • Двухкомпонентный корпус, кран с поворотом 90° для открытого/закрытого положения. ♦♦♦♦ Соединение: • Резьбовое (BSP/NPT) для исполнения 20 мм типично. ♦♦♦♦ Принцип действия: • Полнопроходной или стандартный проходной шаровый механизм с рычагом управления. ♦♦♦♦ Область применения: • Трубопроводы холодной воде, горячей воде, ТЭЦ, отопление, нефтехимия и другие технологические среды. ГОСТ 21345-2005. Год выпуска 2026г. (подтвердить документально) Приемка товара осуществляется комиссионно. Поставщик обязан письменно уведомить заказчика до 48 часов о поставки товара с указанием данных официального представителя поставщика. Выгрузка товара на склад Заказчика выполняется силами (рабочие, транспортные) Поставщика. Заказчик или его представители будут проводить контроль и проверку Поставщика на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2). Если результаты проверки будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации (приложение 2), Поставщик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации, в течение 3 дня с момента проверки. В случае не устранения или ненадлежащего устранения несоответствий требованиям технической спецификации в установленные сроки, Заказчик будет требовать расторжение договора и обратиться с иском в суд о признании Поставщика недобросовестным участником государственных закупок. Поставщик обязан выполнять гарантийные обязательства предусмотренные п.2 ст.17 Закона «О защите прав потребителей.
--	--