

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17768546-1
Сатып алудың атауы:	Электр цехына арналған құралдар мен компоненттерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88181796-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Гильза
Лоттың сипаттауы:	кабельдік, мысты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гмл 70 қалайы мыс жеңі. МЕМСТ 23469.3-79
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Промышленная зона СЕВЕРНАЯ көшесі, 11-жол, 56 А үй
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Гмл 70 қалайы мыс жеңі. МЕМСТ 23469.3-79. Қалайыланған мыс жеңі ГМЛ 70 МЕМСТ бойынша қысуға арналған кабельдік. Материал-М2 маркалы қалайы мыс. Жабу қалайы - висмут қалайы. Жұмыс кернеуі-10 кВ дейін. Ұзындығы — 53 мм. Диаметрі-16. Диаметрі-13.Әлеуетті жеткізушіге қойылатын талаптар. 1. Өнімнің талаптарға сәйкестігі. 2. Жеткізуші сәйкестік сертификатын ұсынуы керек. 3. Кепілдік міндеттемелері. Тапсырыс берушімен келісу үшін өтінімнің бастамашысы. Егоров Андрей Вячеславович 8-705-745-05-24

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17768546-1
Наименование закупки:	Приобретение инструментов и комплектующих для электроцеха
Номер лота:	№ 88181796-ЗЦП2
Наименование лота:	Гильза
Описание лота:	кабельная, медная
Дополнительное описание лота:	Гильза медная луженная ГМЛ 70. ГОСТ 23469.3-79
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау Акмолинская область, г.Кокшетау ул. Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, Проезд 11, д. 56А
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней по заявке заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Гильза медная луженная ГМЛ 70. ГОСТ 23469.3-79. Гильза медная лужёная ГМЛ 70 кабельная под опрессовку по ГОСТ. Материал — медь лужёная марки М2. Покрытие олово-висмутовое лужение. Рабочее напряжение — до 10 кВ. Длина — 53 мм. Диаметр — 16. Диаметр — 13.Требования к потенциальному поставщику. 1. Соответствие продукции требованиям. 2. Поставщик должен предоставить сертификат соответствия. 3. Гарантийные обязательства. Инициатор заявки для согласования с заказчиком. Егоров Андрей Вячеславович 8-705-745-05-24