

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17769313-1
Сатып алудың атауы:	Өрт сөндіру жабдықтарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86903397-3ЦП1
Лоттың атауы:	Антистатикалық құрал
Лоттың сипаттауы:	Көпіршік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Көбік GPS генераторы
Саны, көлемі:	12
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	333649100, Жетісу облысы, Ескелді ауданы, Қоңыр а. Алматы – Өскемен тас жолы 283 км, 5 ғимарат.
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Көбік генераторы орташа еселенген өрт сөндіру ГПС. 1. Мақсаты Орташа еселік көбік генераторы көбік түзгіштің Сулы ерітіндісінен ауа-механикалық көбік алуға және оны жанғыш сұйықтықтарды, сондай-ақ көбікті қолдануға мүмкіндік беретін басқа да өрттерді сөндіру кезінде өрт ошағына беруге арналған. 2. Техникалық сипаттамалары мен талаптары 1. Өнім түрі-Орташа көбік генераторы өрт сөндіруші. 2. Маркасы-GPS. 3. Өрекет принципі-көбік түзетін ерітіндіні ауамен араластыру кезінде ауа механикалық көбіктің пайда болуы. 4. Өрт сөндіргіш зат-үйлесімді көбіктендіргіштің сулы ерітіндісі. 5. Дизайн көбік жасау үшін корпусты, бүріккіш құрылғыны және торлы элементті қамтуы керек. 6. Өнім өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес орташа көбік алуды қамтамасыз етуі керек. 7. Қосылу-тиісті шартты өткелдің қосқыш басы арқылы қысымды өрт жеңіне. 8. Байланыстырушы бастың шартты етуі-GPS таңдалған модификациясына сәйкес. 9. Жұмыс қысымы-таңдалған модель өндірушісінің паспортына сәйкес. 10. Көбік түзетін ерітіндінің шығыны-өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес. 11. Көбік өнімділігі-өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес. 12. Көбік еселігі-тиісті типтегі орташа еселік көбік генераторлары үшін белгіленген сипаттамалар шегінде. 13. Корпустың және негізгі бөлшектердің материалы қажетті механикалық беріктікті, тозуға төзімділікті және коррозияға төзімділікті қамтамасыз етуі керек. 14. Өнім жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымданулар мен ақауларсыз болуы керек. 15. Толықтығы-дайындаушыда көзделген элементтері бар жинақта көбік генераторы. 16. Жеткізуші өнімнің паспортын, пайдалану жөніндегі нұсқаулықты және қолданыстағы талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуы керек.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17769313-1
Наименование закупки:	Приобретение пожарного оборудования
Номер лота:	№ 86903397-3ЦП1
Наименование лота:	Средство антистатическое
Описание лота:	пена
Дополнительное описание лота:	Генератор пенный ГПС
Количество:	12
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	333649100, область Жетісу, Ескельдинский район, с.Коныр трасса Алматы – Усть – Каменогорск 283 км, здание 5
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Генератор пены средней кратности пожарный ГПС. 1. Назначение Генератор пены средней кратности предназначен для получения воздушно-механической пены из водного раствора пенообразователя и подачи её на очаг пожара при тушении горючих жидкостей, а также других пожаров, допускающих применение пены. 2. Технические характеристики и требования 1. Тип изделия — генератор пены средней кратности пожарный. 2. Марка — ГПС. 3. Принцип действия — образование воздушно-механической пены при смешивании раствора пенообразователя с воздухом. 4. Огнетушащее вещество — водный раствор совместимого пенообразователя. 5. Конструкция должна включать корпус, распылительное устройство и сетчатый элемент для образования пены. 6. Изделие должно обеспечивать получение пены средней кратности в соответствии с технической документацией изготовителя. 7. Подключение — к напорной пожарной рукавной линии через соединительную головку соответствующего условного прохода. 8. Условный проход соединительной головки — согласно выбранной модификации ГПС. 9. Рабочее давление — согласно паспорту изготовителя выбранной модели. 10. Расход раствора пенообразователя — согласно технической документации изготовителя. 11. Производительность по пене — согласно технической документации изготовителя. 12. Кратность пены — в пределах характеристик, установленных для генераторов пены средней кратности соответствующего типа. 13. Материал корпуса и основных деталей должен обеспечивать необходимую механическую прочность, износостойкость и устойчивость к коррозии. 14. Изделие должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, без механических повреждений и дефектов. 15. Комплектность — генератор пены в сборе, с предусмотренными изготовителем элементами. 16. Поставщик должен предоставить паспорт изделия, руководство по эксплуатации и документы, подтверждающие соответствие применимым требованиям