

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17798114-1
Сатып алудың атауы:	Еденге орнатылатын өрт қауіпсіздігі қалқанын (толық жиынтық) сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88230585-3ЦП1
Лоттың атауы:	Өртке қарсы қалқан
Лоттың сипаттауы:	жинамалы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өртке қарсы қалқан
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	621835100, Ұлытау облысы, Қаражал қ., Жәйрем к.
Жеткізу мерзімі:	Бір жыл ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы: Жинақталған еденге орнатылатын өрт сөндіру қалқаны Еденге орнатылатын өрт сөндіру қалқаны өрттің бастапқы кезеңінде жануды оқшаулау және сөндіру мақсатында пайдаланылатын алғашқы өрт сөндіру құралдары мен өрт сөндіру құрал-саймандарын орналастыруға, сақтауға және жедел пайдалануға арналған. Өнім өндірістік, әкімшілік, қоймалық және басқа да нысандардың аумағында орнатуға арналған. Бұйымның түрі: еденге орнатылатын өрт сөндіру қалқаны. Құрылымы: металл, құрастырмалы немесе тұтас дәнекерленген. Тірек бөлігі: тегіс бетке орнықты орнатуға арналған тірек жақтауы немесе аяқтары болуы тиіс. Дайындау материалы: болат немесе басқа да берік металл материалы. Қорғаныш жабыны: қоршаған ортаның әсеріне төзімді, коррозияға қарсы жабын. Түсі: қызыл. Орындалуы: ашық типті, өрт сөндіру құралдарына еркін қол жеткізуге мүмкіндік беретін. Құрылымы өрт сөндіру құралдарын сенімді орналастыруды және бекітуді, оларды қажетті кезде оңай алуды әрі орнына қайта қоюды қамтамасыз етуі тиіс. Бұйым берік және орнықты болуы, өткір жиектері, қылаулары мен механикалық зақымданулары болмауы тиіс. Орнаылуы: еденге орнатылады, қабырғаға міндетті түрде бекітуді қажет етпейді. Габариттік өлшемдері мен салмағы құрылымның орнықтылығын және пайдалану ыңғайлылығын қамтамасыз етуі тиіс. Жеткізу жиынтығына мыналар кіруі тиіс: Металл едендік өрт сөндіру қалқаны — 1 дана. Өрт сөндіргіш — 2 дана. Өрт сөндіруге арналған ілмекті сүймен (багор) — 1 дана. Өрт сөндіруге арналған сүймен — 1 дана. Өрт сөндіруге арналған балта — 1 дана. Сүңгі күрек — 1 дана. Күрек — 1 дана. Конус тәрізді өрт сөндіру шелегі — 2 дана. Өрт сөндіргіштер жарамды күйде, жарамдылық мерзімі мен техникалық куәландыру талаптары сақталған және қажетті таңбалауы бар болуы тиіс. Өрт сөндіргіштің түрі мен өрт сөндіргіш заттың массасы объектінің санаты және өрт қауіпсіздігі талаптары ескеріле отырып айқындалады. Жеткізілетін барлық бұйымдар мен жиынтық элементтері жаңа, бұрын пайдаланылмаған, жарамды және мақсаты бойынша пайдалануға дайын болуы тиіс. Металл элементтерінің қалыпты пайдалану жағдайларында коррозияның пайда болуына жол бермейтін қорғаныш жабыны болуы тиіс. Жиынтықтағы құралдар өрт сөндіру қалқанының құрылымымен үйлесімді болуы және оларды орналастыруға арналған ұстағыштар мен бекіткіштерге сенімді бекітілуі тиіс. Тауар толық жиынтықпен жеткізілуі тиіс. Жеткізуші тасымалдау кезінде бұйым мен оның құрамдас бөліктерінің бүтіндігін қамтамасыз етуге міндетті. Жеткізуші Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда өнімнің сапасы мен белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс. Жеткізуші жеткізу шартының талаптарына және өндірушінің құжаттамасына

сәйкес бұйым мен оның құрамдас бөліктерінің сапасына кепілдік береді. Өрт сөндіру қалқаны және оның құрамына кіретін құрал-саймандар Қазақстан Республикасының өрт қауіпсіздігі саласындағы қолданыстағы нормативтік құқықтық актілері мен нормативтік құжаттарының қолданылатын талаптарына сәйкес болуы тиіс. 263050.900.000020 Өртке қарсы қалқан Жиналмайтын (неразборный) ГОСТ 12.4.009-83 бұрын Қазақстанда СТ РК 1174-2003 Техникалық мәселелер бойынша А. Б. Омаровқа 8 705 3007979 ұялы телефон нөмірі арқылы хабарласуыңызды сұраймыз.
--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17798114-1
Наименование закупки:	Приобретение Пожарного щита напольного в комплекте
Номер лота:	№ 88230585-ЗЦП1
Наименование лота:	Щит противопожарный
Описание лота:	разборный
Дополнительное описание лота:	Щит противопожарный
Количество:	4
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	621835100, область Ылытау, г.Каражал, п.Жайрем
Срок поставки:	Течения года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование товара: Пожарный щит напольный в комплекте Пожарный щит напольного типа предназначен для размещения, хранения и оперативного использования первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря при возникновении возгораний на начальной стадии. Изделие предназначено для установки на территории производственных, административных, складских и иных объектов. Тип изделия: пожарный щит напольного типа. Конструкция: металлическая, сборная или цельносварная, с опорной рамой или ножками для устойчивой установки на ровную поверхность. Материал изготовления: сталь или другой прочный металлический материал. Защитное покрытие: антикоррозионное, устойчивое к воздействию окружающей среды. Цвет: красный. Исполнение: открытое, обеспечивающее свободный доступ к пожарному инвентарю. Конструкция должна обеспечивать надежное размещение и фиксацию комплектующих, удобство их снятия и последующего возврата на место. Изделие должно быть устойчивым, прочным, не иметь острых кромок, заусенцев и механических повреждений. Установка: напольная, без обязательного крепления к стене. Габаритные размеры и масса изделия должны обеспечивать устойчивость конструкции и удобство эксплуатации. 3. Комплектация В комплект поставки должны входить: Пожарный щит металлический напольный — 1 шт. Огнетушитель — 2 шт. Багор пожарный — 1 шт. Лом пожарный — 1 шт. Топор пожарный — 1 шт. Лопата штыковая — 1 шт. Лопата совковая — 1 шт. Ведро пожарное конусное — 2 шт. Огнетушители должны поставляться в исправном состоянии, с действующими сроками освидетельствования и необходимой маркировкой. Тип и масса огнетушащего вещества определяются с учетом категории объекта и требований пожарной безопасности. Все элементы комплекта должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, исправными и пригодными для использования по назначению. Металлические элементы должны иметь защитное покрытие, предотвращающее коррозию при нормальных условиях эксплуатации. Комплектующие должны быть совместимы с конструкцией пожарного щита и надежно размещаться на предусмотренных для них держателях или креплениях. Поставка осуществляется в полной комплектации. Поставщик обязан обеспечить целостность изделия и комплектующих при транспортировке, а также предоставить документы, подтверждающие качество и соответствие продукции установленным требованиям, если такие документы предусмотрены законодательством Республики Казахстан. Поставщик предоставляет гарантию качества на изделие и комплектующие в соответствии с условиями договора поставки и документацией производителя. Пожарный щит и входящий в его комплект инвентарь должны соответствовать применимым требованиям действующих нормативных правовых актов и

нормативных документов Республики Казахстан в области пожарной безопасности.

263050.900.000020 Өртке қарсы қалқан Жиналмайтын (неразборный)
ГОСТ 12.4.009-83 бұрын Қазақстанда СТ РК 1174-2003
По тех/вопросам обращаться на сотовый ; 8 705 3007979 Омаров А.Б.