

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17767976-1
Сатып алудың атауы:	Күзет-өрт сөндіру жабдығын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88159646-3ЦП1
Лоттың атауы:	Аккумулятор
Лоттың сипаттауы:	стартерлік, кернеуі 12 В, сыйымдылығы 9 А/с, қорғасынды-қышқылды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Аккумулятор 12Вт 7 А/с
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Азаттық 101а
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт жасасқан күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Номиналды кернеуі 12 В және сыйымдылығы 7 А·сағ аккумуляторлық батарея күзет-өрт дабылы жабдықтарын және басқа құрылғыларды резервтік электрмен қоректендіруге арналған. Аккумулятор түрі — герметикалық, қызмет көрсетуді қажет етпейтін, клапанмен реттелетін қорғасын-қышқылды (VRLA). Аккумулятор резервтік қоректендіру режимінде сенімді жұмыс істеуді қамтамасыз етуі тиіс. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымдануларсыз және зауыттық таңбалауы сақталған болуы керек. Габариттік өлшемдері мен клеммаларының түрі қосылатын жабдықтың талаптарына сәйкес болуы тиіс. Кепілдік мерзімі — кемінде 12 ай.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17767976-1
Наименование закупки:	Приобрести охранно-пожарное оборудование
Номер лота:	№ 88159646-ЗЦП1
Наименование лота:	Аккумулятор
Описание лота:	стартерный, напряжение 12 В, емкость 9 А/ч, свинцово-кислотной
Дополнительное описание лота:	Аккумулятор 12Вт 7 А/ч
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау Азаттык 101а
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Аккумуляторная батарея номинальным напряжением 12 В и емкостью 7 А·ч, предназначенная для резервного электропитания оборудования охранно-пожарной сигнализации и других устройств. Тип аккумулятора — герметичный свинцово-кислотный, необслуживаемый, с регулируемым клапаном (VRLA). Аккумулятор должен обеспечивать надежную работу в режиме резервного питания. Товар должен быть новым, ранее не использованным, без механических повреждений, с сохранением заводской маркировки. Габаритные размеры и тип клемм должны соответствовать требованиям подключаемого оборудования. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев.