

Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) техникалық ерекшелігі (әрбір лотқа жеке беріледі)

Тендер №:	№ 16781387-1
Тендер атауы:	Ақмола ОФ ЖШС «КАЖсервис» үшін электрматериалдар
Лоттың №:	№ 86274913-3ЦПнеГ31
Лоттың атауы:	Сөндіргіш

Шыққан жылы: 2025

Кепілдік мерзімі (айлар): 12

Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы: ГОСТ ІЕС 61009-1-2014

Монтаждау әдісі DIN рельсі
Ені 0,084 м.
Қорғау дәрежесі (IP) IP20
Биіктігі 0,064 м.
Тереңдігі 0,081 м.
Бағаланған Ток 100 А
Жиілік 50 Гц
Кернеу түрі айнымалы ток (айнымалы)
Бағаланған (конструкторлық) кернеу 400 В
Номиналды ток 100 А
Шығару түрі Жылулық, электромагниттік
Ашыту сипаттамасы (ток қисығы) D
Бағаланған IEC 60947-210 кА бойынша ұзу қабілеті
Орнату тереңдігі (енгізілген) 50 мм
Бағаланған EN 6089810 кА сәйкес ұзу қабілеті
Модульдік ені (модульдік қашықтықтардың жалпы саны) 3
Кернеу 380 В
Салмағы 0,4462 кг.
Тот. полюстердің саны 3
Токты шектеу класы 3
Асқын кернеу категориясы 3
Ластану дәрежесі 2
Жұмыс ортасының температурасы -10-50 °C
Өткізгіш материал Мыс
Көлденең көлденең қима бір сымды (қатты) сым 1-35 мм²
Номиналды кернеу 400 В
Көлденең көлденең қима сымды (ікемді) сым 1-35 мм²
Қорғалған тіректер саны 3
Жұмыс температурасының диапазоны -25-тен +50-ге дейін
Орындау стационарлық
Қолдану аясы Тұрмыстық және өнеркәсіптік
Өнім түрі Ажыратқыш
Өнім материалы Пластик
Қорғау дәрежесі IP20
Бір сым өткізгіштің көлденең қимасы 1 шаршы мм
35 шаршы мм
Ток түрі Айнымалы ток (АС)
Қосылған кабельдің максималды қимасы 25 мм²
Номиналды ажырату қуаты (АС) (IEC/EN 60898) 10 кА
EN 60898 стандартына сәйкес номиналды ажырату қуаты 10 кА
UNL3.1 климаттық нұсқасы
Нормативтік құжат ГОСТ R50345-1-2010 (IEC 60898-2-2006)
Дискінің түрі Нұсқаулық.
Жеткізу мекенжайы: Астана қ. Жаханша Досмұхамедұлы көшесі 50 үй.
Жеткізу және түсіру жеткізушінің күші мен қаражаты есебінен.

**Техническая спецификация закупаемых товаров, работ и услуг к
тендерной документации**

№ Тендера:	№ 16781387-1
Наименование Тендера:	Электроматериалы для Акмолинского ОФ ТОО "КАЖсервис"
№ лота:	№ 86274913-3ЦПнеГ31
Наименование лота:	Выключатель

Год выпуска: 2025

Гарантийный срок (в месяцах): 12

Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары:ГОСТ IEC 61009-1-2014

Способ монтажа DIN-рейка
Ширина 0.084 м.
Степень защиты (IP) IP20
Высота 0.064 м.
Глубина 0.081 м.
Номин. Ток 100 А
Частота 50 Гц
Тип напряжения АС (перемен.)
Номин. (расчетное) напряжение 400 В
Номинальный ток 100 А
Тип расцепителя Тепловой, электромагнитный
Характеристика срабатывания (кривая тока) D
Номин. отключающая способность по IEC 60947-210 кА
Глубина установочная (встраив.) 50 мм
Номин. отключающая способность по EN 6089810 кА
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) 3
Напряжение 380 В
Вес 0.4462 кг.
Общ. количество полюсов 3
Класс токоограничения 3
Категория перенапряжения 3
Степень загрязнения 2
Рабочая температура окружающей среды -10..50 °С
Материал проводника Медь
Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода 1..35 мм²
Номинальное напряжение 400 В
Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода 1..35 мм²
Количество защищенных полюсов 3
Диапазон рабочих температур от -25 до +50
Исполнение Стационарное
Сфера применения Бытовое и промышленное
Тип изделия Выключатель автоматический
Материал изделия Пластик
Степень защиты IP20
Сечение одно проволочного проводника с 1 кв.мм
Сечение одно проволочного проводника по 35 кв.мм
Сечение многопроволочного гибкого проводника с 1 кв.мм
Сечение многопроволочного гибкого проводника по 35 кв.мм
Род тока Переменный ток (АС)
Максимальное сечение подключаемого кабеля 25 мм²
Номинальная отключающая способность (АС) (IEC/EN 60898) 10 кА
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 10 кА
Климатическое исполнение УХЛ3.1
Нормативный документ ГОСТ Р50345-1-2010 (МЭК 60898-2-2006)
Вид привода Ручной.
Адрес поставки: г. Астана, улица Ж. Досмухамедулы 50.
Доставка и разгрузка за счет сил и средств поставщика.