

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17743031-1
Сатып алудың атауы:	Еңбек-Аршалы қазандығын жөндеуге арналған материалдар
Лоттың нөмірі:	№ 87599801-ОИ11
Лоттың атауы :	Шарлы кран
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Болат шарлы Кран, фланецті 20 мм. 10mpa Гост 28343-89
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	113430100, Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Аршалы к. Спортивная 1
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	DN20, 10 МПа болат фланецті шарлы кран. Техникалық сипаттамасы: құбыржолдардағы жұмыс ортасының ағынын жабуға және реттеуге арналған болат фланецті шарлы кран; номиналды диаметрі — DN20; номиналды қысымы — 10 МПа; корпусы — болат; қосылу түрі — фланецті; жабу элементі — шар; басқару түрі — қолмен; жұмыс ортасы — су және кран материалдарымен үйлесімді басқа агрессивті емес сұйықтықтар; конструкциясы ағынды герметикалық жабуды және сенімді пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс. Нормативтік құжат: ГОСТ 28343-89 «Болат шарлы крандар. Техникалық шарттар».

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17743031-1
Наименование закупки:	Материалы для ремонта котельной Енбек-Аршалы/
Номер лота:	№ 87599801-ОИ11
Наименование лота:	Кран шаровый
Описание лота:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Кран шаровый стальной, фланцевый 20 мм. 10МПа Гост 28343- 89 (Е-Аршалы)
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	113430100, Акмолинская область, Аршалынский район, п.Аршалы Спортивная 1
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кран шаровый стальной фланцевый DN20, 10 МПа. Техническая спецификация: кран шаровый стальной фланцевый для перекрытия и регулирования потока рабочей среды в трубопроводах; номинальный диаметр — DN20; номинальное давление — 10 МПа; корпус — стальной; присоединение — фланцевое; запирающий орган — шар; управление — ручное; рабочая среда — вода и другие неагрессивные жидкости, совместимые с материалами крана; конструкция должна обеспечивать герметичное перекрытие потока и надежную эксплуатацию. Нормативный документ: ГОСТ 28343-89 «Краны шаровые стальные. Технические условия».