

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17856872-1
Сатып алудың атауы:	Жер асты өрт гидранттары
Лоттың нөмірі:	№ 88378995-3ЦП1
Лоттың атауы:	Гидрант
Лоттың сипаттауы:	өрт сөндіру, жерастылық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ГОСТ 8220-85 бойынша GPP-1,5м болат корпусындағы жер асты өрт гидраны. Жұмыс қысымы 1,0 МПа (10 кгс/см ²) аспайды. Корпустың ішкі диаметрі 125 мм. Клапанның жүрісі 24-30 мм. Ось бойымен тіректегі шпиндель ойыны 0,4 мм-ден аспайды. Гидранттың биіктігі 1,5 метр. Клапанды толық ашу үшін шыбықтың бұрылыс саны 12-15. Гидранттағы гидравликалық кедергі Н = 1000 мм кезінде, 1,2 * 10 / 3 с ² * м-5 аспайды. Гидранттың Н = 1000 мм кезіндегі салмағы, 50 кг-нан аспайды. Биіктіктің әрбір 500 мм үшін салмақтың өзгеруі 5 кг-нан аспайды. Жеткізу кезінде келесілер ұсынылады: сапа бақылау мөрі бар өндіруші өнімінің техникалық паспорты, сәйкестік сертификаты. Гидрант қақпағы - РЕ. Ниппель: гальваникалық жабыны бар шойын. Корпус: болат. Сабағы: болат. Шпиндель: гальваникалық жабыны бар болат. Клапан корпусы: шойын. Сақина. Клапан гайкасы: шойын. Тармақ құбыры: шойын. Бұл бұйым жаңа, пайдаланылмаған, ағымдағы өндірілген жылдан бастап жеткізіледі. Кепілдік мерзімі электрондық актке қол қойылған күннен бастап 12 айды құрайды.
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	352410000, Қарағанды облысы, Теміртау қ. Қарағанды көшесі, 49
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша өтінішті алғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГОСТ 8220-85 бойынша GPP-1,5м болат корпусындағы жер асты өрт гидраны. Жұмыс қысымы 1,0 МПа (10 кгс/см ²) аспайды. Корпустың ішкі диаметрі 125 мм. Клапанның жүрісі 24-30 мм. Ось бойымен тіректегі шпиндель ойыны 0,4 мм-ден аспайды. Гидранттың биіктігі 1,5 метр. Клапанды толық ашу үшін шыбықтың бұрылыс саны 12-15. Гидранттағы гидравликалық кедергі Н = 1000 мм кезінде, 1,2 * 10 / 3 с ² * м-5 аспайды. Гидранттың Н = 1000 мм кезіндегі салмағы, 50 кг-нан аспайды. Биіктіктің әрбір 500 мм үшін салмақтың өзгеруі 5 кг-нан аспайды. Жеткізу кезінде келесілер ұсынылады: сапа бақылау мөрі бар өндіруші өнімінің техникалық паспорты, сәйкестік сертификаты. Гидрант қақпағы - РЕ. Ниппель: гальваникалық жабыны бар шойын. Корпус: болат. Сабағы: болат. Шпиндель: гальваникалық жабыны бар болат. Клапан корпусы: шойын. Сақина. Клапан гайкасы: шойын. Тармақ құбыры: шойын. Бұл бұйым жаңа, пайдаланылмаған, ағымдағы өндірілген жылдан бастап жеткізіледі. Кепілдік мерзімі электрондық актке қол қойылған күннен бастап 12 айды құрайды.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17856872-1
Наименование закупки:	Пожарный гидрант подземный
Номер лота:	№ 88378995-3ЦП1
Наименование лота:	Гидрант
Описание лота:	пожарный, подземный
Дополнительное описание лота:	Пожарный гидрант подземный в стальном корпусе ГПП-1,5м по ГОСТ 8220-85. Рабочее давление не более 1,0 МПа (10 кгс/см ²). Внутренний диаметр корпуса 125мм. Ход клапана 24-30мм. Люфт шпинделя в опоре по оси не более 0,4 мм. Высота гидранта 1,5 метра. Число оборотов штанги до полного открывания клапана 12-15. Гидравлическое сопротивление в гидранте при Н=1000 мм, не более 1,2 *10/3 с ² *м-5. Масса гидранта при Н=1000мм, не более 50 кг. Изменение массы на каждые 500 мм высоты не более 5 кг. При передаче предоставляется: технический паспорт изделия завода-изготовителя и штампом ОТК, сертификат соответствия. Крышка гидранта- п/э. Ниппель-чугун с гальваническим оцинкованием. Корпус-сталь. Штанга-сталь. Шпиндель-сталь с гальваническим оцинкованием. Корпус клапана - чугун. Кольцо. Гайка клапана-чугун. Патрубок-чугун. Товар поставляется новым, не бывшим в употреблении, текущего года выпуска. Гарантийный срок 12 месяцев с даты подписания эл.акта
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	352410000, Карагандинская область, г.Темиртау ул.Караганды 49
Срок поставки:	По заявке заказчика, в течении 16 календарных дней с момента получения заявки
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Пожарный гидрант подземный в стальном корпусе ГПП-1,5м по ГОСТ 8220-85. Рабочее давление не более 1,0 МПа (10 кгс/см ²). Внутренний диаметр корпуса 125мм. Ход клапана 24-30мм. Люфт шпинделя в опоре по оси не более 0,4 мм. Высота гидранта 1,5 метра. Число оборотов штанги до полного открывания клапана 12-15. Гидравлическое сопротивление в гидранте при Н=1000 мм, не более 1,2 *10/3 с ² *м-5. Масса гидранта при Н=1000мм, не более 50 кг. Изменение массы на каждые 500 мм высоты не более 5 кг. При передаче предоставляется: технический паспорт изделия завода-изготовителя и штампом ОТК, сертификат соответствия. Крышка гидранта- п/э. Ниппель-чугун с гальваническим оцинкованием. Корпус-сталь. Штанга-сталь. Шпиндель-сталь с гальваническим оцинкованием. Корпус клапана - чугун. Кольцо. Гайка клапана-чугун. Патрубок-чугун. Товар поставляется новым, не бывшим в употреблении, текущего года выпуска. Гарантийный срок 12 месяцев с даты подписания эл.акта