

г. Павлодар

Акт обследования

13 августа 2026г.

Комиссия в составе:


1. Начальник участка ТОО «Жилищный Лифт и Компания» Искаков К.М.
2. Начальник ИТО ТОО «Жилищный Лифт и Компания» Рахимжанов Р.К.
3. Электромеханик ТОО «Жилищный Лифт и Компания» Ермолаев А.А.


составила акт о нижеизложенном:
в результате технического осмотра лифта находящегося по адресу
г. Павлодар, пр. Н. Назарбаева, 284 (К1V «Центр оказания специальных услуг для
престарелых и лиц с инвалидностью общего типа Павлодарской области» управления
координации занятости и социальных программ Павлодарской области), установлено

№	Наименование (неисправность, потребность)	Ед. изм.	Кол-во	Меры по устранению (замена)	Стоимость, тенге	
					За ед.	Всего
1	ПКТС-3 (Плата контроля трехфазовой сети)	шт.	1	Замена	56 400	56 400
Итого					56 400	56 400

Заключение: требуется замена ПКТС-3 (Плата контроля трехфазовой сети), в связи с тем, что указанное оборудование пришло в неработоспособное состояние.

Подписи:

1.  / Искаков К.М./

2.  / Рахимжанов Р.К./

3.  / Ермолаев А.А./