Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18023205-1
Сатып алудың атауы:	Силовой кабель ВВГнг(А)-П 2×6 мм² медный
Лоттың нөмірі:	№ 82684731-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Кәбіл
Лоттың сипаттауы:	маркасы ВВГнг-LS , кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Силовой кабель ВВГнг(А)-П 2×6 мм² медный
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	351645100, Қарағанды облысы, Балқаш қ., Саяқ к. Қарағанды облысы, Балқаш қаласы, Саяқ кенті, Болашак көшесі 29 А
Жеткізу мерзімі:	караша-желтоксан
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА ВВГнг(А)-П 2×6 мм² мыс қуат кабелі 1. Өнім атауы ВВГнг(А)-П 2×6 мм² мыс қуат кабелі, жалпақ, тұрақты төсеуге арналған 2. Өнімнің мақсаты Кабель стационарлық электр желілерінде электр энергиясын беруге және таратуға, сондай-ақ электр жабдықтары мен электр энергиясын тұтынушыларды қосуға арналған. Техникалық сипаттамалар № Параметр атауы Талап етілетін сипаттама 1 Кабель түрі/маркасы VVGng(A)-P 2 Кабель санаты Күштік кабель 3 Өзекшелер саны 2 4 Өзекше қимасы Әрқайсысы 6 мм² 5 Өткізгіш материалы Мыс 6 Өткізгіш класы 1 немесе 2 (ГОСТ 22483 бойынша) 7 Кабель пішіні Жалпақ 9 Айнымалы ток жиілігі 50 Гц 10 Өзектің оқшауламасы ПВХ қоспасы 11 Сыртқы қабық материалы Жалынға төзімді ПВХ қоспасы 12 Өрт қауіпсіздігі санаты NG(A) 13 Сауыттау Жоқ 14 Экрандау Жоқ 15 Жұмыс температурасы Өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес 16 Нормативтік стандарт ГОСТ 31996-2012 17 Өрт қауіпсіздігі талаптары ГОСТ 31565-20128 Номиналды кернеу 0,66 кВ 4. Конструкциялық ерекшеліктері Кабель көлденең қимасы 6 мм² болатын екі мыс өткізгіштен тұрады; әрбір өткізгіштің жеке ПВХ оқшауламасы бар. Өткізгіштер бір-біріне параллель орналастырылып, отқа төзімді ПВХ қоспасынан жасалған ортақ сыртқы қабықпен қапталған. 5. Сапаға қойылатын талаптар • Кабель жаңа және пайдаланылмаған болуы тиіс. • Ток өткізгіш өзектері электртехникалық мыстан жасалуы қажет. • Әрбір өзектің көлденең қимасының ауданы көрсетілген 6 мм² мәніне сәйкес келуі тиіс. • Оқшаулама мен сыртқы қабықта ешқандай зақымдар, жарықтар немесе ақаулар болмауы керек. • Кабель ГОСТ 31996-2012 талаптарына сәйкес келуі тиіс. • Өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкестігі өндірушінің құжаттамасымен расталуы қажет. 6. Жеткізу шарттары • Өлшем бірлігі: метр. • Саны: Тапсырыс берушінің сұранысына сәйкес. • Орамдарда немесе катушкаларда/барабандарда жеткізіледі. • Кабельде өндірушінің белгілері болуы тиіс. • Жеткізу кезінде сапа сертификаты және сәйкестік құжаттары ұсынылуы қажет. 7. Кепілдік міндеттемелері Кепілдік мерзімі өндірушінің құжаттамасында көрсетілгендей болады, бірақ ол 12 айдан кем болмауы тиіс.

	8. Қосымша талаптар Жеткізілетін кабель электр желілерінде тұрақты орнатуға арналуы, сондай-ақ көрсетілген техникалық сипаттамаларға және қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18023205-1
Наименование закупки:	Силовой кабель ВВГнг(А)-П 2×6 мм² медный
Номер лота:	№ 82684731-ЗЦП1
Наименование лота:	Кабель
Описание лота:	марка ВВГнг-LS , напряжение не более 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Силовой кабель ВВГнг(А)-П 2×6 мм² медный
Количество:	100
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	351645100, Карагандинская область, г.Балхаш, п.Саяк Карагандинская область, г.Балхаш, поселок Саяк, ул.Болашак 29А
Срок поставки:	ноябрь-декабрь
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Силовой кабель ВВГнг(А)-П 2×6 мм² медный 1. Наименование товара Кабель силовой медный ВВГнг(А)-П 2×6 мм², плоский, для стационарной прокладки. 2. Назначение товара Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электрических сетях, для подключения электрооборудования и электропотребителей. 3. Технические характеристики № Наименование параметра Требуемая характеристика 1 Марка кабеля ВВГнг(А)-П 2 Тип кабеля Силовой 3 Количество жил 2 4 Сечение жил 6 мм² каждая 5 Материал токопроводящих жил Медь 6 Класс жил 1 или 2 по ГОСТ 22483 7 Форма кабеля Плоский 8 Номинальное напряжение 0,66 кВ 9 Частота переменного тока 50 Гц 10 Изоляция жил ПВХ-пластикат 11 Материал наружной оболочки ПВХ-пластикат пониженной горючести 12 Исполнение по пожарной безопасности НГ(А) 13 Бронирование Без брони 14 Экран Отсутствует 15 Температура эксплуатации Согласно паспорту изготовителя 16 Нормативный документ ГОСТ 31996-2012 17 Требования пожарной безопасности ГОСТ 31565-2012 4. Конструктивные особенности Кабель должен состоять из двух медных токопроводящих жил сечением 6 мм², каждая из которых имеет индивидуальную изоляцию из ПВХ-пластиката. Жилы должны располагаться параллельно друг другу и иметь общую наружную оболочку из ПВХ-пластиката пониженной горючести. 5. Требования к качеству • Кабель должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. • Токопроводящие жилы должны быть изготовлены из электротехнической меди. • Сечение каждой жилы должно соответствовать заявленному значению 6 мм². • Изоляция и наружная оболочка не должны иметь повреждений, трещин и дефектов. • Кабель должен соответствовать требованиям ГОСТ 31996-2012. • Соответствие пожарным требованиям должно подтверждаться документацией производителя. 6. Условия поставки • Единица измерения: метр. • Количество: согласно заявке Заказчика. • Поставка в бухтах или на барабанах. • Кабель должен иметь заводскую маркировку. • При поставке необходимо предоставить паспорт качества и документы о соответствии. 7. Гарантийные обязательства

	Гарантийный срок — согласно паспорту производителя, но не менее 12 месяцев. 8. Дополнительные требования Поставляемый кабель должен быть предназначен для стационарной прокладки в электрических сетях, соответствовать заявленным техническим характеристикам и требованиям действующих нормативных