



«Республикалық ветеринариялық зертхана» ШЖҚ РМК

Қызмет көрсету орны: Ақтөбе қаласы, Смағұлова көшесі
11

Климаттық (кондиционерлік) жабдықтар мен жүйелерге,
желдету жүйелері мен жабдықтарына техникалық қызмет
көрсету бойынша техникалық ерекшелік

1. Сплит-жүйелер мен мультисплит-жүйелерге техникалық қызмет
көрсету

Кондиционерлерге техникалық қызмет көрсету кезінде Орындаушы
келесі жұмыстарды орындайды:

- ішкі және сыртқы блоктарды сырттай қарап тексеру;
- жабдықтың жалпы техникалық жағдайын тексеру;
- ішкі блоктың ауа сүзгілерін тазалау және жуу;
- ішкі блоктың жылу алмастырғышын тазалау;
- ішкі блоктың желдеткішін тазалау;
- конденсат жинауға арналған науаны тазалау;
- дренаж жүйесін тазалау және жуу;
- конденсаттың ағыын тексеру;
- сыртқы блоктың жылу алмастырғышын шаңнан және
ластанудан тазалау;
- сыртқы блоктың желдеткішін тазалау;
- ішкі және сыртқы блоктардың бекітілуін тексеру;
- мыс құбыржолдары мен жылу оқшаулағышының жағдайын
тексеру;
- тоңазытқыш контурының қосылыстарын тексеру;
- хладагенттің (тоңазытқыш агентінің) ағып кету белгілерінің
бар-жоғын тексеру;

- жұмыс қысымы мен температуралық параметрлерді тексеру;
- тұтынылатын электр тогын тексеру;
- электрлік қосылыстар мен клеммаларды тексеру;
- электрмен қоректендіру кабельдерін тексеру;
- компрессордың жұмысын тексеру;
- желдеткіштің жұмысын тексеру;
- қашықтан басқару пульті мен басқару органдарын тексеру;
- салқындату, желдету және жабдықта көзделген басқа да жұмыс режимдерін тексеру;
- бөгде шу мен дірілдің бар-жоғын тексеру;
- қателер кодтары болған жағдайда диагностикалау;
- кондиционердің ішкі элементтеріне санитариялық өңдеу жүргізу;
- техникалық қызмет көрсетуден кейін жабдықты сынақ режимінде іске қосу және жұмысқа қабілеттілігін тексеру.

Құрастырған:



Мадияров А.Е.



Техническая спецификация

РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория»

Место оказания услуг: г.Актобе ул. Смагулова 11

1. Техническое обслуживание сплит-систем и мультисплит-систем При техническом обслуживании кондиционеров Исполнитель выполняет следующие работы:

- внешний осмотр внутреннего и наружного блоков;
- проверка общего технического состояния оборудования;
- очистка и промывка воздушных фильтров внутреннего блока;
- очистка теплообменника внутреннего блока;
- очистка вентилятора внутреннего блока;
- очистка поддона для сбора конденсата;
- очистка и промывка дренажной системы;
- проверка отвода конденсата;
- очистка теплообменника наружного блока от пыли и загрязнений;
- очистка вентилятора наружного блока;
- проверка крепления внутреннего и наружного блоков;
- проверка состояния медных трубопроводов и теплоизоляции;
- проверка соединений холодильного контура;
- проверка наличия признаков утечки хладагента;
- проверка рабочего давления и температурных параметров;
- проверка потребляемого тока;
- проверка электрических соединений и клемм;
- проверка кабелей питания;
- проверка работы компрессора;
- проверка работы вентилятора;
- проверка пульта управления и органов управления;
- проверка режимов охлаждения, вентиляции и других предусмотренных режимов;
- проверка наличия постороннего шума и вибрации;
- диагностика кодов ошибок при их наличии;
- санитарная обработка внутренних элементов кондиционера;
- пробный запуск и проверка работоспособности оборудования после обслуживания.

• Составил :



Мадияров А.Е.