

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17857739-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88391992-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Шарлы кран
Лоттың сипаттауы:	шойын, шартты қысымы 0-420 Мпа, диаметрі 10-1400 мм, қолмен жасалатын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шар клапаны, жезден жасалған DN 15 ішкі / ішкі
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Павлодар қ., Усолка көшесі, 42 үй
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Атауы: шарлы бекіту краны. Қосылу түрі: екі жағынан да ішкі бұранда (ІБ/ІБ). Корпусының материалы: жез. Жапқышының түрі: шарлы. Басқару тәсілі: иінтірек немесе көбелек тұтқа. Мақсаты: сумен жабдықтау жүйелерінің құбыржолдарындағы су ағынын жабу және реттеу. Жұмыс ортасы: суық және ыстық су. Герметикалығы: жабық күйінде судың ағып кетуіне жол бермеуі тиіс. Сапаға қойылатын талаптар: бұйым жаңа, механикалық зақымдануларсыз болуы және нормативтік-техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келуі тиіс. ГОСТ 21345-2005

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17857739-1
Наименование закупки:	Государственные закупки хозяйственного товара
Номер лота:	№ 88391992-ЗЦП1
Наименование лота:	Кран шаровой
Описание лота:	чугунный, условное давление 0-420 Мпа, диаметр 10-1400 мм, ручной
Дополнительное описание лота:	Кран шаровый, латунный DN 15 внутренний/внутренний
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар г.Павлодар ул. Усолка, 42
Срок поставки:	15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование: Кран шаровый запорный. Тип присоединения: внутренняя резьба с обеих сторон (ВН/ВН). Материал корпуса: латунь. Тип затвора: шаровый. Управление: рычаг или бабочка. Назначение: перекрытие и регулирование потока воды в трубопроводах систем водоснабжения. Рабочая среда: холодная и горячая вода. Герметичность: обеспечивающая отсутствие протечек в закрытом положении. Требования к качеству: изделие должно быть новым, без механических повреждений и соответствовать требованиям нормативно-технической документации. ГОСТ 21345-2005