



Утверждаю

И.о. руководителя

ФГУ «Басаманское лесное учреждение»

Мирманов А.М.

«11.03» 2026 год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Текущий ремонт пожарной сигнализаций в конторе западного лесничества
Объект Текущий ремонт пожарной сигнализаций в конторе западного лесничества

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы			
1	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж	шт.	11
2	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования.	шт.	1
3	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам бетонным и металлическим.	м	50
4	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования.	шт.	1
РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы			
5	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	11
6	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	1
7	Оповещатель пожарный световой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	1
8	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1
9	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам бетонным и металлическим	м	50