

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17778692-1
Сатып алудың атауы:	Диэлектрлі, ерлердікі, резеңкелі, жылытылмаған боттар
Лоттың нөмірі:	№ 86773522-3ЦП1
Лоттың атауы:	Боттар
Лоттың сипаттауы:	диэлектрлі, ерлердікі, резеңкелі, жылытылмаған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Диэлектрлі, ерлердікі, резеңкелі, жылытылмаған боттар
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Жұп
Жеткізу орны:	392410000, Қостанай облысы, Рудный қ. Фрунзе көшесі, 14 құрылыс
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 20 күнтізбелік күн көлемінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Диэлектрлі, ерлердікі, резеңкелі, жылытылмаған боттар. Мақсаты: жабық және жауын-шашын болмаған кезде, кернеуі 1 кВт-тан жоғары ашық электр қондырғыларында жұмыс істеу кезінде электр тогынан қосымша қорғау. Температура диапазоны: -30-дан +50 °С-қа дейін. Ағып кету тогы: кернеуі 20 кВ және сынау ұзақтығы 2 мин болғанда 10 мА аспауы тиіс. Биіктігі бот: кем дегенде 160 мм. Табанның қалыңдығы: кемінде 5,7 мм, өкшеде табанның қалыңдығы бот кемінде 8,4 мм. Біліктің қалыңдығы: кем дегенде 3,9 мм. 15 Боттың орташа күнтізбелік пайдалану мерзімі — оларды пайдалануға берген күннен бастап 18 ай.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17778692-1
Наименование закупки:	Боты диэлектрические, мужские, резиновые, неутепленные
Номер лота:	№ 86773522-ЗЦП1
Наименование лота:	Боты
Описание лота:	диэлектрические, мужские, резиновые, неутепленные
Дополнительное описание лота:	Боты диэлектрические, мужские, резиновые, неутепленные
Количество:	1
Единица измерения:	Пара
Места поставки:	392410000, Костанайская область, г.Рудный улица Фрунзе, строение 14
Срок поставки:	в течение 20 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Боты диэлектрические, мужские, резиновые, неутепленные. Назначение: дополнительная защита от электрического тока при работе на закрытых и, при отсутствии осадков, на открытых электроустановках при напряжении свыше 1 кВ. Температурный диапазон: от -30 до +50 °С. Ток утечки: при напряжении 20 кВ и длительности испытания 2 мин не должен превышать 10 мА. Высота бот: не менее 160 мм. Толщина подошвы: не менее 5,7 мм, в пятке толщина подошвы бот не менее 8,4 мм. Толщина голенища: не менее 3,9 мм. 15 Средний календарный срок эксплуатации бот — 18 месяцев со дня ввода их в эксплуатацию.