

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17587946-1
Сатып алудың атауы:	Климаттық ауа баптау жүйесі үшін тауарларды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87262135-3ЦП1
Лоттың атауы :	Материал
Лоттың сипаттауы:	сүзетін, полиэстерден жасалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	G4 сүзгі материалы (ИКИ Климат Астана)
Саны, көлемі:	152
Өлшем бірлігі:	Текше метр
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Домалак ана кош.,11
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сүзгі материалы. Ауа баптау жүйелеріндегі ауаны тазарту үшін. Түсі ақ, жұмыс ортасы ауа. Жұмыс ортасының максималды температурасы-100 градус. Ені-кемінде 1 метр. Беттік тығыздығы - 150 г/м2 Материалдың қалыңдығы - 7 мм Сүзу жылдамдығы - 1,5 м/с Ауа жүктемесі - 5400 м3/м2*сағ Кварц шаңын тазартудың орташа тиімділігі-60% Шаң сыйымдылығы-кемінде 350 г/м2 Таза сүзгідегі ауа ағынына аэродинамикалық кедергі, жылдамдығы 0,3 м / с - 35 Па Ұсынылған Тазарту класы-G4

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17587946-1
Наименование закупки:	Государственные закупки товаров для системы климатического кондиционирования
Номер лота:	№ 87262135-ЗЦП1
Наименование лота:	Материал
Описание лота:	фильтрующий, из полиэстера
Дополнительное описание лота:	Фильтрующий материал G4 (ИКИ Климат Астана)
Количество:	152
Единица измерения:	Метр кубический
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра ул.Домалак ана,11
Срок поставки:	15 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Фильтрующий материал. Для очистки воздуха в системах кондиционирования воздуха. Цвет-белый, Рабочая среда-воздух. Максимальная температура рабочей среды-100 град. Ширина- не менее 1 метр. Верхностная плотность-150 г/м2 Толщина материала-7 мм Скорость фильтрации-1,5 м/с Воздушная нагрузка-5400 м3/м2*ч Средняя эффективность очистки по кварцевой пыли-60% Пылеемкость-не менее 350 г/м2 Аэродинамическое сопротивление потоку воздуха на чистом фильтре, при скорости 0,3 м/с-35 Па Рекомендуемый конечный перепад давления-250 Па Класс очистки- G4