

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17798579-1
Сатып алудың атауы:	Магниттік қосқыш сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87803181-3ЦП4
Лоттың атауы:	Магниттік қосқыш
Лоттың сипаттауы:	реверссіз, номиналды тоқ 125 А артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Магниттік Стартер
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы М.Дулатова, 187
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Кернеуі 220 В айнымалы тоқты басқару катушкасы бар Контактор номиналды ток 32 А. Жіктеу: * Қабылдау түрі: ОТК. * ETIM санаты: магниттік Стартер / айнымалы ток контакторы (ЕС000066). * СЭҚ ТН коды: 8536508000. Пайдалану сипаттамалары: * Климаттық орындау және орналастыру санаты: UHL4. Қосымша мүмкіндіктер: * Ресей стандарты (ГОСТ, ТУ): ТУ3420-091-05758109-2016. * Қосымша жабдық: жоқ. * Контактордың орындалуы: жабық.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17798579-1
Наименование закупки:	Приобретение магнитного пускателя
Номер лота:	№ 87803181-ЗЦП4
Наименование лота:	Пускатель магнитный
Описание лота:	неревверсивный, номинальный ток не более 125 А
Дополнительное описание лота:	Пускатель магнитный
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка М.Дулатова, 187
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Контактор с катушкой управления переменным током напряжением 220 В на номинальный ток 32 А. Классификация: • Тип приёмки: ОТК. • Категория ЕТІМ: Магнитный пускатель/контактор переменного тока (ЕС000066). • код ТН ВЭД: 8536508000. Эксплуатационные характеристики: • Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ4. Дополнительные особенности: • Стандарт российский (ГОСТ, ТУ): ТУ3420-091-05758109-2016. • Дополнительное оборудование: Нет. • Исполнение контактора: Закрытое