

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17760226-1
Сатып алудың атауы:	Жылыту қазандығын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88163152-3ЦП1
Лоттың атауы:	Жылыту қазаны
Лоттың сипаттауы:	газ тәрізді жанармаймен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	1500 кВт жылыту қазандығы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қаласы, ЖАНГЕЛДИН көшесі, 13/5
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 16 күн ішінде және тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1500 кВт жылыту қазаны МЕМСТ 30735-2001 1500 кВт қыздырғышы бар КГ1508 Қуаты 1508 кВт, жылу өнімділігі (min-max) 1508 кВт, ең жоғары жүктеме кезіндегі ПӘК (кемінде) 92,2%, Ең жоғары жұмыс қысымы (көп емес) 0,6 (6,0) мПа/(кг/см²), Жылу тасығыш Су/су-гликоль қоспасы шығу температурасы 95 °С, жылу тасымалдағыш (кемінде) кіру 70 °С, Есептік ауытқу кезіндегі гидравликалық кедергі 30 Мбар су температурасынан кем емес Кедергі (артық емес) 6,5 Мбар 220 °С аспайтын номиналды жылу өнімділігі кезінде, Номиналды жылу кезіндегі шығатын газдардың температурасы Өнімділігі кемінде 190 °С Көміртегі (СО) (көп емес) 130 мг/м³ NO2 [NOx] (аспайтын) 300 мг/м³. Қазандағы су көлемі 2690л, Қыздыру бетінің ауданы 79,6 м². Сусыз қазанның салмағы 4118 кг Табиғи газдың шығыны 190 м³/сағ. Сұйық отынның шығыны 164 л/сағ Қазанның габариттік өлшемдері ұзындығы 3430мм, ені 1500мм, биіктігі 1890мм, оттықтың өлшемі диаметрі 750мм, ұзындығы 2500мм, оттықтың көлемі 1,1 мм. Жіксіз болат құбыр диаметрі 57мм, қалыңдығы 4мм, ұзындығы 2835мм, болат құбырлар саны 107шт. Диаметрі Т1 Т2 диаметрі 133мм 426 мм. Тауарды жеткізу кезінде әлеуетті өнім беруші мынадай құжаттарды ұсынуы тиіс: техникалық паспорты, пайдалану жөніндегі нұсқаулық, қосу схемасы, сәйкестік сертификаттары (егер қолданылатын болса), хаттамалар сынақтар және есептік деректер. Бұл құжаттар растайды жабдықтың қауіпсіздік талаптарына сәйкестігі және тиімділігі. Жеткізілетін Тауар үшін кепілдік кезеңі күннен бастап 24 айда айқындалады Тауардың Тапсырыс берушінің қоймасына келіп түсуі. Тауар дайындаушы кәсіпорынның мөртабанымен немесе тауардың өзіндегі белгі.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17760226-1
Наименование закупки:	Приобретение котел отопительный
Номер лота:	№ 88163152-3ЦП1
Наименование лота:	Котел отопительный
Описание лота:	на газообразном топливе
Дополнительное описание лота:	Котел отопительный на 1500 кВт
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район г.Шымкент, ЖАНГЕЛЬДИНА, 13/5
Срок поставки:	Со дня вступления в силу договора в течение 16 календарных дней и по заявке заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Котел отопительный на 1500 кВт ГОСТ 30735-2001 КГ1508 с горелкой на 1500кВт мощность 1508 кВт, Тепловая производительность (min-max) 1508 кВт, КПД при максимальной нагрузке (не менее) 92,2 %, Максимальное рабочее давление (не более) 0,6(6,0) мПа /(кг/см²), Теплоноситель Вода/вода-гликолевая смесь, Максимальная температура выход 95 °С, теплоносителя (не менее) вход 70°С, Гидравлическое сопротивление при расчетном перепаде температур воды (не менее) 30 Мбар, Аэродинамическое сопротивление (не более) 6,5 Мбар, Температура уходящих газов при номинальной тепловой производительности не более 220°С, Температура уходящих газов при номинальной тепловой производительности не менее 190°С, Удельный выброс оксида углерода (СО) (не более) 130 мг/м³, Удельный выброс оксида азота NO2 [NOx] (не более) 300мг/м³, Объем воды в котле 2690л, Площадь поверхности нагрева 79,6м², Вес котла без воды 4118кг, Расход природного газа 190м³/ч, Расход жидкого топлива 164л/ч, Габаритные размеры котла длина 3430мм, ширина 1500мм, высота 1890мм, Размер топки диаметр 750мм, длина 2500мм, Объем топки 1,1 м³, Труба стальная бесшовная диаметр 57мм, толщина 4мм, длина 2835мм, Количество труб стальных бесшовных 107шт, Диаметр Т1 Т2 диаметр 133мм, Диаметр газохода 426 мм, При поставке товара потенциальный поставщик должен предоставить следующие документы: технический паспорт, руководство по эксплуатации, схема подключения, сертификаты соответствия (если применимо), протоколы испытаний и расчетные данные. Эти документы подтверждают соответствие оборудования требованиям безопасности и эффективности. Гарантийный период для поставляемого Товара определяется в 24 месяцев со дня поступления Товара на склад Заказчика. Товар должен подтверждаться штампом предприятия изготовителя или другим обозначением на самом товаре.